

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUIA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

Ruc/código :	20610281258	Fecha de envío :	28/04/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA YULAC S.A.C - DISTYULAC S.A.C	Hora de envío :	11:38:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LA EXPIERIENCIA POSTOR SE SOLICITA VENTA O FABRICACION DE TAPAS METALICAS EN GENERAL. AL RESPECTO SE SUGIERE CONSIDERAR LA VENTA DE TUBO LAC, TUBO GAVALANIZADO, PLATINAS, ACERO LISO, ACERO CORRUGADO, PLANCHAS LISAS Y ESTRIADAS, EN VISTA DE SER ESTOS MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE LAS TAPAS METÁLICAS, DE ESTA MANERA SE DA APERTURA A MAS POSTORES PARA QUE PUEDAN PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a los bienes similares de la experiencia del postor en la especialidad, no se puede incluir lo solicitado por la empresa, en vista que son actividades economicas diferentes y el objeto de contratacion se trata de realizar un proceso de transformacion para obtener el producto terminado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Respecto a los bienes similares de la experiencia del postor en la especialidad, no se puede incluir lo solicitado por la empresa, en vista que son actividades economicas diferentes y el objeto de contratacion se trata de realizar un proceso de transformacion para obtener el producto terminado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUIZA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

Ruc/código :	20490537113	Fecha de envío :	29/04/2023
Nombre o Razón social :	QORILAZOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QORILAZOS INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	19:01:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con referencia a la experiencia del postor en la especialidad se pide al comite de selección incluir: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL. esto debido a que todas las tapas, rejillas y escaleras tipo de gato son estructuras metalicas que tendrán que ser fabricados artesanalmente en talleres.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de contar con mayor participacion de potenciales postores, Se aclara que se amplian los bienes similares para acreditar como experiencia del postor en la especialidad como (Venta de compuertas metalicas o estructuras metalicas en general o fabricacion o instalacion de cerco perimetricos o estructuras metalicas en general).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica y se incluye en las especificaciones tecnicas literal A. experiencia del postor en la especialidad que se consideran bienes similares a los siguientes: (Venta de compuertas metalicas o estructuras metalicas en general o fabricacion o instalacion de cerco perimetricos o estructuras metalicas en general).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUIZA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

Ruc/código :	10438612616	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	GARRAFA PEÑA YURI	Hora de envío :	14:16:22

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según las Bases del Procedimiento se indica Experiencia del Postor en la Especialidad en tapas Metálicas. Cabe mencionar que lo solicitado es un bien en el Rubro Metal de uso Estructural y todo aquello en la Fabricación de uso Metal Metálico. Por ello, Se solicita para una mayor consideración de Postores en este Proceso de Selección se amplíe la Especialidad tales como: FABRICACION DE USO ESTRUCTURAL EN GENERAL, FABRICACION O INSTALACION DE CERCOS PERIMETRICOS O COMPUERTAS METALICAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE parcialmente a la observacion, con la finalidad de contar con mayor participacion de potenciales postores, Se amplian los bienes similares para acreditar como experiencia del postor en la especialidad como (Venta de compuertas metalicas o estructuras metalicas en general o fabricacion o instalacion de cerco perimetricos o estructuras metalicas en general).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica y se incluye en las especificaciones tecnicas literal A. experiencia del postor en la especialidad que se consideran bienes similares a los siguientes: (Venta de compuertas metalicas o estructuras metalicas en general o fabricacion o instalacion de cerco perimetricos o estructuras metalicas en general).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUIZA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

Ruc/código :	10431094083	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	HUAMAN QUISPE DAVID	Hora de envío :	17:51:59

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

favor de ampliar la experiencia en bienes similares ; a los siguientes venta de materiales de construcción y/o estructuras metálicas en general, por principio de oportunidad e igualdad de trato en los procedimientos de selección

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 26 **Literal:** III **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE parcialmente a la observacion, con la finalidad de contar con mayor participacion de potenciales postores, Se amplian los bienes similares para acreditar como experiencia del postor en la especialidad como (Venta de compuertas metalicas o estructuras metalicas en general o fabricacion o instalacion de cerco perimetricos o estructuras metalicas en general).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica y se incluye en las especificaciones tecnicas literal A. experiencia del postor en la especialidad que se consideran bienes similares a los siguientes: (Venta de compuertas metalicas o estructuras metalicas en general o fabricacion o instalacion de cerco perimetricos o estructuras metalicas en general).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUIZA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

Ruc/código :	20607850101	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ZARCONS INVERSIONES E.I.R.L	Hora de envío :	18:13:03

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa que se está pidiendo como material de la tapa PLANCHA ESTRIADA GALVANIZADA 1/8, este material no existe, así mismo se debe mencionar que el material con el que se trabaja este tipo de productos es con la plancha estriada negra 1/8", ya que esta pasará por el proceso de protección anticorrosiva y esmalte. Por lo tanto, solicitamos se cambie de material, por plancha estriada negra 1/8".

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACION, y se modifica en el ítem 5. detalle de tapa metálica del numeral 5.2 características técnicas de:

Tapa metálica de (0.40m x 0.40m, 0.50m X 0.40m, 0.50m X 0.50m, 0.70m X 0.50m) la PLANCHA ESTRIADA F°G° e=1/8" por la PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=1/8".

Y la Tapa metálica de (1.00m X 0.65m, 1.00m X 0.80m, 1.00m X 1.00m) La PLANCHA ESTRIADA F°G° e=3/16" por la PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=3/16".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las especificaciones técnicas ítem 5. detalle de tapa metálica del numeral 5.2 características técnicas de:
Tapa metálica de (0.40m x 0.40m, 0.50m X 0.40m, 0.50m X 0.50m, 0.70m X 0.50m) por la PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=1/8".

Y la Tapa metálica de (1.00m X 0.65m, 1.00m X 0.80m, 1.00m X 1.00m) por la PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=3/16".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUIZA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

Ruc/código : 20607765601

Nombre o Razón social : CIVIL METAL E.I.R.L.

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 18:24:04

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa en el CAPITULO III ESPECIFICACIONES TECNICAS, precisamente en la página 22, se está pidiendo En el Detalle de Tapa Metálica punto 5: PLANCHA ESTRIADA FIERRO GALVANIZADO ESTRIADO 1/8", este material NO ES COMERCIAL EN EL MERCADO, por ello se recomienda cambiar por PLANCHA ESTRIADA LAC (negro) 1/8", ya se contara con protección a 02 capas con anticorrosivo y esmalte. Por ello, SOLICITAMOS SE ACLARE ESTA DISYUNTIVA, a fin de no generar confusión entre los postores, y podamos ofrecer una propuesta correcta y certera, GARANTIZANDO ASI LA TRANSPARENCIA DENTRO DEL PROCESO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LITERAL A) Y C).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LITERAL A) Y C).

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE A LA OBSERVACION, y se modifica en el ítem 5. detalle de tapa metálica del numeral 5.2 características técnicas de:

Tapas metálicas de (0.40m x 0.40m, 0.50m X 0.40m, 0.50m X 0.50m, 0.70m X 0.50m) la PLANCHA ESTRIADA F°G° e=1/8" por la PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=1/8".

Y la Tapas metálicas de (1.00m X 0.65m, 1.00m X 0.80m, 1.00m X 1.00m) La PLANCHA ESTRIADA F°G° e=3/16" por la PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=3/16".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las especificaciones técnicas ítem 5. detalle de tapa metálica del numeral 5.2 características técnicas de: Tapas metálicas de (0.40m x 0.40m, 0.50m X 0.40m, 0.50m X 0.50m, 0.70m X 0.50m) por la PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=1/8".

Y la Tapas metálicas de (1.00m X 0.65m, 1.00m X 0.80m, 1.00m X 1.00m) por la PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=3/16".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

Ruc/código : 20607765601

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : CIVIL METAL E.I.R.L.

Hora de envío : 18:24:04

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se observa en el CAPITULO III ESPECIFICACIONES TECNICAS, pagina 22, 23, 24. ¿¿PLANCHA ESRTRIADA E=1/8 FORMA CONICA (TECHO REFORZADO CON PEDIENTE) ¿¿ AL RESPECTO, SOLICITAMOS SE PRECISE CLARAMENTE EL TIPO DE REFUERZO ES ESTA PIDIENDO, ASI COMO EL MATERIAL DE ESTE, a fin de no generar confusión entre los postores, y podamos ofrecer una propuesta correcta y certera, GARANTIZANDO ASI LA TRANSPARENCIA DENTRO DEL PROCESO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LITERAL A) Y C).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N°29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE A LA OBSERVACION y SE ACLARA QUE en el numeral 5.2 características tecnica correspondiente a:

Tapas metalicas de (0.40m x 0.40m, 0.50m X 0.40m, 0.50m X 0.50m, 0.70m X 0.50m) el TECHO DE PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=1/8", DOBLADA EN FORMA PIRAMIDAL, CON PENDIENTE (1% A 2%) A LOS 4 LADOS DE LA TAPA, QUE EVITA EL ENCHARCAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA. NO REQUIERE REFUERZO CON OTRO MATERIAL ADICIONAL.

En las Tapas metalicas de (1.00m X 0.65m, 1.00m X 0.80m, 1.00m X 1.00m) el TECHO DE PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=3/16", DOBLADA EN FORMA PIRAMIDAL, CON PENDIENTE (1% A 2%) A LOS 4 LADOS DE LA TAPA, QUE EVITA EL ENCHARCAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA. NO REQUIERE REFUERZO CON OTRO MATERIAL ADICIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las especificaciones tecnicas en el numeral 5.2 características tecnica correspondiente a:

Tapas metalicas de (0.40m x 0.40m, 0.50m X 0.40m, 0.50m X 0.50m, 0.70m X 0.50m) por TECHO DE PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=1/8", DOBLADA EN FORMA PIRAMIDAL, CON PENDIENTE (1% A 2%) A LOS 4 LADOS DE LA TAPA, QUE EVITA EL ENCHARCAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA. NO REQUIERE REFUERZO CON OTRO MATERIAL ADICIONAL.

En las Tapas metalicas de (1.00m X 0.65m, 1.00m X 0.80m, 1.00m X 1.00m) por TECHO DE PLANCHA ESTRIADA NEGRA LAC e=3/16", DOBLADA EN FORMA PIRAMIDAL, CON PENDIENTE (1% A 2%) A LOS 4 LADOS DE LA TAPA, QUE EVITA EL ENCHARCAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA. NO REQUIERE REFUERZO CON OTRO MATERIAL ADICIONAL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TAPAS METALICAS PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUIZA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC".

Ruc/código :	20607765601	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CIVIL METAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:24:04

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN TODO EL CONTENIDO DE LAS BASES, QUE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS NO SON CLAROS, POR ELLO SOLICITAMOS SE ADJUNTE EN FORMATO DWG (AUTOCAD) Y/O PDF (LEGIBLE) PARA TENER MZYOR ENTENDIMIENTO DE LOS TRABAJOS. A FIN DE EVITAR CONFUSION ENTRE LOS POSTORES, Y ESTOS REALICEN PROPUESTAS ECONOMICAS REALES Y ACERTADAS, A FIN DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO SELECCIÓN Y EVITAR RESTRINGIR LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA DE POSTORES, ESTO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** PLANOS **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE A LA OBSERVACION, con la finalidad de garantizar la correcta fabricacion de los bienes se incluirea en las especificaciones tecnicas, un anexo de detalles de las tapas metalicas en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en las especificaciones tecnicas en el numeral 16. Anexos, detalles de las tapas metalicas en formato PDF.