

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

LA PARTIDA 02.02.06.01 PUERTA DE MADERA TORNILLO SIN MIRILLA + SOBREPUERTA, sin embargo en el análisis de precios unitarios indica que será con madera cedro, a la vez en los planos indica que será con cedro. A la vez no se se tiene planos de las puertas ni ventanas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria aclara que la mencionada partida es en MADERA CEDRO, asimismo se aclara que el expediente cuenta con los planos solicitados; sin embargo, por error involuntario no figura en el expediente escaneado, por lo tanto, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que todos las partidas del expediente técnico en los costos unitario no han puesto los rendimientos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa que el expediente técnico tiene muchas partidas con la unidad GLOBAL (GLB).

Lo cual no muestra información suficiente para presentar la oferta de los postores:

La partida 06.02 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, esta como global, en otro ítem indica el mobiliario que se considero, sin embargo en las especificaciones técnicas no menciona las especificaciones que tendrán cada mobiliario y/o equipamiento. Por lo cual no se puede elaborar la propuesta económica. ya que no se sabe de que características serán el equipamiento y mobiliario. Para el mobiliario es necesario los planos de detalles.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

La partida de 06.01 PLACA RECODATARIA DE OBRA ACRILICO DE 0.55X0.45 SEGUN DISEÑO, pero en ninguna parte de expediente técnico indica el diseño de dicha placa.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH¿, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

El expediente técnico no cuenta con los estudios necesarios que indica la NORMA TECNICA ¿Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa¿, NO CUENTA CON ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, EL CUAL ES FUNDAMENTAL PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRCUTURAS. EL EXPEDIENTE TÉCNI CO CUENTA CON DISEÑO DE MEZCLA, POR LO TANTO LA CANTIDAD DE MATERIALES QUE INDICA EL EXPEDIENTE NO ES CERTERO, PUDIENDO PERJUDICAR ECONOMICAMENTE AL POSTOR GANADOR O GENERA RUN PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EL CRONOGRAMA QUE PRESENTA EL EPEIDNTE TÉCNCO NO SE PUEDE REVISAR, YA QUE EN ALGUNAS HOJAS SALEN SOLO BARRAS, SE DEBE IPRIMIR EN UNA TAMAÑO MAYOR, A LA VEZ SE VERIFICA QUE NO CUENTA CON LA RUTA CRITICA DEL PROYECTO, EL CUAL ES NECESARIO PARA FIJAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

LA PARTIDA 01.01.06. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: su unidad es global y de manera reiterativa se le hace de su conocimiento que no detalla los trabajos a relizar.

Se puede observar que no se han considerado los equipos de protección personal, lo cual es exigido por la LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA G.050 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y G050 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH¿, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO CUENTA CON LAS PARTIDAS DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, TAMPOCO MUESTRA LAS PARTIDAS DE CURADO DE COCNRETO LO CUAL ES NECESARIO. ESTO GENERARIA UN PERJUICIO AL POSTOR GANADOR.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria aclara que los ensayos están considerados en el desagregado de gastos generales del expediente, por lo tanto, no se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO CUENTA CON LA MEMORIA DE CALCULO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
EL EXPEDIENTE NO CUENTA CON LA MEMORIA DE CALCULO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

LOS PLANOS Y EL PRESUPUESTO SE CONTRADICE EN LOS PISOS, EN EL PRESUPUESTO MENCIONA QUE SERA DE PISO SERA DE CEMENTO PULIDO Y EN LOS PLANOS DE PISO PARQUET DE MADERA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO CUENTA CON COTIZACIONES , LO CUAL ES ESCENCIAL PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO, ES POR ELLO QUE SE APRECIA EN LOS INSUMOS VARIOS TIPOS DE MADERA Y A LA VEZ PONE QUE LA MADERA TORNILLO ESTA 5 SOLES Y LA MADERA CEDRO IGUAL, LO CUAL NO ES CIERTO; POR LO TANTO DEBE INCLUIR EL EXPEDIENTE TECNICO LAS COTIZACIONES REALIZADAS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

EN LOS PLAOS INDICA VER LAMINA 10, REFIERIENDOSE A LA PIZARRA ACRILICA. SIN EMBARGO NO HAY ESA LAMINA.

EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA SE DEBE PUBLICAR EN EL SEACE EL EXEDIENTE COMPLETO, LO CUAL NO SE PUEDE VERIFICAR YA QUE EL EXPEDIENTE SUBIDO EN EL SEACE NO ESTA FOLIADO. SE SOLICITARIA QUE EL DOCUMENTO SEA FOLIADO.

POR LA SOBSERVACIONES REALIZADAS AL EXPEDIENTE TPECNICO A GRANDES RAZGOS Y AUN ASI DE HAN IDENTIIFCADO MUCHOS ERRORES, SE SUGIERE QUE SE REFORMULE EL EXPEDIENTE TECNICO, HACIENDO UN REVISAD MAS MINUCIOSO TENIENDO EN CUENTA LAS NROMAS A CONSIDERAR PARA EL SECTOR ALUD Y ASI EVITAR ADICIONALES DE PLAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria clara que el expediente técnico cuenta con los estudios necesarios para una institución educativa que cumple con los parámetros exigidos por Ley, las documentaciones solicitadas están en físico por lo que se subirá en la integración de las bases; por lo tanto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 88182 DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE HUICHANGA, DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, con CUI N°2591069

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:40:35

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:
EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO CUENTA CON EL ITEM DE GESTION DE RIESGOS, LO CUAL ES OBLIGATORIO DE ACUERDO A LA Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria acoge la observación, se realizarán las precisiones en los documentos que componen el expediente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null