

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANA EXTRACTORA

Ruc/código : 20111864595

Nombre o Razón social : J.S. INDUSTRIAL S.A.C.

Fecha de envío : 24/03/2025

Hora de envío : 16:44:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar el cronograma del servicio del mantenimiento en la cual se indica el inicio de cada actividad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara; que el plan de trabajo programado será entregado en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a partir de la firma del contrato, por parte del area usuaria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANA EXTRACTORA

Ruc/código :	20515521993	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SAC - AIR COND TECH SAC	Hora de envío :	20:19:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Experiencia del Postor en la especialidad

Señores

Comite Especial

En las bases administrativas del presente proceso de seleccion solicitan como EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD A LO.SIGUIENTE ;Servicio de mantenimiento de campanas , aire acondicionados y /o sistema de extraccion.

Solicito al.comite especial si tambien pueden aceptar como servicios similares a : Servicio de mantenimiento preventivo a sistema de ventilacion mecanica de inyeccion y extraccion de aire

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara; que la experiencia del postor solicitado debe estar relacionado a actividades, iguales a campanas extractoras, aires acondicionados y/o sistemas de extracción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANA EXTRACTORA

Ruc/código :	20601958121	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	KOSSODO METROLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:33:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"EL PLAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS" SE REALIZARA PARA CAMPANA , ESTO INDICA QUE PODRIA SER DE FORMA PARALELA CADA CAMPANA O SE EJECUTARIA UNA TERMINADA UNA CAMPANA EMPEZARIA LA OTRA ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que hay ítems que se realizarán en forma paralela y otras se ejecutarán progresivamente, el cual será evidenciado en el plan de trabajo que se entregará posterior a la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANA EXTRACTORA

Ruc/código :	20601958121	Fecha de envío :	24/03/2025
Nombre o Razón social :	KOSSODO METROLOGIA S.A.C.	Hora de envío :	20:36:09

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
SE SOLICITA INCLUIR OTRAS RAMAS DE INGENIERIA , CON EL TERMINO "O AFINES" PARA PERSONAL SUPERVISOR (INGENIERO QUIMICO , FISICO , OTROS)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Las formaciones académicas involucradas en el mantenimiento de campanas son las que conforman a profesionales en las ramas de Ingeniería Electrónica o Eléctrica o Mecánica o Industriales o Mecánico-Eléctrico colegiado y habilitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null