

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA |
| Nomenclatura : | AS-SM-5-2024-MDP/OEC-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Servicio |
| Descripción del objeto : | CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA para el proyecto ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE PALLPATA ¿ ESPINAR ¿ CUSCO" |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601558042 | Fecha de envío : | 23/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCTORA ELECTROMECHANICOS S.R.L. | Hora de envío : | 15:17:05 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEÑORES COMITE DE SELECCION. solicitamos respetuosamente al Comité de Selección donde piden PARA RESPONSABLE DE SEGURIDAD como (ing. medio ambiente y/o ing. de seguridad) que se considere a ingenieros industriales como profesionales calificados para ocupar puestos relacionados con seguridad. como responsables de SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) Esta acción tiene como objetivo principal incrementar la competencia y obtener mejores propuestas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B.3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente la observacion se ampliara los profesionales responsables de seguridad a ing. medio ambiente y/o ing. de seguridad y/o ing. Industrial y/o profeSional afin), la experiencia se mantiene de acuerdo tdr.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA para el proyecto ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE PALLPATA ¿ ESPINAR ¿ CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10729503083 | Fecha de envío : | 25/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEDINA QUISPE XIOMARA ARACELI | Hora de envío : | 22:57:32 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DENTRO DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE SEGURIDAD

Solicitan personal solo de 2 especilidades, se solicita ampliar la especialidad incluyendo INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO DE MINAS, INGENIERO METALURGICO, puesto que cumplen con el perfil.

De no abrir la opcion con mas especialidades, se estaria limitando la postulacion de mas postores, favorenciendo asi a un postor en especifico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente la observacion se ampliara los profesionales responsables de seguridad a ing. medio ambiente y/o ing. de seguridad y/o ing. Industrial y/o profeional afin), la expericiencia se mantiene de acuerdo tdr.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA para el proyecto ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE PALLPATA ¿ ESPINAR ¿ CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10729503083 | Fecha de envío : | 25/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEDINA QUISPE XIOMARA ARACELI | Hora de envío : | 22:57:32 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE PUEDAN FACILITAR LOS PLANOS EN DIGITAL PUESTO QUE NO SE APRECIA BIEN EN LAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente la observacion, se adjuntaran planos en pdf.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA para el proyecto ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE PALLPATA ¿ ESPINAR ¿ CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10729503083 | Fecha de envío : | 25/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEDINA QUISPE XIOMARA ARACELI | Hora de envío : | 22:57:32 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion de 20 dias es un tiempo muy corto para brindar un servicio de esa magnitud se solicita que se amplie a 30 dias, asi tambien recabar que el plazo de entrega es un factor de evaluacion, que empidiria la fluctuacion de mas postores por lo que solicito que se amplie el plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 principios que rigen las contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion, para la mayor pluralidad de participaness se ampliara el tiempo de ejecucion del servicio a 30 dias calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

30 dias

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA para el proyecto ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE PALLPATA ¿ ESPINAR ¿ CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10729503083 | Fecha de envío : | 25/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEDINA QUISPE XIOMARA ARACELI | Hora de envío : | 23:32:44 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

HAY UNA CONTRARIEDAD EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA PUESTO QUE SOLICITAR 3 EXPERIENCIAS EN TECHOS CON TR4 O TR5 CUANDO CON UNA EXPERIENCIA SE PUEDE LLEGAR AL MONTO FACTURADO, LIMITANDO A LOS POSTORES Y EVIDENCIANDO DIRECCIONAMIENTO A UN POSTOR EN

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: C Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se considerara la experiencien en estructuras metalicas con coberturas aluzinnnc y/o similar, por el monto solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara que se considerara la experiencien en estructuras metalicas con coberturas aluzinnnc y/o similar, por el monto solicitado

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA para el proyecto ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE PALLPATA ¿ ESPINAR ¿ CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10467100080 | Fecha de envío : | 25/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | HUALLPA GONZALES HUGO WILLIAMS | Hora de envío : | 23:50:34 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

la experiencia solicitada (3 experiencias) viola la ley de contrataciones con el estado, cuando un postor puede llegar al monto acumulativo con una sola facturación, evidenciando direccionamiento

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: c Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se considerara la experiencien en estructuras metalicas con coberturas aluzinnnc y/o similar, por el monto solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLPATA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDP/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO, CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA para el proyecto ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHORRILLOS DEL DISTRITO DE PALLPATA ¿ ESPINAR ¿ CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10467100080 | Fecha de envío : | 25/11/2024 |
| Nombre o Razón social : | HUALLPA GONZALES HUGO WILLIAMS | Hora de envío : | 23:50:34 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

solicitar una grua de 10 toneladas denota falta de preparación del área usuaria o direccionamiento ya que para el izaje de cerchas no se necesita una grua de esa capacidad, solicito que el area usuaria rectifique la solicitud de equipamiento estratégico acorde al servicio requerido. pag 42, 44, 56

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** b **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge su observacion debido a que la grua de 10 tn. Obedece a la longitud del brazo de la grua para el izaje, puesto que la altura de la coberura es de 12.60 metros y con uncho de 26.08 metros, asi mismo el izaje se realizara del exterior de la losa deportiva, siendo en su punto mas extremo la carga util a levatar de la grua solo sera entre (200 a 500Kg)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge