

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 02/01/2025

Hora de envío : 20:29:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si hace referencia a una carta fianza.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección confirma al participante que las garantías de fiel cumplimiento y de adelanto indicadas en el numeral 3.2 del capítulo III de la Sección General de las presentes bases son las cartas fianzas o pólizas de caución, las cuales deben cumplir con los requisitos detallados en las mismas bases.

Asimismo, se aclara a los participantes que la presente contratación no es un contrato periódico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar si es posible enviar la documentación escaneada al correo de mesa de partes EGASA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.6 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta al participante que el numeral y literal indicado en su consulta no existe en la Sección General de las bases.

Ahora bien, si la consulta está relacionada a la Forma de Pago indicada en el numeral 2.6 del capítulo II de la Sección Especifica de las bases, se confirma al participante que los documentos que conforman el expediente de pago también pueden presentarlo a través de Mesa de Partes digital de EGASA (link: <https://facilita.gob.pe/t/4727>) desde las 00:00 horas hasta las 16:30 horas o al correo electrónico mesapartes@egasa.com.pe.

Con relación al Informe Técnico, indicado en el numeral 10.2 de los Términos de Referencia, se deberá presentar en forma física en las instalaciones de EGASA en la dirección mencionada en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases se adicionará lo absuelto en la presente consulta.

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Para la segunnda extracción se consideran 14 muestras siendo esta una cantidad fija independientemente de si la cantidad de transformadores observados en la primera extracción son mas o menos?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta al participante que la cantidad de transformadores para la segunda extracción es variable y depende de los resultados obtenidos en la primera etapa (conforme se indica en el numeral 8 de los TDR); por esta razón, la forma de pago es bajo el sistema de contratación de precios unitarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"Tanto la gravedad específica y la densidad pueden ser obtenidos por el método ASTM D4052 (método automático). Solicitamos tenga a bien considerar esta norma para la gravedad específica a fin de optimizar el volumen de muestra y tiempo de respuesta.

Por último mencionar que ambos métodos son equivalentes, siendo la D4052 más reciente que la D1298"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta la solicitud del participante y se incluirá también la norma ASTM D4052 entre las indicadas en las bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases, y lo absuelto en la presente consulta se incluirá la norma ¿ASTM D4052¿ en el numeral 9 ¿NORMA TECNICA¿ ITEM 5 y numeral 10.1 A ANALISIS FISICO QUIMICO literal e) de los Términos de Referencia.

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
Es posible considerar el color por el método D6045, siendo este método automático. Arroja el valor dentro de una escala de color sin necesidad de la interpretación del analista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta la solicitud del participante y se incluirá también la norma ASTM D6045 entre las indicadas en las bases del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con motivo de la integración de bases, y lo absuelto en la presente consulta se incluirá la norma ¿ASTM D6045¿ en el numeral 9 ¿NORMA TECNICA¿ ITEM 7 y numeral 10.1 A ANALISIS FISICO QUIMICO literal g) de los Términos de Referencia.

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dado que se trata de transformadores de alta tensión nosotros realizamos para el muestreo la subcontratación de una empresa con el expertis necesario. Dado que el muestreo es un porcentaje menor del servicio, es posible la subcontratación?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria confirma al participante que si es posible la subcontratación del servicio de muestreo; si y solo si, el contratista cumpla con el porcentaje y demás regulaciones establecidas en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, así como lo vertido en las opiniones del OSCE N° 099-2015/DTN, 108-2016/DTN y 103-2022/DTN y Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 878-2022-TCE-S3 relacionadas al tema de subcontratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si se cuenta con trasnformadres aéreos, de ser así es necesario el uso de escalera estraboscópica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria confirma al participante que no contamos con transformadores aéreos para la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si todos los transformadores cuentan con punto de muestreo tipo acople o valvula.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria confirma al participante que si se cuenta con punto de muestreo a excepción de los transformadores de ¿CH VI ¿ SSAA VI¿ y ¿CH IV Trafo. Auxiliar¿ indicados en el literal A. Área Hidráulica del numeral 7.1 de los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Confirmar si algunos transformadores cuentan con medidores de humedad en línea y si es necesario el desmontaje del mismo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria confirma al participante que no se cuenta con medidores de humedad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En caso hubiera transformadores con medidor de hemdad en linea, la desconexión debe ser por parte del área contratante.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta que no se cuenta con transformadores de dichas características, por tanto, no se aplica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Se brindará el levantamiento de información de los transformadores para la elaboración del informe?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria confirma al participante que EGASA brindará los informes anteriores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Confirmar que todos los transformadores se encuentran con volumen de aceite necesario, toda vez que se extraera alrededor de 2.5 litros de aceite por equipo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta al participante que el Contratista deberá considerar la reposición del aceite extraído. El aceite que se reponga deberá ser tratado a fin de que no afecte las características del aceite en uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar el horario disponible en que se puede realizar la extracción

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria manifiesta al participante que conforme lo indica en el numeral 16.2 de los Términos de Referencia los horarios de toma de muestra serán de lunes a sábado de 07:00 a 14:00 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Por temas de optimización en tiempo y traslado solicitamos poder empezar la extracción en sentido norte a sur.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el participante no ha sido claro en su solicitud sobre el orden de los lugares para la extracción de muestras, por tanto, el comité de selección en coordinación con el área usuaria solo manifestará que el Contratista propondrá un cronograma de toma de muestras, el cual será revisado por EGASA para la ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:29:15

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Considerar Ing Quimica/Petroquimica dentro de la formación del analista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acepta la solicitud del participante ya que lo establecido por EGASA en la formación académica del Analista (Ingeniero Electricista o Mecánico- Electricista) asegura la calidad y seguridad en la ejecución del servicio.

Asimismo, se le recuerda al participante lo indicado en el numeral 11.2 de los términos de referencia donde se indica que es potestad del contratista su asistencia del analista en campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20609798221	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ECOLEY GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:59:05

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos se precise la formación académica del Muestreador

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY 30225 Art.2 inc. C

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria le recuerda al participante que, no se ha requerido formación académica del personal clave MUESTREADOR, solo se le ha solicitado como requisitos de calificación la Capacitación y Experiencia del Personal Clave tal como se evidencia en bases del presente procedimiento de selección, por tanto, no se acoge la solicitud del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-EGASA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y CROMATOGRAFICO DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN DE EGASA

Ruc/código :	20609798221	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	ECOLEY GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:59:05

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Según los términos de referencia, el periodo de toma de muestras es de 7 días. Sobre lo mencionado consideramos que es un periodo excesivamente corto para poder ejecutar la cantidad de transformadores señalados, solicitamos se puede ampliar este periodo a 30 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 16.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento Ley 30225 Art. 29.3

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la solicitud del participante ampliando el periodo de toma de muestras a 10 días calendario como máximo a fin de garantizar que las muestras sean enviadas y analizadas lo antes posible en el laboratorio y no generen resultados que no reflejen el estado de los transformadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases se procederá a modificar el plazo indicado en el numeral 16.2 de los términos de referencia conforme el siguiente detalle:

¿El servicio de muestreo de la etapa 1 de cada periodo anual deberá realizarse en un plazo de diez (10) días calendario como máximo para la extracción de muestras en las sedes de EGASA¿.¿