

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código : 10448593989

Fecha de envío : 25/04/2023

Nombre o Razón social : CASTRO ARAGON SHANDY SHARON

Hora de envío : 16:32:27

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

mas detalles sobre la habilitación de los postes, adjuntar planos. no precisa dimensiones del tubo, y trabajos a realizar fuera de doblado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 5

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, puesto que en los TDR se adjuntan un plano con el detalle de postes prefabricados de acero negro, así mismo se aclara que no solo es el doblado sino también los huecos de 2" y 1 1/2" soldados alrededor con plancha de acero de 5x5 cm con un espesor de 2.5 mm, para mayor detalle se adjunta plano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta plano en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código :	10448593989	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	CASTRO ARAGON SHANDY SHARON	Hora de envío :	16:36:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para promover la pluralidad de postores, seria incluir también a experiencia en trabajos con estructuras metálicas, y venta de aceros en general

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** c **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para mayor pluralidad de postores se amplia y se consideraran como bienes similares a los siguientes:.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de tubos negros en general o planchas de acero galvanizado o tubo lac o venta de postes de acero.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código :	20609137500	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO CESIM S.A.C.	Hora de envío :	19:02:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al área usuaria y al comité de selección. En las especificaciones técnicas se menciona que el POSTE PREFABRICADO DE ACERO NEGRO no tienes medias de alto diámetro de curva adjuntar plano y detalles para fabricar ya eso no vende en el mercado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para lo cual se adiciona el plano de los postes prefabricados de acero negro con las dimensiones solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta planos en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código : 10423655688

Fecha de envío : 26/04/2023

Nombre o Razón social : CRUZ VIERA JAIME CESAR

Hora de envío : 19:09:25

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Observamos el plazo de entrega por no ser, coherente y real debido a que se tiene que fabricar 98 postes, cortar planchas a las medidas solicitadas.

Solicitamos se varié el plazo de entrega de 20 días calendario una vez recibida la orden de compra o firma de contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 y 16 de la Ley de Contrataciones Artículo N° 29 y 72 del Reglamento de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, puesto que para fabricar los postes prefabricados de acero negro y cortar las planchas y llevarlos a obra se debiera de cumplir en los 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o al día siguiente de la notificación de la orden de compra, se mantiene los 10 días calendarios puesto que la obra se encuentra en la parte final ya no disponiendo de tiempo para ampliar el plazo, puesto que solo queda pendiente la ejecución de la partida solicitada y no afectar la ruta crítica del proyecto y evitar que se genere mayores gastos generales por aceptación de mayor plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código :	10423655688	Fecha de envío :	26/04/2023
Nombre o Razón social :	CRUZ VIERA JAIME CESAR	Hora de envío :	19:09:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

referente a los Postes prefabricados de Acero negro solicitamos se adjunte plano detallado donde muestre la altura del Poste, ancho y otros detalles (no están especificados en los TR)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para lo cual se adiciona el plano de los postes prefabricados de acero negro con las dimensiones solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta planos en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código : 10423655688

Fecha de envío : 26/04/2023

Nombre o Razón social : CRUZ VIERA JAIME CESAR

Hora de envío : 19:09:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos se amplíe la experiencia del Postor a Venta de Postes de Acero debido que forman parte del Requerimiento del Proceso

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6,C **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 y 16 de la ley de Contrataciones Artículo N° 29 y 72 del Reglamento de la Ley de Contr

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observacion, para mayor pluralidad de postores se incluye en bienes similares a venta de postes de acero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de tubos negros en general o planchas de acero galvanizado o tubo lac, o venta de postes de acero.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código :	20564086496	Fecha de envío :	01/05/2023
Nombre o Razón social :	MAGESUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MAGESUR S.R.L.	Hora de envío :	09:56:14

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN PLANO INDICA POSTES PREFABRICADOS DE ACERO NEGRO de 10MM SIN EMBRAGO NO EXISTE NINGUNA PLANO NO SE APRECIA DIMENSIONES LONGITUDES DEL POSTE PREFABRICADO SOLICITAMOS PLANO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TAMBIEN INDICA MAS LA INSTALACION INDICAR SI NO

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 07 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, para lo cual se adiciona el plano de los postes prefabricados de acero negro con las dimensiones solicitadas,NO esta considerado la instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta planos en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código :	20491225786	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANKI ASOCIADOS C.F E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:15

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

se observa el ítem PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR 5MM

SE OBSERVA EN VISTA QUE EL ESPESOR DE MM EN ACABADO GALVANIZADO NO EXISTE POR LO QUE SOLICITAMOS SE CORRIJA Y SE CONSIDERE UN ESPESOR QUE ES COMERCIAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación por lo que la plancha de acero galvanizado sera de espesor de 4 mm que si se encuentra en el mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR 4mm Y MEDIDAS DE (0.10m X 0.10m.)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código :	20491225786	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANKI ASOCIADOS C.F E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:15

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

se observa el ítem PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO DE ESPESOR 2.5MM

esta observación se formula en vista que el espesor de plancha de 2.5MM EN CERO GALVANIZADO NO EXISTE EN EL MERCADO

POR LO QUE SOLICITAMOS SE CONSIDERE UN ESPESOR QUE SI SEA COMERCIAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, puesto que la plancha de acero galvanizado de espesor de 2.5 mm Si existe en el mercado y de acuerdo al estudio de mercado realizado se han evidenciado que existen en las dimensiones con las características solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código : 20491225786

Nombre o Razón social : CORPORACION ANKI ASOCIADOS C.F E.I.R.L.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 23:57:15

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

FILA 7 .- POSTES PREFABRICADOS DE ACERO NEGRO

SOLICITAMOS AL RESIDENTE Y/O SUPERVISOR ESPECIFICAR DE MANERA CLARA EL DETALLE DE RAPANTES PUESTO QUE LA ÚNICA IMAGEN QUE ADJUNTA NO SE APRECIA BIEN LOS DETALLE NI DE LAS MEDIDAS

ASÍ MISMO SOLICITAMOS QUE ADJUNTEN UN PLANO EN FORMATO DIGITAL CON LA FINALIDAD DE TENER CLARO EL ALCANCE DEL BIEN A ENTREGAR

OTRA OBSERVACIÓN SE REALIZA A LA PLANCHA ACERO DE 10MM DE ESPESOR EN VISTA QUE EL ESPESOR DE 10MM NO EXISTE EN EL MERCADO POR LO QUE SOLICITAMOS ESPECIFICAR BIEN A MATERIALES QUE SI

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, los postes prefabricados de 10 mm sera cambiada por el de 3/8" (9.5 mm) que Si existe en el mercado, para mayor detalle se adjunta los planos.

respecto a la PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO se redujo el espesor a 4mm Y MEDIDAS DE (0.10m X 0.10m.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta planos en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código : 20491225786

Fecha de envío : 02/05/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION ANKI ASOCIADOS C.F E.I.R.L.

Hora de envío : 23:57:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

FILA 7 .- POSTE PREFABRICADO DE ACERO NEGRO

CONSULTA :

- SI LOS POSTES INCLUYEN SU RESPECTIVO PERFORACIÓN?
- SI LOS POSTES INCLUYEN LA PESTAÑA DE REFUERZO O ES UNA SIMPLE PLANCHA CORTADA?
- SI LOS POSTES INCLUYEN PLANCHA DE ACERO DE e=2.5mm COMO SE VE EN LA FIGURA?
- ESPECIFICAR LA ALTURA TOTAL, EL ANCHO, RADIO DE CURVATURA DE LOS POSTES
- ESPECIFICAR SI INCLUYE PINTADO Y ACABADOS

SOLICITAMOS SEA MAS CLARO Y FORMULEN DEBIDAMENTE EL REQUERIMIENTO ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER CLARO EL ALCANCE DEL BIEN A ENTREGAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 5

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, los postes prefabricados de acero negro, incluyen la perforación 2 de 2" y 3 de 1 1/2", NO incluyen la pestaña de refuerzo pero si todo el borde sera biselado de 2mm, NO incluyen las planchas de acero de e=2.5 mm, NO incluye el pintado ni acabados, el radio de curvatura es de 1.75m, para mayor detalle se adjunta los planos respectivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta planos en las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBO NEGRO Y PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO para el proyecto:"MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC

Ruc/código : 20491225786

Nombre o Razón social : CORPORACION ANKI ASOCIADOS C.F E.I.R.L.

Fecha de envío : 02/05/2023

Hora de envío : 23:57:15

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EL ESPESOR DE LOS CODOS TANTO DE 45° Y DE 90°, ESTÁN SOLICITANDO CODOS DE 1.8MM DE ESPESOR

SE OBSERVA QUE ESTE ESPESOR NO ES COMERCIAL , LO QUE SI EXISTE SON CODOS MAYORES A 2MM DE ESPESOR

SOLICITAMOS CORREGIR A UN ESPESOR QUE SEA COMERCIAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 5

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación por lo que se modificara el espesor de los codos tanto de 45° y de 90° que seran de espesor de 2mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CODO DE HIERRO NEGRO DE 90° DIAMETRO 2", espesor de 2mm

CODO DE HIERRO

NEGRO DE 45° DIAMETRO 2", espesor de 2mm.