

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:38:16

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Solicitamos, para mayor participación de postores que el plazo de entrega de los bienes sea de 50 días y que se contabilicen a partir de la aprobación de planos.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1.9      **Literal:** CAPITULO 1      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, con finalidad de promover la libre de concurrencia de postores se ampliará el plazo de entrega hasta 45 días calendario, debido a la cantidad de tableros requeridos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación en los siguientes:

**CAPITULO I - GENERALIDADES**

**1.9. PLAZO DE ENTREGA**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 45 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**CAPITULO III - REQUERIMIENTO**

**VI. PLAZO DE ENTREGA**

El plazo de entrega de los bienes será hasta los 45 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:38:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos que los tableros del tipo empotrado que se solicitan puedan ser suministrados ciegos sin tapas Knockout en la caja de fierro galvanizado, de modo que facilite la habilitación de agujeros en el mismo al momento de la instalación definitiva del tablero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, las especificaciones técnicas señalan la ubicación de los circuitos, los cuales se realizaran durante la instalación de los tableros; por lo que no se acoge su solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:38:16

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**  
Solicitamos que los tableros del tipo empotrado puedan tener como alternativa a las cerraduras tipo cilíndrica a las cerraduras de tipo push

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** CAPITULO 3      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, con la finalidad de fomentar la libre concurrencia de postores, la tapa deberá ser de una sola hoja, incluirá chapa tipo cilíndrica o tipo push.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Con ocasión a las bases integradas, se agregará lo siguiente.  
REQUISITOS CONSTRUCTIVOS  
(..)  
La tapa deberá ser de una sola hoja, incluirá chapa tipo cilíndrica o tipo push,..

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:38:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la especificación observamos que el tablero tiene grado de protección NEMA 7 lo cual aplica a tableros a prueba de explosión que no son aplicables para una instalación de uso sanitario, por lo que solicitamos que ,dado que los tableros son de uso interior, se indique que el grado de protección sea IP54.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, los bienes requeridos es para una infraestructura hospitalaria, y esta debe estar protegida frente a cualquier incendio, por lo que no se acoge su solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:38:16

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

Solicitamos, para ampliar el numero de postores en el presente concurso que, los conectores de los conductores a los interruptores de los tableros puedan ser de marca diferente a las de la marca de los equipos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** CAPITULO 3      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, los conectores de los conductores a los interruptores de los tableros sean de la misma marca por confiabilidad, y para un funcionamiento optimo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:38:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos que los letreros de indicación de riesgo eléctrico puedan, a modo alternativo, ser de plástico adhesivo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, todo tablero deberá poseer cartel de señalización de riesgo eléctrico, el cual será fabricado en plancha metálica con recubrimiento autoadhesivo, las dimensiones y características serán las indicadas en la norma NTP 399.010-1, por lo que no se acoge su solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita ampliar el plazo a 90 días calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, con finalidad de promover la libre de concurrencia de postores se ampliará el plazo de entrega hasta 45 días calendario, debido a la cantidad de tableros requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación en los siguientes:

CAPITULO I - GENERALIDADES

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 45 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CAPITULO III - REQUERIMIENTO

VI. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes será hasta los 45 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se solicita confirmar que para la admisión de la oferta no se requiera ningun otro documento que no este detallado en este numeral. De ser el caso que se requiera otro documento agradeceremos se incluyan en este numeral para efectos de la integración de las bases.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** -    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

Se aclara que, para la admisión de ofertas los participantes y/o postores deberán presentar los documentos establecido en el numeral 2.2.1.1. de los documentos de presentación obligatoria de las bases, por lo que no se requerirá otro documento adicional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita que esta sección de las base se listen todos los dispositivos de los cuales debemos adjuntar su ficha tecnica. Esto facilitara a los postores no incurrir en error y minimizar el riesgo que el proceso nuevamente termine desierto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en los documentos de presentación obligatoria establece que el participante y/o postor deberá adjuntar ficha técnica del fabricante de la marca ofertada de todos los dispositivos que integran cada tablero eléctrico de acuerdo al diagrama unifilar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que para la formalización del contrato el formato para el detalle de los precios unitarios es libre y que por ningún motivo nos solicitaran ampliar el formato que presentemos. En el caso que se requiera un formato específico o que este deba contar con cierta información como mínimo se solicita que se adicione a los TDR de tal forma que no se tenga problemas posteriores para la formalización del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: j Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en los requisitos para perfeccionar el contrato establece el detalle de los precios unitarios del precio ofertado, en efecto, el postor adjudicado será libre de presentar el documento requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si para la formalización del contrato se puede presentar la documentación por medio de la mesa de partes virtual o el correo electronico que hace sus veces. Favor de indicar la ruta de la mesa de partes o indicar el correo correspondiente. Esto incrementaria la pluralidad de postors, toda vez que la entidad brida las facilidades del caso y que son de uso comun en todas las entidades publicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato será en la mesa de partes de la entidad, sito en el jr. Callao N°122- 1er piso - Huamanga - Ayacucho, conforme estable en las bases, siendo así que, no será posible mediante otro medio electrónico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar que pueda aceptarse , como opción adicional al color indicado en bases , el color RAL 7035 que es estándar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, el color indicado en las especificaciones técnicas tiene una característica de mayor protección, por lo que no podrá ser reemplazado con otro color.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar que pueda aceptarse , como opción adicional al color indicado en bases , el color RAL 7035 que es estándar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, el color indicado en las especificaciones técnicas tiene una característica de mayor protección, por lo que no podrá ser reemplazado con otro color.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Indicar en las especificaciones técnicas y/o planos unifilares el tipo de interruptor de corriente residual RCCB (AC, A o Si) que necesitaran los respectivos circuitos derivados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, el tipo de interruptor de corriente residual RCCB (AC, A o Si) que necesitaran los respectivos circuitos derivados, será a potestad del participante y/o postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Aclarar porfavor la indicacion de ¿La residencia y supervision de obra, tendra la responsabilidad de asumir la instalacion y puesta en marcha del proyecto de instalaciones electricas¿, esta indicacion se entiende que el cliente en este caso el gobierno regional de ayacucho a traves de su subgerencia de obras se encargara de la instalacion y montaje de los tableros, de tal manera que esto no forma parte del alcance del proveedor o la contratista que suministra los tableros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, la instalación de los tableros estará a cargo de la entidad, es decir, por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Aclarar porfavor que normas se va cumplir, porque en la indicacion ¿La construccion de los tableros electricos sera realizada en base a la normatividad nacional, internacional y las buenas practicas de ingenieria¿ se deja muy abierto, ya que los tableros que cumplen normas internacionales tienen un mayor costo que los tableros que estan bajo fabricacion nacional peruana

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, los tableros deberán cumplir con las características indicadas en las especificaciones técnicas, para lo cual, pueden hacer uso de la normativa que mejor trabajen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:15:03

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

"RECEPCION:  
Respecto a tableros de fabricacion nacional peruana normalmente no maneja certificaciones que puedan acreditar el cumplimiento de las normas nacionales o internacionales, consultar entonces si se va trabajar con tableros importados o de fabricacion nacional peruana, porque ello influye en el costo de los mismos"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: VII Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, los tableros deberán cumplir con las características indicadas en las especificaciones técnicas, para lo cual, pueden hacer uso de la normativa que mejor trabajen.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	22:07:35

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Por la cantidad de tableros y así mismo el tiempo que se tomará el transportista en llegar al proyecto, pudiendo existir bloqueos u otros, solicitamos al comité considerar 45 días el plazo de entrega.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Capitulo 3    **Literal:** 6    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, con finalidad de promover la libre de concurrencia de postores se ampliará el plazo de entrega hasta 45 días calendarios debido a la cantidad de tableros requeridos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión a las bases integradas, se efectuará la modificación en los siguientes:

CAPITULO I - GENERALIDADES

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 45 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CAPITULO III - REQUERIMIENTO

VI. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes será hasta los 45 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	22:07:35

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité que pueda aceptarse como opción adicional el color RAL 7035 para tableros, ya que es el color estándar usado por la mayoría de fabricantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 4.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, el color indicado en las especificaciones técnicas tiene una característica de mayor protección, por lo que no podrá ser reemplazado con otro color.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	22:07:35

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En los Tableros Estabilizados TDEE-02, TDA-01, TDA-02, TDEE-11, TDEE-14, TDEE-15 solicitamos al comité confirmar si los interruptores diferenciales serán todos del tipo AC, ya que al ser cargas con corriente estabilizada se recomienda utilizar interruptores diferenciales del tipo F o A superinmunizado para evitar disparos innecesarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 4.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, se tomará en cuenta interruptores diferenciales de tipo F o a superinmunizado para evitar disparos innecesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	22:07:35

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En los tableros TDN-03, TDN-18, TDN-17, TDN-02, TDN-28, TDN-22, se indica que algunos circuitos tendrán un control automático por interruptor horario, solicitamos al comité confirmar si también se incluirán botoneras y/o selectores para una mejor funcionalidad del sistema de alumbrado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 4.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, será necesario que los tableros incluyan botoneras y/o selectores para una mejor funcionalidad del sistema de alumbrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	22:07:35

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**  
En el tablero TDN-07, en el circuito C-11 se muestra un error de tipeo, para evitar confusiones en la elección del interruptor, solicitamos al comité confirmar si la llave se mantendrá como 2x32A.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Capitulo 3      **Literal:** 4.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
En atención a la consulta, el área usuaria confirma que, la llave termomagnética corresponde a 2X32A.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Con ocasión a las bases integradas, se actualizará el DIAGRAMA UNIFILAR TDN-07.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	22:07:35

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el tablero TDN-10, en los circuitos C-10 y C-11 se muestra un error de tipeo, para evitar confusiones en la elección del interruptor, solicitamos al comité confirmar si las llaves se mantendrán como 2x32A.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 4.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria confirma que, la llave termomagnética corresponde a 2X32A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se actualizará el DIAGRAMA UNIFILAR TDN-10.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	22:07:35

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité confirmar si en todos los 30 Tableros, los interruptores generales o principales serán del tipo caja moldeada, ya que en algunos tableros los interruptores principales al tener un valor de 32A y 40A, se podrían elegir también como interruptores tipo riel din.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 4.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria confirma que los interruptores generales o principales serán del tipo caja moldeada, según lo señalado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-92-2024-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	22:07:35

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En los tableros TDA-01, TDA-02, TDN-14, TDN-03, TDN-11, TDN-08, TDN-17-A, TDN-20, TDN-07, TDN-10, TDN-02, TDN-25, TDN-28, TDN-21, TDN-22, se observa que los circuitos de 2x32A tienen como interruptor diferencial de 2x25A. Para estos circuitos se recomienda utilizar un interruptor diferencial de 2x40A ya que la capacidad de estos interruptores debe ser mayor o igual a la del interruptor termomagnético.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 4.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, el área usuaria aclara que, efectuará la corrección en el DIAGRAMA UNIFILIARES DE LOS TABLEROS TDA-01, TDA-02, TDN-14, TDN-03, TDN-11, TDN-08, TDN-17-A, TDN-20, TDN-07, TDN-10, TDN-02, TDN-25, TDN-28, TDN-21, TDN-22, respecto a los circuitos de 2x32A, siendo que el interruptor diferencial será 2x40A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión a las bases integradas, se actualizará el DIAGRAMA UNIFILAR DE LOS TABLEROS TDA-01, TDA-02, TDN-14, TDN-03, TDN-11, TDN-08, TDN-17-A, TDN-20, TDN-07, TDN-10, TDN-02, TDN-25, TDN-28, TDN-21, TDN-22.