

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20609588994	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	MOLISA HOME CENTER S.A.C.	Hora de envío :	15:09:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas se solicitan mangueras HDPE de diámetros grandes como 200MM y 160 MM, este tipo de mangueras vienen en presentación de 6 metros de largo, sin embargo, en el requerimiento se solicita de 10 metros de largo, por ello se solicita cambiar esta característica a fin de cumplir con la especificación correcta de los bienes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, tomar referencia a las especificacions técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge, tomar referencia a las especificacions técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20609588994	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	MOLISA HOME CENTER S.A.C.	Hora de envío :	15:09:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 3. TUBERIA HDPE 160MM PN6 SE SOLICITA ESPECIFICAR EL SDR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclarado: Se refiere al diametro interior y exterior de la tubería HDPE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aclarado: Se refiere al diametro interior y exterior de la tubería HDPE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20609588994	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	MOLISA HOME CENTER S.A.C.	Hora de envío :	15:09:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas de las mangueras HDPE, se solicita definir el tipo de material si será en PE 80 O PE100, ya que ambos figuran en la descripción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto se precisa que debe entregar en el tipo de material PE-100, sujetandose a lo terminos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

al respecto se precisa que debe entregar en el tipo de material PE-100, sujetandose a lo terminos de referencia

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	18:02:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a los REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL, se solicita especificar si se realizara la instalación de las tuberías y de ser el caso especificar los profesionales que se harán cargo y el tiempo de instalacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, precisar es sólo adquisición de Tuberia, tal como se indica en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al respecto, precisar es sólo adquisición de Tuberia, tal como se indica en las especificaciones técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	18:02:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo a los REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL se solicita el procedimiento de trabajo por actividad, el certificado de calidad y protocolo de prueba originales por lote vigente, esta documentación se solicita para la entrega de los materiales, ya que la fábrica los brinda una vez realizada la compra de los bienes, por ello se pide que se coloque esa acotación a fin de no transgredir los principios de la ley de contrataciones del estado "LEY N° 30225"y tener una libre concurrencia de participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"LEY N°302252" Artículo 2. c) Transparencia, e) Competencia, a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El certificado de calidad y protocolo de pruebas originales, se entregará al entrega y recepción de materiales en el almacén

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El certificado de calidad y protocolo de pruebas originales, se entregará al entrega y recepción de materiales en el almacén

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:44:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad requiere Tubería de 160mm PN6, se solicita confirmar si va a requerir PE100 o PE80.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PE-100 PN 6 (Para el Item 3)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PE-100 PN 6 (Para el Item 3)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:44:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad suprimir la ficha técnica y demás especificación detalladas en las bases, ya que pertenecen a una marca en específico (MARCA RIVAL), a fin de promover la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se agoge la consulta, por lo que se suprimirá la ficha para no tener controversia posterior, sin embargo acogerse a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se agoge la consulta, por lo que se suprimirá la ficha para no tener controversia posterior, sin embargo acogerse a las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:44:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad indica que el proveedor debe entregar el procedimiento de trabajo por actividad, se solicita aclarar a que hace referencia ello.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte, y se aclara a la consulta se refiere al procedimiento de entrega de los certificado de calidad y protocolos de prueba, la misma que será entregado conjuntamente con el material.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge en parte, y se aclara a la consulta se refiere al procedimiento de entrega de los certificado de calidad y protocolos de prueba, la misma que será entregado conjuntamente con el material.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:44:29

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad indica que el proveedor de las tuberías HDPE PN8, PN6 deberá incluir suministro e instalación de las tuberías en la línea de conducción del proyecto en mención para garantizar la instalación y evitar problemas posteriores durante su operación de la línea de conducción, ante ello solicitamos a la entidad confirmar si la adjudicación es suministro e instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la consulta en parte, y se retira "incluir suministro e instalación de las tuberías en la línea de conducción del proyecto en mención para garantizar la instalación y evitar problemas posteriores durante su operación de la línea de conducción, ante ello solicitamos a la entidad confirmar si la adjudicación es suministro e instalación", sólo es adquisición de bienes (tubería HDPE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge la consulta en parte, y se retira "incluir suministro e instalación de las tuberías en la línea de conducción del proyecto en mención para garantizar la instalación y evitar problemas posteriores durante su operación de la línea de conducción, ante ello solicitamos a la entidad confirmar si la adjudicación es suministro e instalación", sólo es adquisición de bienes (tubería HDPE)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20490839390	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES TONY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REPRESENTACIONES TONY S.A.C.	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA NRO 21, EN EL CAPITULO III: REQUERIMIENTO, 4. DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN EL ITEM 02 INDICAN 6424 M TUBERIA HDPE DE 200M PE100 PN6 SDR 21 ISO 4427, PARA LO CUAL LA NORMATIVA NTP ISO 4427 INDICA QUE PARA UNA TUBERIA HDPE DE 200MM PN6 LE CORRESPONDE PE80. SE SOLICITA AL AREA USUARIA ACLARAR LAS ESPECIFICACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, sujetarse a las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta, sujetarse a las especificaciones técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20490839390	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES TONY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REPRESENTACIONES TONY S.A.C.	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA NRO 22, EN EL CAPITULO III: REQUERIMIENTO, 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITAN TUBERIA HDPE PE100-80 NO DEJANDO CLARO CUAL ES LA CARACTERISTICA REQUERIDA, SEGUN LA NORMATIVA NTP ISO 4427-2 LA DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE SER EL SIGUIENTE:

1. TUBERIA HDPE DE 200MM PE100 PN8 SDR21 ISO 4427-2
2. TUBERIA HDPE DE 200MM PE80 PN6 SDR21 ISO 4427-2
3. TUBERIA HDPE DE 160MM PE80 PN6 SDR21 ISO 4427-2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte la observación: precisando que en las especificaciones técnicas se requiere las tuberías con las siguientes características:

1. TUBERIA HDPE DE 200MM PE100 PN8 SDR21 ISO 4427-2
2. TUBERIA HDPE DE 200MM PE100 PN6 SDR21 ISO 4427-2
3. TUBERIA HDPE DE 160MM PE100 PN6 SDR21 ISO 4427-2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge en parte la observación: precisando que en las especificaciones técnicas se requiere las tuberías con las siguientes características:

1. TUBERIA HDPE DE 200MM PE100 PN8 SDR21 ISO 4427-2
2. TUBERIA HDPE DE 200MM PE100 PN6 SDR21 ISO 4427-2
3. TUBERIA HDPE DE 160MM PE100 PN6 SDR21 ISO 4427-2

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20490839390	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES TONY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REPRESENTACIONES TONY S.A.C.	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:
EN LA PAGINA NRO 27 EN EL CAPITULO III: REQUERIMIENTO, 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAN UNA FICHA TÉCNICA QUE NO CORRESPONDE A LOS BIENES DESCRITOS EN LA PÀGINA 22, DEFINIR LAS CARACTERISTICAS DE LAS TUBERIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se acoge la observación y por lo tanto se retira la ficha

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge la observación y por lo tanto se retira la ficha

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20490839390	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES TONY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REPRESENTACIONES TONY S.A.C.	Hora de envío :	21:51:26

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA NRO 27 EN EL CAPITULO III: REQUERIMIENTO, 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAN UNA FICHA TÉCNICA QUE CORRESPONDE A UNA TUBERÌA DE PRESETACIÒN 12M DE LARGO Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITAN TUBERÌAS DE 10M DE LARGO, POR LO QUE SE SOLICITA AL ÀREA USUARIA ACLARAR SI REQUIEREN TUBERÌAS DE 10M O 12M DE LARGO, ASI MISMO, SE DEBE INDICAR QUE DEBIDO A SER PROVEEDORES DE LA ZONA Y DE NUESTRO CONOCIMIENTO DE LA RUTA, SE SUGIERE QUE LAS TUBERIAS DEBEN SER EN PRESENTACIÒN DE 6M DE LARGO PARA UN ADECUADO TRANSPORTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, sujetarse a las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta, sujetarse a las especificaciones técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20490839390	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES TONY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REPRESENTACIONES TONY S.A.C.	Hora de envío :	21:51:26

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA NRO 28,EN EL CAPITULO III: REQUERIMIENTO, 6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL EN EL ITEM 4, INDICAN LO SIGUIENTE "EL PROVEEDOR DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON STOCK EN SUS ALMACENES "NO INDICAN CON CLARIDAD QUE DOCUMENTOS O DECLARACION LEGAL O SUSTENTO NECESITAN PARA COMPROBAR DICHO REQUISITO, ASI MISMO, LAS TUBERÍAS PRESENTES DE ESTE OBJETO DE CONVOCATORIA SON PRODUCTOS QUE SE FABRICAN A PEDIDO, POR LO QUE, MUCHOS FABRICANTES Y PROVEEDORES NO TIENEN STOCK DE ESTE PRODUCTO EN SUS ALMACENES. SE SOLICITA SUPRIMIR ESTE REQUERIMIENTO PARA FOMENTAR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la observación, y se retira la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se absuelve la observación, y se retira la observación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECICIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20490839390	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES TONY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REPRESENTACIONES TONY S.A.C.	Hora de envío :	21:51:26

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA NRO 28,EN EL CAPITULO III: REQUERIMIENTO, 6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL EN EL ITEM 14, INDICAN LO SIGUIENTE " EL PROVEEDOR DE LAS TUBERIAS HDPE PN8-PN6 DEBERA INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS TUBERIAS EN LA LINEA DE CONDUCCION (...)" NO SIENDO OBJETO DE ESTA PRESENTE CONVOCATORIA LA INSTALACION, SE SOLICITA NO INCLUIR ESE REQUERIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la consulta en parte, y se retira "incluir suministro e instalación de las tuberías en la línea de conducción del proyecto en mención para garantizar la instalación y evitar problemas posteriores durante su operación de la línea de conducción, ante ello solicitamos a la entidad confirmar si la adjudicación es suministro e instalación", sólo es adquisición de bienes (tubería HDPE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge la consulta en parte, y se retira "incluir suministro e instalación de las tuberías en la línea de conducción del proyecto en mención para garantizar la instalación y evitar problemas posteriores durante su operación de la línea de conducción, ante ello solicitamos a la entidad confirmar si la adjudicación es suministro e instalación", sólo es adquisición de bienes (tubería HDPE)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20490839390	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES TONY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REPRESENTACIONES TONY S.A.C.	Hora de envío :	21:51:26

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA NRO 29, EN EL CAPITULO III: REQUERIMIENTO, 7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION INCISO A) LUGAR DE ENTREGA NO INDICAN EL ANCHO DE LAS VÍAS, EL TONELAJE Y DIMENSIONES DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDEN ACCEDER HASTA EL ALMACEN DEL PROYECTO Y LAS RUTAS DE ACCESO, SE SUGIERE AL ÁREA COMPLETAR DICHA INFORMACIÓN, PARA ENVIAR UNA COTIZACIÓN MÁS ÓPTIMA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge en parte, se agregara la descripción de la ruta de acceso para el transporte

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge en parte, se agregara la descripción de la ruta de acceso para el transporte

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MPA-APU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE TUBERIA HDPE PARA LA EJECIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEÑ SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO - URUTUHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

Ruc/código :	20490839390	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	REPRESENTACIONES TONY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - REPRESENTACIONES TONY S.A.C.	Hora de envío :	21:51:26

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA NRO 30, EN EL CAPITULO 4, INCISO A: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPCIALIDAD, INDICAN BIENES SIMILARES " VENTA TUBERIAS HDPE Y ACCESORIOS EN GENERAL", CONSIGNAR BIENES SIMILARES LO SIGUIENTE: "TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC" "ACCESORIOS DE RIEGO", PARA FOMENTAR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta, sujetarse a las especificaciones técnicas y las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge la consulta, sujetarse a las especificaciones técnicas y las bases