

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código :	20351154633	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	IBIS S.R.LTDA.	Hora de envío :	14:35:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con relación a la publicación del expediente técnico completo en la plataforma del Seace, para evitar errores al momento de la transcripción de datos del presupuesto y en atención de la sugerencia de OSCE, solicitamos se incluya el presupuesto de obra y los análisis de costos en Excel que permita facilitar a los postores a emitir sus ofertas de manera clara. Solicitamos se incluya el presupuesto en Excel.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: Exp.Tec. Literal: Digital Página: Pres

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que las actuaciones preparatorias y expediente técnico del proyecto en referencia, fueron registrados conforme lo establece la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL ACCESO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE. Que, el archivo del presupuesto del proyecto registrado en el SEACE contiene los ítems, descripción, unidad, metros, precio unitario, precio parcial y monto total de forma clara y visible, Motivo por el cual NO SE ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código : 20351154633

Fecha de envío : 31/07/2024

Nombre o Razón social : IBIS S.R.LTDA.

Hora de envío : 14:35:11

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De la publicación de las bases: Expediente técnico, Partida 1.04; Transporte de materiales equipo y herramientas: Visto los planos de la obra se tiene como meta la colocación de 06 postes metálicos de 20" de diámetro en su primer tramo y luego un tramo de 18" Hasta llegar a los 17 mts. Dado las características del material solo los postes están pesando 22 tn. Sin contar con cables luminarias y otros materiales a adquirirse en la ciudad de Lima. El metrado consignado en el presupuesto de obra referido a la partida transporte, solo se indica la cantidad de 4.1 tn. Es decir solo se consigna una mínima fracción del tonelaje a transportar.

Se consulta si la Entidad asumirá el mayor costo que representa en transporte desde Lima de la diferencia de metrado consignado con lo real a utilizar en obra.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** Exp.Tec. **Literal:** Digital **Página:** Pres

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cada poste según especificación técnica pesa 2tn. y según la partida 04.09.01 POSTES DE METAL SEGUN DISEÑO PARA REFLECTORES DE CAMPO DE FUTBOL, el costo del insumo poste metálico es precio puesto en obra, así que la entidad no asumirá un mayor costo en flete

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código : 20351154633

Fecha de envío : 31/07/2024

Nombre o Razón social : IBIS S.R.LTDA.

Hora de envío : 14:35:11

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De la publicación de las bases: Expediente técnico, En el plano ACF-01 se nota la escalera de acceso a la parte alta de los postes metálicos (Escalera de gato) en cuyo detalle se incluye espaldares de protección; En el presupuesto desagregado no esta considerado esta partida. Solicitamos nos remitan el análisis de costos en el cual esta considerado la ejecución de este trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Exp.Tec. Literal: Digital Página: Plan

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El análisis de Costos unitarios esta subido en el portal en la partida 04.09.01 POSTES DE METAL SEGUN DISEÑO PARA REFLECTORES DE CAMPO DE FUTBOL, en esta partida esta el insumo POSTE METAL SEGÚN DISEÑO, es decir en este insumo esta incluido el poste y la escalera de gato según se especifica en los planos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código : 20351154633

Fecha de envío : 31/07/2024

Nombre o Razón social : IBIS S.R.LTDA.

Hora de envío : 14:35:11

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De la publicación de las bases: Expediente técnico, En el plano ACF-01 se nota la ubicación de las torres o tubos que sustentaran las luminarias del campo de fútbol, mas no así se ha colocado la referenciación de la ubicación exacta de estos.

Solicitamos se incluya la referenciación de la ubicación de los 06 postes metálicos

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** Exp.Tec. **Literal:** Digital **Página:** Plan

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el plano IE 02 ¿ LAMINA 05, se aprecia la ubicación de las 6 torres.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código : 20351154633

Fecha de envío : 31/07/2024

Nombre o Razón social : IBIS S.R.LTDA.

Hora de envío : 14:35:11

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De la publicación de las bases: Expediente técnico, En el plano ACF-01 se nota un detalle incompleto denominado base torre. En este detalle no se consigna claramente sus dimensiones, las dimensiones de la armadura de acero a colocarse, y el detalle de la zapata en el cual se sustentara el dado de concreto armado sobre el cual se anclaran los pernos de 1 ½" x 1.20 mt. En los cuales se anclarán los tubos de 20".

Solicitamos se incluya el detalle de zapatas que soportaran los tubos de 20".

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: Exp.Tec. Literal: Digital Página: Plan

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el plano DZ- 01 " LAMINA 12, se detalla cortes de la zapata, se adjunta dicho plano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código :	20351154633	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	IBIS S.R.LTDA.	Hora de envío :	14:35:11

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De la publicación de las bases: Expediente técnico, En el plano CF-01 específicamente en el detalle de corte transversal se indica generador de 20kw.
Solicitamos su aclaración a esta característica.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: Exp.Tec. Literal: Digital Página: Plan

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el plano CF-01 ¿ LAMINA 09, se detalla el generador de 50 kw, que es el requerido para el presente proyecto, dicho insumo también se aprecia en presupuesto, relación de insumos y en la cotización, se adjunta plano CF-01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código :	20351154633	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	IBIS S.R.LTDA.	Hora de envío :	14:35:11

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De la publicación de las bases: Expediente técnico, En la memoria descriptiva, específicamente en el detalle de corte transversal se indica generador de 60kw.

Solicitamos su aclaración a esta característica

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápito de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** Exp.Tec. **Literal:** Digital **Página:** M.D.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el plano CF-01 ¿ LAMINA 09, se detalla el generador de 50 kw, que es el requerido para el presente proyecto, esta obra es a suma alzada por tal motivo se prioriza los planos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código :	20351154633	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	IBIS S.R.LTDA.	Hora de envío :	14:35:11

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

De la publicación de las bases: Expediente técnico, en los archivos de las distintas secciones de la plataforma del Seace, no se observa el desagregado de los gastos generales.
Solicitamos que se incluya en la plataforma de los archivos, el desagregado de gastos generales.

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: Exp.Tec. Literal: Digital Página: Secc

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el ITEM 12 donde se detalla el desgredado de GASTOS GENERALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código :	20351154633	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	IBIS S.R.LTDA.	Hora de envío :	14:35:11

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De la publicación de las bases: Expediente técnico, en los archivos de las distintas secciones de la plataforma del Seace, no se observa las cotizaciones.

Solicitamos que se incluya las cotizaciones en la plataforma.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Exp.Tec. Literal: Digital Página: Secc

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia: Artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta las cotizaciones de los insumos para este proyecto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código :	20531483449	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:12:54

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

De las 19 actividades consideradas para la experiencia del postor en la especialidad es restrictiva que limita concurrencia de postores , por lo que recomienda eliminar para que el proceso sea mas transparente

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.3 **Literal:** B **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 literal A y C del TUO de la ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que la Entidad a través del área usuaria ha definido el requerimiento, estableciendo criterios que permitirán asegurar la calidad técnica de la contratación y garantizar el cumplimiento de la finalidad pública de la misma y de los objetivos y funciones de la entidad, estando todos ellos en un marco de competencia y libre concurrencia, y observando lo regulado por el art. 16 de la Ley de Contrataciones concordante con el art. 29 de su Reglamento. ¿la misma que establece que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento debiendo asegurar la calidad técnica.

Debiendo a su vez el postor cumplir con lo establecido en el capítulo III Sección Específica de las Bases, vale decir, indicar en la oferta la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD que se solicita en los requisitos de calificación. Disposición que no contraviene lo normado en la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, y que resulta razonable que sea solicitado por el área usuaria considerando la naturaleza y complejidad de la contratación.

Se entiende que cada tipo de obra es compleja y diferente, por lo que es clave y fundamental la experiencia del postor en la obra objeto de la presente convocatoria por lo que resulta fundamental que la experiencia sea en obras similares, para garantizar la correcta ejecución de obra materia de la presente convocatoria. Así mismo se debe entender que tipo de intervención se realizara durante la ejecución de la obra para poder considerar las obras similares, en este caso es obra de Iluminación de un Estadio; es decir modernización de espacio deportivo que beneficiara a la población.

Así mismo, la entidad busca siempre entregar obras de calidad a la población para el adecuado funcionamiento en ese sentido presenta todos los requisitos necesarios para dicho fin y poder entregar un de satisfacción a la población Por lo que no corresponde modificar la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD solicitada por el participante, sino a lo que la entidad necesita en la ejecución de la prestación. Por estas razones no será posible acoger lo solicitado por el participante. Motivo por el cuan NO SE ACOGE la Observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MPU-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION Y OBRA CIVIL EN LA INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO - CUI N° 2610116

Ruc/código :	20531483449	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:12:54

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para la elaboración del precio de la oferta la entidad debio haber publicado el presupuesto del expediente técnico lo cual no fue publicado en el procedimiento de selección del SEACE por lo que se recomienda publicar toda la información del expediente técnico incluyendo el presupuesto de la obra en EXEL, asimismo retrotraer el proceso a etapa de convocatoria a fin de formular las consultas y observaciones relacionados a los documentos que no fueron publicados

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 06 **Literal:** --- **Página:** 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 35 Literal a segundo párrafo El postor formula dicha oferta considera, presupuesto de obra

Análisis respecto de la consulta u observación:

El presupuesto de la obra esta publicado Se aclara al participante que las actuaciones preparatorias y expediente técnico del proyecto en referencia, fueron registrados conforme lo establece la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL ACCESO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE. Que, el archivo del presupuesto del proyecto registrado en el SEACE contiene los ítems, descripción, unidad, metrados, precio unitario, precio parcial y monto total de forma clara y visible, Motivo por el cual NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null