

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación y evaluación del pavimento existente para la Elaboración del Expediente Técnico: ¿Mejoramiento del servicio transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida 1, av. Circunvalación, avenida 4 PROMUVI V y avenida 5 PROMUVI III , avenida 5 , avenida Villa Paraiso del sector Pampa Inalámbrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua.

Ruc/código :	10081579887	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	MARTINEZ VARGAS ALBERTO JOSE	Hora de envío :	19:22:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica efectuar ensayos CBR en todas las muestras, según la Norma CE.010 Capítulo 3, numeral 3.2 Técnicas de Investigación de Campo, acápite 3.2.12 indica que se debe ejecutar un CBR por cada 5 puntos de investigación, Se consulta puede aclarar la cantidad de CBR que se deberán efectuar de las 60 calicatas programadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 4.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

Se realizará ensayos CBR por cada 5 puntos, como se indica en la Norma CE.010, es decir de las 60 calicatas se tendrán que hacer un total de 12 CBR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-OEC MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación y evaluación del pavimento existente para la Elaboración del Expediente Técnico: ¿Mejoramiento del servicio transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida 1, av. Circunvalación, avenida 4 PROMUVI V y avenida 5 PROMUVI III , avenida 5 , avenida Villa Paraiso del sector Pampa Inalámbrica, Distrito de Ilo - Provincia de Ilo - Departamento de Moquegua.

Ruc/código : 10081579887

Fecha de envío : 10/11/2023

Nombre o Razón social : MARTINEZ VARGAS ALBERTO JOSE

Hora de envío : 19:22:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar la cantidad de ensayos quimcos, los ensayos fisicos (analisis granulometrico, limites, Contenido de humedad, Calsificacion SUCS y AASTHO) seran para cada calicata, cuantos ensayos quimicos de agua en caso exista napa freatica; para poder estimar un costo en la oferta se requiere tener cantidades minimas claras que debe proporcionar la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 4.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

Se realizara un ensayo por cada tipo (ensayos químicos y físicos) por cada calicata, como indica en los TDR, en total por las 60 calicatas. En el caso de napa freática se realizara uno (01) ensayo de análisis químico de agresividad del agua por cada uno que se presente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null