

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS) PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN CAJAMARCA, AMAZONAS, SAN MARTIN, HUÁNUCO, PASCO, UCAYALI, HUANCVELICA, AYACUCHO, APURÍMAC, PUNO Y MADRE DE DIOS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	16/08/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:32:35

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Agradeceremos confirmar que en ausencia de alguna característica técnica solicitada en las bases que no esté descrita en los catálogos del producto a ofertar, se podrá presentar carta del fabricante indicando el cumplimiento.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, en aras de fomentar la pluralidad de postores que, en ausencia de alguna característica técnica solicitada en las bases que no esté descrita en los catálogos del producto u ofertar, se podrá presentar carta del fabricante indicando el cumplimiento, la cual será revisada y aprobada por el área técnica de Coordinación de Operaciones en Mantenimiento, Servicios, e Infraestructura de Logística

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS) PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN CAJAMARCA, AMAZONAS, SAN MARTIN, HUÁNUCO, PASCO, UCAYALI, HUANCAMELICA, AYACUCHO, APURÍMAC, PUNO Y MADRE DE DIOS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 16/08/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:32:35

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la canaleta para canalización de cable a ofertar, las normas UL mencionadas corresponden solo a fabricantes norteamericanos. Solicitamos confirmar que en caso de ofertarse canaleta de fabricantes europeos se aceptarán certificaciones/normas/recomendaciones/laboratorios equivalentes tales como M1, CE, EN 50085-2-1, EN 50085-2-2 Y ASTM G-53 que cubren todas las pruebas consideradas en la norma UL de resistencia a impacto, temperatura, resistencia a la propagación de la llama y resistencia a la carga vertical (ejemplo marcas JSL, Legrand, EFAPEL, etc.), las cuales también se encuentran vigentes en nuestro país.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, en aras de fomentar la pluralidad de postores se confirma y admite que, en caso de ofertarse canaleta de fabricantes europeos se aceptarán certificaciones/normas/recomendaciones/laboratorios equivalentes, la cual sería revisada y aprobada por el área técnica de Coordinación de Operaciones en Mantenimiento, Servicios, e Infraestructura de Logística

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS) PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN CAJAMARCA, AMAZONAS, SAN MARTIN, HUÁNUCO, PASCO, UCAYALI, HUANCVELICA, AYACUCHO, APURÍMAC, PUNO Y MADRE DE DIOS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 16/08/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:32:35

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Agradeceremos confirmar que las dimensiones de canaleta solicitada en los anexos (100x45), son medidas aproximadas y mínimas a considerar, ya que solo un fabricante las comercializa en nuestro país. Asimismo, sírvanse confirmar que se podrá ofertar medidas similares como 110x50 que es mucho más comercial en nuestro mercado, que cumplan con la sección interior de espacio o con la capacidad de cable que soportan esas medidas y adicionalmente ofrecen accesorios universales para poder instalar cualquier marca de dispositivos eléctricos o de red. Se solicita lo anterior a fin de no discriminar al resto de fabricantes tales como JSL, EFAPEL, HELERMANTYTON, Etc.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, se confirma y admite parcialmente en aras de fomentar la pluralidad de postores que, las dimensiones de canaleta solicitada en los anexos (100x45), son medidas aproximadas y mínimas a considerar y se podrá ofertar medidas similares que cumplan con la sección interior de espacio o con la capacidad de cable que soportan esas medidas, siempre que los accesorios sean de las mismas medidas a la canaleta que oferte (como placas integradas, curvas, entre otros)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS) PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN CAJAMARCA, AMAZONAS, SAN MARTIN, HUÁNUCO, PASCO, UCAYALI, HUANCVELICA, AYACUCHO, APURÍMAC, PUNO Y MADRE DE DIOS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 16/08/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:32:35

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Con respecto al cable de red categoría 6, se está solicitando que cumpla el estándar IEC 60332-3. Con respecto a este punto, la entidad describe las normas ANSI/TIA mínimas a las que se somete, siendo la recomendación en tales normas el cable IEC 60332-1 que son de mayor disponibilidad comercial, menor costo y cumplen la misma finalidad de aumentar la seguridad en cuanto a la emisión de gases tóxicos. De hecho, tenemos entendido que los cables en ambos casos son los mismos con la diferencia de que algunos fabricantes someten a una prueba adicional su cable por iniciativa propia y en exceso a lo que indica la norma, pero que en cuanto a seguridad, se obtiene resultados similares. Por lo anterior, con la finalidad de ajustarse a las normas ANSI/TIA descritas, ampliar la base de fabricantes y postores solicitamos que tanto el cable de red como los patch cords se ajusten como mínimo a la norma IEC 60332-1 y que si la entidad desea promocionar la oferta de cables por encima de la norma, utilice el sistema de calificación o puntaje, herramientas que le permite la Ley y su Reglamento.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, el cable de red y patch cord categoría 6 deberán cumplir mínimo con la norma IEC 60331-1 o con IEC 60332-3 de cableado estructurado que velan por la seguridad e integridad de las personas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS) PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN CAJAMARCA, AMAZONAS, SAN MARTIN, HUÁNUCO, PASCO, UCAYALI, HUANCVELICA, AYACUCHO, APURÍMAC, PUNO Y MADRE DE DIOS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ruc/código : 20600560094

Fecha de envío : 16/08/2023

Nombre o Razón social : R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS  
E.I.R.L

Hora de envío : 20:20:46

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

10.2 PLAZO

Ampliar plazo a treinta (30) días calendario

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** 10.2

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2º inciso a), b) y f) de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta referida . El plazo queda establecido conforme al numeral 10.2 de los Términos de Referencia de las Bases, dado que el plazo contemplado no vulnera y/o contraviene los principios citados de: Libertad de concurrencia, Igualdad de trato, Eficacia y Eficiencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS) PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN CAJAMARCA, AMAZONAS, SAN MARTIN, HUÁNUCO, PASCO, UCAYALI, HUANCANELICA, AYACUCHO, APURÍMAC, PUNO Y MADRE DE DIOS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ruc/código : 20600560094

Fecha de envío : 16/08/2023

Nombre o Razón social : R Y D CONTRATACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L - RDCS  
E.I.R.L

Hora de envío : 20:20:46

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

I. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

Los montos de facturación por items son acumulativos o se califican por separado y así evaluarse las mismos documentos por cada uno de los items?

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: I      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2º inciso a), b),c), d) y f) de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, la calificación de los postores se realiza de acuerdo al ítem, es decir que, los documentos presentados se evalúan por cada ítem (por separado) y se evalúan los mismos documentos por cada uno de los ítems, conforme se precisa en la sección de Acreditación: PARA TODOS LOS ITEMS (ITEM N° 1, 2, 3 y 4) del literal A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: "En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad." (pag 37-TDR)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS) PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN CAJAMARCA, AMAZONAS, SAN MARTIN, HUÁNUCO, PASCO, UCAYALI, HUANCVELICA, AYACUCHO, APURÍMAC, PUNO Y MADRE DE DIOS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ruc/código : 20608266462

Fecha de envío : 16/08/2023

Nombre o Razón social : CYBER SIGNAL NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 23:42:23

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Con referencia a los estándares que se menciona, estos se deben considerar para cables de mayores dimensiones y no para patch cords entre 3 y 10 pies

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 25      **Literal:** f      **Página:** 277

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, el cable de red y patch cord categoría 6 deberán cumplir mínimo con la norma IEC 60331-1 o con IEC 60332-3 de cableado estructurado que velan por la seguridad e integridad de las personas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS) PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN CAJAMARCA, AMAZONAS, SAN MARTIN, HUÁNUCO, PASCO, UCAYALI, HUANCVELICA, AYACUCHO, APURÍMAC, PUNO Y MADRE DE DIOS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ruc/código : 20608266462

Fecha de envío : 16/08/2023

Nombre o Razón social : CYBER SIGNAL NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 23:42:23

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Con referencia a la mención de: -todas las canaletas incluyendo las cajas adosables y faceplates deberán ser de la misma marca- Considerar que dichos elementos no necesariamente sean de la misma marca ya que ello no afectaría al rendimiento del servicio.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 25      **Literal:** a      **Página:** 279

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, todas las canaletas y placas integradas tienen que ser de la misma marca y medida, no así los faceplates.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS) PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN CAJAMARCA, AMAZONAS, SAN MARTIN, HUÁNUCO, PASCO, UCAYALI, HUANCANELICA, AYACUCHO, APURÍMAC, PUNO Y MADRE DE DIOS DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ruc/código : 20608266462

Fecha de envío : 16/08/2023

Nombre o Razón social : CYBER SIGNAL NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 23:42:23

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

PARA EL ITEM N° 4:

Considerar como experiencia del postor a instalación de cableado estructurado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 25      Literal: I      **Página: 36**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que, en el numeral 25, literal I. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - Apartado EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se ha incorporado para los 4 ítems, como servicio similar: ¿ Servicio de instalación de cableado estructurado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el numeral I. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, pág. 26, se adicionó como servicio similar:- Servicio de instalación de cableado estructurado.