

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS Y LADRILLO PARA TECHO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código : 20526980574

Fecha de envío : 26/04/2023

Nombre o Razón social : LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.

Hora de envío : 22:26:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA:

1.- DE ACUERDO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA EI LADRILLO QUE ESTÁN CONSIDERANDO ES UN LADRILLO TIPO IV ¿

DE ACUERDO A QUE NORMA ESTAN CONSIDERANDO EL PESO DE : 2.7 KGR.

EL PESO DEL LADRILLO DE: 9CM. X 12.5CM. X 23 CM PARA QUE CUMPLA DE ACUERDO A LA NORMA E-70 SE DEBE CONSIDERAR EL PESO 3 KGR A 3.5 KGR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 1.1

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMA E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA:

*SE VIENE SOLICITANDO LADRILLO TIPO IV DE 9X12.5X23 QUE TIENE UN PESO DE 2.70 KG.

*EL LADRILLO TIPO IV 9 X 12.5 X 23 TIENE UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AXIAL DE 130 KG/CM2 COMO LO INDICA LA NTP.

*SOBRE EL PESO DEL LADRILLO QUE HACE REFERENCIA EL PROVEEDOR CORRESPONDE A LA MEDIDA 9X13X24 QUE TAMBIEN ES TIPO IV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null