

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	20611727691	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION TUQUITO S.R.L.	Hora de envío :	10:34:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitaría que dentro del personal técnico se agregue un profesional bachiller y/o titulado en Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica, y/o Ingeniería de Materiales como "Responsable de Control de Calidad". Este profesional debe contar con un Diplomado de Especialización en Aseguramiento de la Calidad en la Construcción (mínimo 350 horas académicas), un curso de Inspección de Soldadura de Líquidos Penetrantes (mínimo 50 horas lectivas) y capacitación en Lectura e Interpretación de Planos Estructurales y de Soldadura (mínimo 50 horas académicas). Esta inclusión permitirá brindar un servicio de alta calidad y resultados confiables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo analizado y evaluado la consulta realizada por el postor este comité ACLARA QUE LO SOLICITADO EN LAS BASES SON LOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL SERVICIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	20611727691	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION TUQUITO S.R.L.	Hora de envío :	10:34:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitaría que dentro del personal técnico operativo especializado se incluya a un profesional bombero como "Especialista en Cuerdas". Este profesional debe contar con capacitación o cursos en trabajo en altura y manejo de estructuras colapsadas. La inclusión de este especialista garantizará que los trabajos en altura se realicen de manera segura, minimizando cualquier riesgo o perjuicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ADMITE LA SOLICITUD, esta pretencion estaria limitando la participacion de postores, asi mismo estaria contraviniendo lo indicado en la ley de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	20611727691	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION TUQUITO S.R.L.	Hora de envío :	10:34:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con el objetivo de asegurar un servicio de alta calidad, recomendaría que los participantes adjunten una propuesta de mejora de los términos de referencia, desarrollando así una metodología de trabajo que permita cumplir con las exigencias establecidas. Esta propuesta debería evidenciar:

- ¿ Los procedimientos de trabajo.
- ¿ Los mecanismos de aseguramiento de la calidad.
- ¿ Los sistemas de control de calidad del servicio prestado.
- ¿ Los riesgos identificados que puedan afectar el desarrollo del servicio.
- ¿ Un cronograma detallado utilizando diagramas de Gantt y CPM.
- ¿ Una relación detallada de los materiales e insumos requeridos, indicando cantidades, unidad de medida, marca y procedencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ADMITE LA SOLICITUD, por que se especifica que dentro de los terminos de referencia item 1.5.1. ACTIVIDADES se encuentra los PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVO. El item 1.5.2 REGLAMENTOS TECNICOS NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES, especifica el procedimiento basado en normas tecnicas, garantizando la calidad del proceso constructivo, como tambien el DOSSIER DE CALIDAD DE MATERIALES, SOLDADURA Y ARMADO. Del cronograma Gantt, el tiem 1.5.3 REQUISITOS DEL PERFIL DEL CONTRATISTA se especifica que el contratista debера presentar su cronograma de ejecucion con las actividades a realizar. de la relacion de materiales se especifica que estos deben de ser suministrados por el proveedor, por tal motivo este se tiene que hacer cargo de los materiales a utilizar para ejecutar el proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	20600797523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE I.R.L.	Hora de envío :	16:51:08

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la parte de equipamiento estratégico, se debería considerar tambien 02 taladros manuales ya que se va trabajar con auto perforantes, por este motivo tener estos taladros son indispensables para el cumplimiento del servicio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: B Literal: B.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo realizado el analisis y la evaluacion, este comite en coordinacion con el aera usuaria a decidido ACOGER dicha observacion esto debido a que son bienes indispensables para realizar dicho servicio. por lo que incorporara 02 taladros como equipamiento estrategico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara lo siguiente:
02 TALADROS
En equipamiento estrategico

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	20600797523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE E.I.R.L.	Hora de envío :	16:51:08

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la parte de equipamiento estratégico, también se debería considerar 02 amoladoras, son totalmente indispensables en trabajos de estructura metálica con cobertura

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: B Literal: B.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo realizado una evaluación, este comité en coordinación con el área usuaria ha decidido ACOGER dicha observación esto debido a que son bienes indispensables para realizar dicho servicio. por lo que incorporará 02 taladros como equipamiento estratégico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará lo siguiente:
02 AMOLADORAS
En equipamiento estratégico

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	20600797523	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE E.I.R.L.	Hora de envío :	16:51:08

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para la experiencia del postor en la especialidad, en cuanto a los servicios similares se debería considerar elaboración e instalación de estructuras metálicas en general

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: C Literal: 1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité no acoge la observación, porque en las bases se está detallando de manera más precisa los servicios similares con los cuales pueden acreditar la experiencia en la especialidad solicitada, por lo que se recomienda al postor basarse a las bases establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10458461029	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	GOMEZ ESPINOZA JUAN CARLOS	Hora de envío :	18:41:37

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL COMITE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SE HA PODIDO VISUALIZAR QUE LOS PLANOS ADJUNTOS EN LAS BASES NO SON LEGIBLES, POR ELLO SOLICITO SE ADJUNTO LOS PLANOS EN FORMATO PDF PARA CONTAR CON UN MEJOR CONTRASTE, SOLICITO SE ADJUNTE PLANOS A DETALLE, ESTRUCTURAL Y/O PLANO GENERAL PARA ASI PODER REALIZAR UNA PROPUESTA QUE SE AJUSTE AL PROCEDIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

1

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluando la observacion realizada por el postor, este comité en coordinacion con el area usuaria decide ACOGER, por lo que se adjuntaran planos en formato PDF y de manera legible en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntara en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10458461029	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	GOMEZ ESPINOZA JUAN CARLOS	Hora de envío :	18:41:37

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL COMITE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SE PUEDE VISUALIZAR QUE LAS CORREAS NO TIENEN O NO SE HA PODIDO IDENTIFICAR LAS MEDIDAS, ESPESORES Y LONGITUDES, TANTO COMO EL ESPACIAMIENTO DE UNO CORREA A LA OTRA SOLICITO SE ADJUNTO PLANOS DE EN PLANTA, PERFIL CON DETALLE DE SUS MEDIDAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

1

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluando la observacion realizada por el postor, este comité en coordinacion con el area usuaria decide ACOGER, por lo que se presisa en el plano E-04 los detalles de las correas metalicas (espesores, longitudes, espaciamientos y detalles de medida) para lo cual se adjuntara planos en formato PDF y de manera legible en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntara en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10458461029	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	GOMEZ ESPINOZA JUAN CARLOS	Hora de envío :	18:44:16

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE ADJUNTE EN LAS BASES INTEGRADAS LOS PLANOS A DETALLE DE LA SECCION DE LA CANALETA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

1

Análisis respecto de la consulta u observación:

Evaluando la observacion realizada por el postor, este comité en coordinacion con el area usuaria decide ACOGER, por lo que se presisa en el plano E-04 los detalles de la seccion canaleta, para lo cual se adjuntara planos en formato PDF y de manera legible en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjuntara en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSAS DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10406973072	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE ENRIQUEZ PRIMITIVO	Hora de envío :	22:09:48

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

se observa el literal b) inspección de la soldadura y pruebas.
según los requerimientos y aceptación de la norma AWS D1.1 Complementadas por la norma CME estandar Sections V and VIII process specification for magnetic particle testing. es obligatorio la inspección partículas magnéticas y radiográficas cuando el espesor es de 1/4 o 6mm, en este caso es de 2.5" y 3" de soldadura. por lo que se solicita al comité suprimir dichas inspecciones.
por lo solo debe quedar tales como inspección visual, líquidos penetrantes y ultra sonido.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 03 Literal: b Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Analizando la observacion hecha por el postor, este comité en coordinacion con el area usuria decide ACOGER, por lo que se suprimira dichas inspecciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ensayos no destructivos de soldaduras, tales como inspeccion visual, liquidos penetrantes y ultrasonido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10406973072	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE ENRIQUEZ PRIMITIVO	Hora de envío :	22:09:48

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

se observa el literal d) CALIFICACION DE PROCEDENTES DE SOLDADURA Y SOLDADORES.
en aspectos para la inspección solicitan Mapeo de uniones soldadas: dicho requisito es responsabilidad del consultor quien elaboro el expediente técnico, quien debió considerar el el mapeo de uniones soldadas. por lo que solicito al comite suprimir al comité este requisito.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 03 **Literal:** d **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Analizando la observacion hecha por el postor, este comité en coordinacion con el area usuaria ACOGE la observacion, por lo que se suprimira dicho termino.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimiran el termino Mapeo de uniones soldadas de los terminos de referencia y bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10406973072	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE ENRIQUEZ PRIMITIVO	Hora de envío :	22:09:48

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

conforme al articulo 2 del TUO de la Ley 30225 Ley de contrataciones del estado literal b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. respecto a lo solicitado en el kit de inspección visual, se observa que solicitan equipos de procedencia de estados unidos el cual limita la pluralidad de postores y una mayor competencia por lo que solicitamos al comité suprimir la procedencia caso contrario se informara a la OCI y la contraloría general de la republica, por que se evidencia un direccionamiento a un determinado proveedor que cuenta con el kit de inspeccion visul de estados unidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 03 Literal: d Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 del TUO de la Ley 30225 de la Ley de contrataciones del estado literal, literal b.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo evaluado la observacion realizada por el postor, este comite en coordinacion con el area usuaria y en cumplimiento de los principios de la ley de contrataciones del estado por una mayor pluralidad de postores SE ACOGE la observacion. Por lo que se suprimira dicha exigencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimira el termino PROCEDENCIA U.S. de los terminos de referencia relacionados a Kit de inspección visual

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSAS DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10406973072	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE ENRIQUEZ PRIMITIVO	Hora de envío :	22:09:48

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

se solicita al comité, solicitar al responsable del servicio que cuente con las siguientes capacitaciones para garantizar la ejecución de la estructura metálica de calidad y durabilidad.

responsable del servicio: capacitaciones en diseño y montaje de estructura metálica, cursos de fabricación de estructuras metálicas, inspección de soldadura, trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos en izaje y carga y certificado internacional de ingeniería de la soldadura.

para garantizar un servicio de calidad y durabilidad se solicita al comité solicitar estas capacitaciones para el personal responsable del servicio.

PARA EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD. se debe adicionar la capacitación en supervisión en trabajos en caliente y capacitación en trabajos en altura y prevención contra caídas.

se solicita al comité adicionar estas capacitaciones, por tratarse de trabajos con alto riesgo de accidentes de caídas por ser trabajos que se realizan en alturas y con soldaduras que emiten chispas de gran temperatura.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: b.3.2 Literal: b Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité en coordinación con el área usuaria decide acoger parcialmente la observación quedando de la siguiente manera:

La capacitación solicitada al responsable del servicio es suficiente para garantizar la ejecución del servicio.

Para el especialista de seguridad se acoge la observación: Cursos en seguridad y salud ocupacional en el trabajo y capacitación en trabajos en caliente y capacitación en trabajos en altura y/o prevención contra caídas. (50 horas lectivas mínimas). para garantizar la seguridad del personal que ejecutará el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especialista de seguridad se acoge la observación: Cursos en seguridad y salud ocupacional en el trabajo y capacitación en trabajos en caliente y capacitación en trabajos en altura y/o prevención contra caídas. (50 horas lectivas mínimas)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10406973072	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE ENRIQUEZ PRIMITIVO	Hora de envío :	22:09:48

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

se observa la experiencia solicita al personal clave como es el responsable del servicio y especialista en seguridad. por tratarse de trabajos con estructuras metálicas para institución educativa, estos se deben realizar por la supervisión de personal con una experiencia que garantice la calidad de la construcción de la estructura.
por lo que solicitamos ampliar la expericia del personal clave.
experiencia del responsable del servicio: 3 años.
experiencia del especialista en seguridad: 3 años

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.4 Literal: b Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo realizado una evaluacion a la observacion, este comite en coordinacion con el area usuaria a decidido NO ACOGER dicha observacion, por que la experiencia solicitada es suficiente para garantizar la ejecucion del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10406973072	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE ENRIQUEZ PRIMITIVO	Hora de envío :	22:09:48

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita al comité, requerir una carta de compromiso y autorización del uso de documentos del personal clave tanto del ingeniero responsable del servicio como del especialista de seguridad hacia el postor. esto en beneficio de la entidad, por que se ha visto que muchos contratistas que presentan dentro de su propuesta al personal clave no son los que ejecutan el servicio y muchas veces no tienen la autorización de uso de sus documentos.

por lo tanto en beneficio de la entidad se solicita al comité requerir una CARTA DE COMPROMISO Y AUTORIZACION DE USO DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL CLAVE HACIA EL POSTOR. DEL INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO ASI COMO DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B3 Literal: B.3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comite en coordinacion con el aerea usuaria admite la solicitud, con la unica finalidad de que no exista postores que sorprenden a la Entidad con documentacion falsas o sin el conocimiento de los profesionales, por lo que se solicitara una carta de compromiso y autorización de uso de documentos del personal clave hacia el postor, tanto del ingeniero responsable del servicio así como del especialista de seguridad, los cuales deberan ser presentados en la oferta del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara en los terminos de referencia y bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-CS-MPA-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y COLOCADO DE SISTEMA DE CIELO RAZO CON BALDOSA DE PVC (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS), PARA EL PROYECTO 113 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Ruc/código :	10465182241	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	NINANTAY TOVAR JEAN CARLOS	Hora de envío :	23:53:52

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Que se indica control de calidad de soldadura a través de dossier de calidad de pintura, específicamente ESPESOR DE PELICULA SECA, se observa que el responsable debe contar con una capacitación de control de calidad en recubrimientos para garantizar el cumplimiento de la calidad en película seca del recubrimiento, por lo que SOLICITO incluir capacitación en control de calidad en recubrimientos con 10 hrs mínimo a fin de dar apertura a diferentes tiempos de capacitaciones.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ESPESOR PE Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE. principio de competencia, eficacia y eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo evaluado la observación, en el ÍTEM 1.5.2 Reglamentos técnicos, normas metrologías y/o sanitarias nacionales. Espesor de película seca, no hace mención a un responsable con capacitación de control en recubrimientos. Por lo tanto este comité en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null