

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código : 20529977639

Nombre o Razón social : FUMIPLAG E.I.R.L.

Fecha de envío : 23/02/2025

Hora de envío : 20:12:05

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

en requisitos de calificación, respecto al equipamiento estratégico se solicita 01 RETROEXCAVADORA CON CARGADOR FRONTAL DE 76HP. se solicita se aclare si esto quiere decir 01 retroexcavadora con lampon, o si están pidiendo 01 retroexcavadora de 76hp y además se esta pidiendo 01 cargador frontal de 76hp

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** a.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 1, se aclara que el equipamiento estrategico solicitado es 01 retroexcavadora compuesta entre sus componentes por Cucharon y Pala cargadora con un mínimo de 76 HP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20529977639	Fecha de envío :	23/02/2025
Nombre o Razón social :	FUMIPLAG E.I.R.L.	Hora de envío :	20:20:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

en requisitos de calificación, respecto al equipamiento estratégico SOLO EN EL CAMION DE 3TN A 5TN PIDEN CON UNA ANTIGUEDAD NO MAYOR A 05 AÑOS, ENTENDIENDOSE QUE EL RESTO DE EQUIPAMIENTO SOLICITADO PUEDE TENER MAYOR A 05 AÑOS DE ANTIGUEDAD.

SE SOLICITA SE ACLARE SI PUEDE SER RETROEXCAVADORA MAYOR A 05 AÑOS, VOLQUETE MAYOR A 05

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: a.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la Consulta 2, se aclara que la Retroexcavadora compuesta entre sus componentes por Cucharon y Pala cargadora y el Volquete pueden tener una antigüedad menor o igual o mayor a 05 años, hasta un máximo de 10 años, contados desde la fecha de adquisición o fabricación del equipamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20529977639	Fecha de envío :	23/02/2025
Nombre o Razón social :	FUMIPLAG E.I.R.L.	Hora de envío :	20:54:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
SE SOLICITA LOS PLANOS MAS CLAROS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 3, se adjunta en la integracion de las Bases, los planos IS-01, IS-02, IS-03, IS-04, IS-05, IS-06 en formato PDF, que será publicado a través de la plataforma electrónica del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20529977639	Fecha de envío :	23/02/2025
Nombre o Razón social :	FUMIPLAG E.I.R.L.	Hora de envío :	20:56:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

se solicita se aclare si se utilizará tubería HDPE en clase SDR 11 o en clase SDR 17

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 4, se aclara que se utilizará tubería HDPE en clase SDR 11.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20529977639	Fecha de envío :	23/02/2025
Nombre o Razón social :	FUMIPLAG E.I.R.L.	Hora de envío :	20:57:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
LOS 214 METROS QUE SE VAN A CAMBIAR SERÁN EN PAVIMENTO DE CONCRETO, EN ASFALTO, EN TIERRA?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 5, segun el numeral 1.1 CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO POR POLIETILENO DE 200MM, m, 214.00 del numeral 6.2.2. Características técnicas del servicio, se aclara las medidas en asfalto, en tierra natural y en pavimento de concreto, conforme a lo siguiente: - Asfalto en frio 02 capas: 18.60 mts. lineales x 3" de espesor. - En tierra natural: 195.25 mts. lineales. - Pase de cimientto y sobrecimiento: 0.15 mts. lineales. Nota: En el metrado de asfalto en frio existe una conexiòn de derivacion de agua tipo "T" que conduce hacia el Laboratorio de vacunas virales. En el tramo de tierra natural a 166 mts. lineales aproximado, existe una conexiòn tipo "T" de derivaciòn de agua que conduce a los modulos administrativos. Asimismo, en el tramo existente se encuentra una tuberìa de riego de agua tratada de la PTAR. El contratista deberá proveer del suministro de agua en tanto duren los procesos constructivos (mínimo 200 m3 por día).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20529977639	Fecha de envío :	23/02/2025
Nombre o Razón social :	FUMIPLAG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:29:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
respecto a la experiencia del INGENIERO PREVENCIÓNISTA se solicita: SUPERVISOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, se solicita SE CONSIDERE TAMBIEN LA EXPERIENCIA COMO "PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONA"

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: a.2.2 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
PARA TENER PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:
Conforme a la consulta 6, se acepta lo solicitado, por lo que en el numeral 12. Personal Mínimo Requerido del Capítulo III DEL REQUERIMIENTO de las Bases del proceso (Pág. 28 y 38), quedarán redactados de la siguiente manera: "3. INGENIERO PREVENCIÓNISTA (PERSONAL CLAVE), b) EXPERIENCIA: Experiencia mínima de un (01) año a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura, en el cargo de Ingeniero Supervisor en Seguridad Industrial y/o Supervisor especializado en seguridad y salud ocupacional y/o administrados del Sistema de Riesgos, realizando actividades relacionadas en seguridad y salud en el trabajo y/o en servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable y/o alcantarillado y/o en obras de agua potable y alcantarillado que contengan mantenimiento y/o instalación y/o rehabilitación de redes de agua potable y/o redes de alcantarillado (primarias y/o secundarias) y/o de conexiones domiciliarias de agua potable y/o de conexiones domiciliarias de alcantarillado".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20529977639	Fecha de envío :	23/02/2025
Nombre o Razón social :	FUMIPLAG E.I.R.L.	Hora de envío :	23:35:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

PARA EL INGENIERO PREVENICIONISTA INDICA: REALIZANDO ACTIVIDADES DE:

1. SUPERVISION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O
2. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O
3. DISEÑO DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O
4. CONTROL DE RIESGOS EN SST.

EN LA MAYORIA DE LOS CERTIFICADOS DE TRABAJO INDICA NOMBRE, DNI, PERIODO, PUESTO Y OBRA/SERVICIO y no indica las actividades específicas que realizó el profesional. A esto se suma que para ingeniero coordinador y para ingeniero sanitario o civil no pidieron este requisito.

POR LO EXPUESTO SE SOLICITA SE RETIRE ESTE REQUISITO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A.2.2 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

VULNERA EL PRINCIPIO DEL PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 7, se aclara lo indicado, por lo que en el numeral 12. Personal Mínimo Requerido del Capítulo III DEL REQUERIMIENTO de las Bases del proceso (Pág. 28 y 38), quedarán redactados de la siguiente manera: "3. INGENIERO PREVENICIONISTA (PERSONAL CLAVE), b) EXPERIENCIA: Experiencia mínima de un (01) año a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura, en el cargo de Ingeniero Supervisor en Seguridad Industrial y/o Supervisor especializado en seguridad y salud ocupacional y/o administrados del Sistema de Riesgos, realizando actividades relacionadas en seguridad y salud en el trabajo y/o en servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable y/o alcantarillado y/o en obras de agua potable y alcantarillado que contengan mantenimiento y/o instalación y/o rehabilitación de redes de agua potable y/o redes de alcantarillado (primarias y/o secundarias) y/o de conexiones domiciliarias de agua potable y/o de conexiones domiciliarias de alcantarillado".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	10412980285	Fecha de envío :	25/02/2025
Nombre o Razón social :	BONILLA LUNA JESUS MANUEL	Hora de envío :	22:04:12

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Srs. en relacion a la formacion del Jefe de equipo a fin de fomentar la pluraridad de postores solicitamos aceptar la carrera de economia, administracion y/o contabilidad, dado que, las carreras indicadas en la basaes restringen a ciertas especialidades amparamos nuestra conestionamiento con el principio de transparencia libertad de concurrencia y competencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: A.2.1

Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2, de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, dado que el numeral 3.2, literal A.2.1 pagina 36 no hace referencia a un jefe de equipo por el contrario se ha solicitado un Ingeniero Coordinador por ser un servicio cuya especialidad es de ingeniería.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las Bases se señala que la FORMA DE PAGO: Será Único Pago

CONSULTA:

Que, siendo el plazo de ejecución de este servicio de 3 meses y la cancelación de la factura en aproximadamente un mes, se tiene que el Contratista debe darle sostenibilidad económica al Servicio por 4 meses; situación que podría generar un cierto desbalance en su ejecución; razón por la cual solicitamos se vea la posibilidad que la FORMA DE PAGO, se realice con Valorizaciones Mensuales en Función al Avance

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.5 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 9, se aclara que la forma de pago se mantiene de la siguiente manera: "La forma de pago: será único pago, en tipo de moneda nacional (soles), conforme a los términos de referencia, numeral 27 del Capítulo III de las Bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

- En los Procesos Constructivos de las siguientes actividades se señala:
- 1.1 CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO POR POLIETILENO DE 200 MM
 - 1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN 160 MM
 - 1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN 200 MM
 - 1.5 RETIRO DE VALVULA 200 MM
 - 2.3 RECONSTRUCCION DE BUZON
 - 2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE BUZON
 - 2.6 CAMARA RETENCION DE SOLIDOS

- * Rotura de pavimento con cortadora y martillo neumático (Trabajo Complementario)
- * Reposición de pavimento (Trabajo Complementario)

CONSULTA:

Revisadas las Partidas del servicio, no se visualiza el metrado de la Sub Partida de Rotura y Reposición de Pavimentos y el tipo de pavimento. por lo que para desarrollar una adecuada propuesta económica, solicitamos se nos haga conocer en detalle la descripción de sus procesos constructivos y sus metrados estimados

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 10, se aclara que los procedimientos constructivos y el metrado de asfalto en frio, tierra natural y pase de conexión de cimiento y sobrecimiento se encuentran definidos y citados en el numeral 1.1 CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO POR POLIETILENO DE 200MM, m, 214.00 del numeral 6.2.2. Características técnicas del servicio (Pág. 20 y 21 de las Bases), siendo las medidas conforme a lo siguiente: - Asfalto en frio 02 capas: 18.60 mts. lineales x 3" de espesor. - En tierra natural: 195.25 mts. lineales. - Pase de cimiento y sobrecimiento: 0.15 mts. lineales. Nota: En el metrado de asfalto en frio existe una conexión de derivación de agua tipo "T" que conduce hacia el Laboratorio de vacunas virales. En el tramo de tierra natural a 166 mts. lineales aproximado, existe una conexión tipo "T" de derivación de agua que conduce a los modulos administrativos. Asimismo, en el tramo existente se encuentra una tubería de riego de agua tratada de la PTAR, por lo que podran ser consideradas en la propuesta tecnica economica del postor. Asimismo, se adjunta en la integracion de las Bases, los planos y diseños de las redes en formato PDF, que serán publicados a través de la plataforma electrónica del SEACE. (Pág. 35 de las Bases).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Nomenclatura :	CP-SM-1-2025-INS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

- En los Procesos Constructivos de las siguientes actividades se señala:
- 1.1 CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO POR POLIETILENO DE 200 MM
 - 1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN 160 MM
 - 1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DN 200 MM
 - 1.5 RETIRO DE VALVULA 200 MM
 - 2.3 RECONSTRUCCION DE BUZON
 - 2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE BUZON
 - 2.6 CAMARA RETENCION DE SOLIDOS

- * Suministro de Tubería HDPE 200 MM
- Suministro de Accesorios
- * Suministro de Tubería Hierro Ductil 200 mm
- Suministro de Accesorios
- * Suministro de Válvula Compuerta Bridada DN 160 mm
- Suministro de Accesorios
- * Suministro de Válvula Compuerta Bridada DN 200 mm
- Suministro de Accesorios
- * Suministro de Marco y Tapa de Buzón

CONSULTA:

Para desarrollar una adecuada propuesta económica, solicitamos se nos haga conocer las Especificaciones Técnicas y Metrado de dichos materiales y accesorios que se va a suministrar.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 6.2 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 11, se aclara que los procedimientos constructivos y el metrado de asfalto en frio, tierra natural y pase de conexión de cimiento y sobrecimiento se encuentran definidos y citados en el numeral 1.1 CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO POR POLIETILENO DE 200MM, m, 214.00 del numeral 6.2.2. Características técnicas del servicio (Pág.20 de las Bases), siendo las medidas conforme a lo siguiente: - Asfalto en frio 02 capas: 18.60 mts. lineales x 3" de espesor. - En tierra natural: 195.25 mts. lineales. - Pase de cimiento y sobrecimiento: 0.15 mts. lineales. Nota: En el metrado de asfalto en frio existe una conexión de derivación de agua tipo "T" que conduce hacia el Laboratorio de vacunas virales. En el tramo de tierra natural a 166 mts. lineales aproximado, existe una conexión tipo "T" de derivación de agua que conduce a los modulos administrativos. Asimismo, en el tramo existente se encuentra una tubería de riego de agua tratada de la PTAR, por lo que podran ser consideradas en la propuesta tecnica economica del postor. Asimismo, se adjunta en la integracion de las Bases, los planos y diseños de las redes en formato PDF, que serán publicados a través de la plataforma electrónica del SEACE. (Pág. 35 de las Bases). Cabe señalar que, las especificaciones de los materiales y accesorios se encuentran establecido en los numerales 1.3, 1.4, 1.5, 2.3 (Se aclara que la reposición de pavimento si lo requiriera, es en asfalto en caliente y/o tierra natural), 2.4 y 2.6 del numeral 6.2.2. Características técnicas del servicio, así como en el cuadro MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO (Pág. 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de las Bases).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

- En las actividades
- 2.1. Limpieza de buzones Convencionales
 - 2.2. Limpieza de Colectores con Máquina de Balde hast 250mm
 - 2.4. Suministro e Instalación de Marco y Tapa de Buzón

en sus procesos constructivos se señala:

* Acopio de materiales excedentes en relleno sanitario que designe la

CONSULTA:
Consideramos que dicho párrafo debe ser eliminado, dado que en el numeral 2.8 DISPOSICIÓN FINAL DE SEDIMENTOS DEL COLECTOR, se explicita claramente sobre el manejo de los residuos sólidos

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2 **Literal:** 2.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 12, se retira el parrafo de "Acopio de materiales excedentes en relleno sanitario que designe la¿" de los numerales 2.1, 2.2 y 2.4 del numeral 6.2.2. Características técnicas del servicio (Pág. 23 y 24 de las Bases).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Como numeral 29 .- ANEXOS, se adjunta una copia ilegible del Plano de las Redes, por lo que se solicita se nos proporcione dicha copia en un medio digital que permita verlo mas nítido.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 29 Literal: 1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 13, se adjunta en la integración de las Bases, los planos de las redes en formato PDF, a través de la plataforma electrónica del SEACE. (Pág. 35 de las Bases).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las Bases se señala:
12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El CONTRATISTA asignará el personal profesional (Ing. Coordinador, Ing. Prevencionista) a tiempo completo y dedicación exclusiva, a excepción del Ing. Prevencionista, dotados de equipos de comunicación.

El personal profesional clave requerido está constituido por:
* Ing. Coordinador (1)
* Ingeniero Prevencionista (1)

CONSULTA:

Confirmar que la siguiente descripción es la correcta interpretación de las Bases:

2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El CONTRATISTA asignará el personal profesional (Ing. Coordinador, Ing. Sanitario o Civil) a tiempo completo y dedicación exclusiva, a excepción del Ing. Prevencionista, dotados de equipos de comunicación.

El personal profesional clave requerido está constituido por:
* Ing. Coordinador (1)
* Ing. Sanitario o Civil (1)
* Ingeniero Prevencionista (1)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 14, se aclara el numeral 12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Pág. 27 de las Bases), quedando redactado el primer párrafo de la siguiente manera: "EL CONTRATISTA asignará el personal profesional (Ingeniero Coordinador, Ingeniero Sanitario o Civil) a tiempo completo y dedicación exclusiva, a excepción del Ingeniero Prevencionista, dotados de equipos de comunicación". Asimismo, el quinto parrafo quedará redactado de la siguiente forma: "El personal profesional clave requerido está constituido por:
¿ Ingeniero Coordinador (1)
¿ Ingeniero Sanitario o Civil (1)
¿ Ingeniero Prevencionista (1)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	11:46:41

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las Bases se señala, en la actividad 2.6 CONSTRUCCION DE CAMARA DE RETENCION DE SOLIDOS.

CONSULTA:

Solicitamos se nos proporcione el Diseño estructural de la Cámara de Retención de Sólidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 15, en la integracion de las Bases se proporciona el diseño estructural de la Cámara de Retención de Sólidos, conforme al numeral 29. Anexos (Pág. 35 de las Bases).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	15:05:41

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la actividad de CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO POR POLITILENO DE 200 MM, solicitamos se nos remita un CROQUIS de la instalación, así como el de su ubicación.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 16, en la integracion de las Bases, se proporciona croquis de la instalación y ubicación, lo cual se adjunta en los planos IS-01, IS-02, IS-03, IS-04, IS-05, IS-06 de las redes en formato PDF, que será publicado a través de la plataforma electrónica del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	15:05:41

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la actividad de CAMBIO DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL 200 MM, solicitamos se nos remita un CROQUIS de la instalación, así como el de su ubicación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 17, en la integracion de las Bases, se proporciona croquis de la instalación y ubicación, lo cual se adjunta en los planos IS-01, IS-02, IS-03, IS-04, IS-05, IS-06 de las redes en formato PDF, que será publicado a través de la plataforma electrónica del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20522463184	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	HIDROSERVICIOS & CONSTRUCCIONES PERU S.A - HIDRO & C PERU S.A	Hora de envío :	15:05:41

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las actividades de

- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE 160 MM
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE 200.

Solicitamos se nos proporcione los CROQUIS de la instalación, así como el de su ubicación.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 18, en la integracion de las Bases, se proporciona croquis de la instalación y ubicación, lo cual se adjunta en los planos IS-01, IS-02, IS-03, IS-04, IS-05, IS-06 de las redes en formato PDF, que será publicado a través de la plataforma electrónica del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20608705334	Fecha de envío :	05/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	Hora de envío :	21:59:07

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:
de acuerdo a la experiencia del personal clave (ingeniero coordinador) OBSERVACIÓN para mayor
concurrencia de postores, solicitamos bajar la experiencia mínima de 7 años a 5 años contabilizados a partir de la
obtención de la colegiatura

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: 2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación, dado que la Sede Chorrillos de la Entidad es una sede con instalaciones antiguas; por lo
que, se necesita un profesional con experiencia para la ejecución del servicio. La infraestructura de la sede presenta un
alto grado de complejidad debido a la antigüedad de las tuberías y su alto nivel de desgaste; por lo que, requieren
conocimientos especializados en la identificación y mitigación de riesgos de filtraciones, colapsos o daños en la
infraestructura existente, lo que exige mayor experiencia en la coordinación en entornos de alta complejidad. Lo solicitado
sobre reducir la experiencia mínima del Ingeniero Coordinador podría comprometer la calidad y eficiencia de los trabajos
requeridos, aumentando el riesgo de retrasos, fallos y deficiencias en la prestación del servicio, por lo que se mantiene la
experiencia solicitada para el Ingeniero Coordinador como personal clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20608705334	Fecha de envío :	05/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK	Hora de envío :	21:59:07

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

solicitamos aclarar si se adjuntara el desagregado de las partidas de la parte económica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 20, se aclara que el presente procedimiento es a Suma Alzada, es decir, es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en los términos de referencia. Asimismo, el postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento, y conforme al literal j) del numeral 2.3 del Capítulo II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, se solicita al postor adjudicatario el detalle de los precios unitarios del precio ofertado, aplicable en caso la contratación sea bajo el sistema de suma alzada, como es el presente caso, por tanto, no se solicita que el postor adjunte el desagregado de las partidas en la propuesta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-INS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DESAGUE Y DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE CHORRILLOS DEL INS

Ruc/código :	20608705334	Fecha de envío :	05/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK	Hora de envío :	21:59:07

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
solicitamos aclarar si se colocara el porcentaje de incidencia de la utilidad y gastos generales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la consulta 21, se aclara que el presente procedimiento es a Suma Alzada, es decir, es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en los términos de referencia. Asimismo, el postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento, y conforme al literal j) del numeral 2.3 del Capítulo II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, se solicita al postor adjudicatario el detalle de los precios unitarios del precio ofertado, aplicable en caso la contratación sea bajo el sistema de suma alzada, como es el presente caso, por tanto, no se solicita que el postor adjunte el desagregado de las partidas en la propuesta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null