

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION EXTERNA E INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Ruc/código :	20601179611	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INGEDECO CONTRATISTAS S.R.L.	Hora de envío :	22:47:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a la formación académica del plantel profesional clave, se solicita considerar a la profesión de INGENIERO ELECTRICISTA como apta para ocupar el cargo de INGENIERO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

'- Se acoge a la consulta, incluyendo la profesión de Ingeniero Electricista en el requerimiento de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'- Se acoge a la consulta, incluyendo la profesión de Ingeniero Electricista en el requerimiento de las bases.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION EXTERNA E INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Ruc/código :	20601179611	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INGEDECO CONTRATISTAS S.R.L.	Hora de envío :	22:47:46

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la formación académica del plantel profesional clave, se solicita considerar a la profesión de TÉCNICO EN MECÁNICA ELÉCTRICA como apta para ocupar el cargo de TÉCNICO ESPECIALIZADO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

'- Se acoge a la consulta, en donde se considerara a la profesión de Técnico en mecánica eléctrica para ocupar el cargo de Técnico especializado y a la vez se aclara que el número requerido es de 3 técnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'- Se acoge a la consulta, en donde se considerara a la profesión de Técnico en mecánica eléctrica para ocupar el cargo de Técnico especializado y a la vez se aclara que el número requerido es de 3 técnicos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION EXTERNA E INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Ruc/código :	20601179611	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INGEDECO CONTRATISTAS S.R.L.	Hora de envío :	22:47:46

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la partida N° 07, Cambio de condensador + contactor + ITM del banco de condensadores, SE OBSERVA que no se brinda mayor detalle de los equipos a reemplazar.

En tal sentido, se solicita la potencia nominal, el factor de potencia, corriente u otros parámetros a considerar para realizar el cambio, así mismo, se solicita la ficha técnica de los equipos a reemplazar.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 LCE - Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

- ,
- Condensador 20 KVAR, 230 V, 60Hz (pudiendo usar 02 condensadores de 10KVAR por cuestión de espacio en tablero).
 - ITM de 80A
 - Contactor 72 a 240 A, bobina 220 V, trifásico, modelo LCIDWK12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ,
- Condensador 20 KVAR, 230 V, 60Hz (pudiendo usar 02 condensadores de 10KVAR por cuestión de espacio en tablero).
 - ITM de 80A
 - Contactor 72 a 240 A, bobina 220 V, trifásico, modelo LCIDWK12.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ILUMINACION EXTERNA E INTERNA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Ruc/código :	20601179611	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	INGEDECO CONTRATISTAS S.R.L.	Hora de envío :	22:47:46

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a la partida N° 09, Instalación de extractor de Aire de 12" con sistema de control horario, SE OBSERVA que no se brinda mayor detalle de los equipos a reemplazar.

En tal sentido, se solicita la potencia nominal, corriente u otros parámetros a considerar para realizar el cambio, así mismo, se solicita la ficha técnica de los equipos a reemplazar o fotografías de los equipos existentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 02 LCE - Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EXTRACTOR INDUSTRIAL TIPO AXIAL,MONOFÁSICO, POTENCIA DE 48 - 62 W ,
NIVEL DE RUIDO: 50 -65 DB(A), RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL HORARIO CONTARA CON UN INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMABLE Y UN CONTACTOR INSTALADO EN UN TABLERO QUE SERVIRA PARA EL CONTROL DE LOS DOS EXTRACTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXTRACTOR INDUSTRIAL TIPO AXIAL,MONOFÁSICO, POTENCIA DE 48 - 62 W ,
NIVEL DE RUIDO: 50 -65 DB(A), RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL HORARIO CONTARA CON UN INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL PROGRAMABLE Y UN CONTACTOR INSTALADO EN UN TABLERO QUE SERVIRA PARA EL CONTROL DE LOS DOS EXTRACTORES