



ESPECIFICACIONES DE DESAGUE

- 1.- TUBERIAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE SERAN DE PVC-SAP, FABRICADA SEGUN NORMAS INTINTEC NTP 399-003; CON UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA, SELLADAS CON PEGAMENTO ESPECIAL DE BUENA CALIDAD, LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERA DE PVC-SAL.
- 2.- LOS REGISTROS DE PISO SERAN DE BRONCE CROMADO, CON ANILLO DE BRONCE ROSCADO Y SE INSTALARAN A RAS DEL N.P.T. CON CODO DE 90°. LOS REGISTROS COLGADOS SERAN TIPO DADO DE BRONCE Y SE INSTALARAN AL FINAL DE LA TUBERIA COLECTORA.
- 3.- LOS SUMIDEROS SERAN DE BRONCE CROMADO, CON ANILLO DE BRONCE ROSCADO Y SE INSTALARAN A RAS DEL N.P.T. CON TRAMPA TIPO "P".
- 4.- CAJAS DE REGISTRO: SERAN DE ALBAÑILERIA CON TAPA DE CONCRETO Y MARCO DE FIERRO FUNDIDO, EL INTERIOR LLEVARA 1/2 CAÑA SERA DEBIDAMENTE TARRAJEADO CON LA ARISTAS Y BORDES DE CANALETA REDONDEADAS.
- 5.- LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD SERA POR SIMPLE PRESION, TAPONANDO LAS SALIDAS BAJAS PARA LUEGO LLENAR CON AGUA DEJANDO UN PUNTO MAS ALTO PARA SU VERIFICACION, DEBIENDO PERMANECER ASI DURANTE 24 HORAS.
- 6.- TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRERO DE PVC A 0.30 m. SOBRE NIVEL DE MURO O TECHO TERMINADO.
- 7.- LA PENDIENTE MINIMA REQUERIDA PARA LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE 1.0% PARA DIAMETROS DE 4" A MAS Y 1.5% PARA DIAMETROS DE MENORES A 4".



PROPIETARIO :		HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	
PROYECTO :		MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN	
TITULO :		PLANTA PRIMER PISO - DESAGUE	
PROFESIONAL RESPONSABLE: BACH. ING. CESAR CASAS LAPA		FECHA : AGOSTO 2023	N° PLANO : IS-01
		ESCALA DE DIBUJO : 1/100	
DIBUJO : CESAR CASAS LAPA	COORDINACION:		