

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL |
| Nomenclatura : | AS-SM-185-2024-GR CUSCO-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMADOS DE MEDIA TENSIÓN PARA LA META (240): "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA, CCOCCAYRO, ANANSAYA, SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601702836 | Fecha de envío : | 11/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | PESOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 22:59:07 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESTIMADOS COMITE DE SELECCION SOLICITO SE UNIFORMICE EL NOMBRE DEL SIGUIENTE ARMADO:
-EN TABLA DICE: ARMADO MONOFASICO (BIFILAR) DE ANCLAJE Y ANGULO(AB4), PERO EN LA IMAGEN DICE ARMADO MONOFASICO (BIFILAR) DE ANCLAJE Y ALINEAMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN

Aclaración de la denominación del Armados ""AB4"", según el Literal 3.1 de la página 25.

Denominación Incorrecta:

¿ Armado Monofásico (Bifilar) de Anclaje y Ángulo (AB4)

Denominación Correcta:

¿ Armado Monofásico (Bifilar) de Anclaje y Alineamiento (AB4)

Justificación: La terminología correcta ""Armado Monofásico (Bifilar) de Anclaje y Alineamiento (AB4)"" , refleja con mayor precisión la función del armado, esta corrección se realiza conforme al detalle de armados proporcionados por Electro Sur Este S.A.A."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"SE PRECISARA CON LA DENOMINACION CORRECTA EN LAS BASES A INTEGRARSE DE :

¿ Armado Monofásico (Bifilar) de Anclaje y Alineamiento (AB4)

"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-185-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMADOS DE MEDIA TENSIÓN PARA LA META (240): "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CONSABAMBA, CONSAPATA, CCOCCAYRO, ANANSAYA, SAUSAYA Y CHITIBAMBA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601702836 | Fecha de envío : | 11/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | PESOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 22:59:07 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:
ESTIMADOS COMITE DE SELECCION SOLICITO SE UNIFORMICE EL NOMBRE DEL SIGUIENTE ARMADO:
-EN TABLA DICE ARMADO MONOFASICO (BIFILAR) TIPO DUO DE ANCLAJE (PSEC-2), PERO EN IMAGEN DICE ARMADO BIFASICO DE SECCIONAMIENTO EN LINEA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
"SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN

Aclaración de la denominación del Armados ""PSEC-2"", segun el Literal 3.1 de la página 33.

Denominación Incorrecta:
¿ Armado Monofásico (Bifilar) Tipo Dúo de Anclaje (PSEC-2)
Denominación Correcta:
¿ Armado Bifásico de Seccionamiento en Línea (PSEC-2)

Justificación: La terminología correcta ""Armado Bifásico de Seccionamiento en Línea (PSEC-2)"" es necesaria para aclarar que este armado está destinado a la separación de fases en línea. Esta denominación elimina cualquier confusión respecto a la configuración del sistema, asegurando una comprensión clara y precisa de su función. Esta corrección se realiza conforme a detalle de armados proporcionados por Electro Sur Este S.A.A."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"SE PRECISARA CON LA DENOMINACION CORRECTA EN LAS BASES A INTEGRARSE DE :
¿ Armado Bifásico de Seccionamiento en Línea (PSEC-2)

"