

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20454422415

Nombre o Razón social : SM SUMINISTROS - S.R.L.

Fecha de envío : 05/02/2025

Hora de envío : 15:58:23

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Por favor indicar si se requiere la instalación de las luminarias

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3

**Literal:** 1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE REQUIERE LA INSTALACION POR PARTE DEL PROVEEDOR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20454422415	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	SM SUMINISTROS - S.R.L.	Hora de envío :	16:13:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La experiencia solicitada, se puede considerar venta de luminarias en general?  
ya que especifica que sean Led

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSIDERAR EXPERIENCIEN EN BIENES SIMILIARES COMO VENTA DE LUMINARIAS EN GENERAL.  
BAJO LOS PRINCIPIOS DE MAYOR LIBERTA DE PARTICIPCION DE PROVEEDORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONSIDERAR EXPERIENCIEN EN BIENES SIMILIARES COMO VENTA DE LUMINARIAS EN GENERAL. BAJO LOS  
PRINCIPIOS DE MAYOR LIBERTA DE PARTICIPCION DE PROVEEDORES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

---

Ruc/código : 20552258429

Nombre o Razón social : TEMPEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 05/02/2025

Hora de envío : 16:32:17

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita ampliar el plazo a 50 dias calendarios.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.9    **Literal:** -    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE CUENTA CON ESE PLAZO PARA LO SOLICITADO Y EL TIEMPO DE IMPORTACION NO SE HA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20552258429

Nombre o Razón social : TEMPEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 05/02/2025

Hora de envío : 16:32:17

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de que la propuesta no sea desestimada se solicita que nos confirmen que solo presentaran las fichas tecnicas de las 04 tipos de luminarias detalladas en la paginas 23 y 24

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** d      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PODRA SER PRESENTADO UNA FICHA TECNICA O CATALOGO TECNICO DONDE CLARAMENTE SE IDENTIFIQUE EL PRODUCTO OFERTADO. NO SIENDO LIMITATIVO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20552258429

Nombre o Razón social : TEMPEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 05/02/2025

Hora de envío : 16:32:17

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de que los potores NO incurran en error y sean descalificados, se solicita que nos confirmen que todos los documentos requeridos para la admisión de la oferta se encuentran detallados unicamente en este numeral. En el caso, que exista un requisito en el interior de los TDR se solicita colocarlo en este numeral, tal como lo señala en la norma.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** -      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ACLARACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA SE ENCUENTRAN DETALLADOS UNICAMENTE EN ESTE NUMERAL (2.2.1.1)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita que nos confirmen, que para efectos de la formalización del contrato, el formato de la Estructura de Costos es Libre y que por ninguna razón nos solicitaran corrección del mismo o que se añada alguna información adicional. De darse el caso que requieran alguna información específica para presentarse para la formalización del contrato se solicita que para efectos de la absolución de consultas e integración de las bases se adjunto el formato que se desea.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: j Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PROVEEDOR DEBE SENIRSE A LAS BASES  
DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para efectos de la presentación de los documentos para la formalización del contrato se puede utilizar la mesa de partes de virtual de la entidad o el correo electronico que haga sus veces, considerando que existe la obligatoriedad de su implementación desde 21/04/2021 de acuerdo a la Ley N° 31170. Favor de indicar la ruta de la mesa de partes virtual o el correo electronico a considerar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PROVEEDOR DEBE SENIRSE A LAS BASES  
DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que la información detallada en el cuadro de los objetivos son partidas referenciales de lo que busca implementar la entidad, pero no son bienes que debe entregar el postor, toda vez que el presente proceso es para la compra de 4 tipos de luminarias y el postor solo debe realizar la entrega en el almacen de la entidad, mas no debe suministrar los otros tipos de materiales detallados en dichos cuadros (interruptor, tubería, tomacorrientes, etc.)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SON PARTIDAS REFERENCIALES QUE CORRESPONDE AL OBJETIVO GENERAL DE LA CONVOCATORIA. EL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTA EXPRESAMENTE DETERMINADO EN EL ITEM 1.2 DE LA SECCION ESPECIFICA.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Cuando se refieren que debemos asistir al cliente en el uso y mantenimiento del producto o servicio entregado que actividades debemos considerar. Favor de detallar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CORREGIRA QUE L ASISTENCIA SERA DE ORDEN CONSULTIVA, DURANTE LA INSTALACION SI HUBIERA LA NECESIDAD.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Favor de confirmar cual es la distancia desde el punto donde se estaciona la unidad de trasnporte hasta donde se debe ubicar todas las luminarias. Asimismo, confirmar en que piso se debe dejar las luminarias y si se cuenta con ascensor para dicho fin o se debe subir por las escaleras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA DISTANCIA DESDE EL INGRESO ES 60 METROS APROX.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

---

Ruc/código : 20552258429

Nombre o Razón social : TEMPEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 05/02/2025

Hora de envío : 16:32:17

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Confirmar que la prueba que hay que realizar es cada una de las luminarias que se entreguen. Asimismo, que debemos entender cuando se refieren a accesorios

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 11      **Literal:** -      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LAS PRUEBAS SON LAS RUTINARIAS( REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES, ESTADO FISICO Y FUNCIONAMIENTO). TODAS CON LA FINALIDAD DE DAR EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con al finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar como valido para el item 1 que la medida pueda ser 1199 mm, ya que la medida real de la luminaria sin considerar empaque que detalla ficha tecnica no es 1200 mm.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ANOTARA ENTRE 1199-1200

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores y con el fiel convencimiento que no se busca una marca específica, se solicita que acepten como válida la eficiencia de 130 lm/w toda vez que este valor se encuentra dentro lo recomendado para luminarias para interiores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA EFICIENCIA REQUERIDOS OBEDECEN A UN CALCULO DE BALANCE BENEFICIO COSTO. LA EFICIENCIA DETERMINADOS HAN SIDO CONSIDERADOS PARA LAS CONDICIONES MINIMAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar como valido para el item 1 el valor de 4680 lm que son suficiente para cumplir con los niveles de iluminación exigidos para interiores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LOS LUMENES REQUERIDOS OBEDECEN A UN CALCULO. LOS LUMENES DETERMINADOS HAN SIDO CONSIDERADOS PARA LAS CONDICIONES MÍNIMAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar como valido para item 2 que el material pueda ser opcionalmente aluminio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PODRA SER TAMBIEN EN ALUMINIO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20552258429

Nombre o Razón social : TEMPEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 05/02/2025

Hora de envío : 16:32:17

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar como valido para item 2 que el ciclo de vida util sea de 25000 a mas, toda vez que hemos verificado que las características solicitadas corresponden a una luminaria que se encuentran descontinuada y es recomendable que la entidad cuente con tecnologia actualizada.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** -      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA TENDENCIA TECNOLÓGICA ES A MEJORAR LA DURACION Y EQUIPOS MAS EFICIENTES. SE MODIFICA LA VIDA UTIL 25000 HORAS, COMO MINIMO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar como valido para el item 4 el rango de 25 a 28 W

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL RANGO PODRA SER DE ENTRE 25 A 28 W SIN PERJUICIO DE CUMPLIR LAS EXIGENCAS MINIMANTE REQUERIDAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar como valido para el item 4 que el rango de tension pueda ser 102- 277 V.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE. ACLARANDO EL EL NIVEL DE TENSION NOMINAL ES 220 V Y EL RANGO DE TENSION SOLICITADO SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE TENSION REQUERIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20552258429

Nombre o Razón social : TEMPEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 05/02/2025

Hora de envío : 16:32:17

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Con la finalidad de que se considere cubierto el requisito de Resistencia a la Interperie para el item 4, se solicita confirmar que este requisito se puede cumplir si en la ficha tecnica se detalla que cuenta con IP65

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** -      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL NIVEL DE PROTECCION A LA INTEMPERIE SERA IP65.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20552258429	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	TEMPEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:32:17

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con la finalidad de que se considere cubierto el requisito de Resistencia al impacto del item 4, se solicita confirmar que este requisito se puede cumplir si en la ficha tecnica se detalla que cuenta con IK08

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL VALOR MINIMO, PARA ESTE TIPO DE LUMINARIAS SERA DE IK08

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:18:36

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN QUE SE PRESENTE CATALOGO DEL PRODUCTO.

AL COMITÉ SE SOLICITA ACLARAR ESTE PUNTO, SI CON LA PRESENTACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LA OFERTA SERA ADMITIDA YA QUE ESTE DOCUMENTO CONTIENE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, YA QUE SI SE ADJUNTA EL CATALOGO DEL PRODUCTO ESTE PUEDE TENER MUCHOS ÍTEM O PRODUCTOS, SE PIDE SE ACLARE QUE SON LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DEL BIEN LA OFERTA SERA ADMITIDA, TODO ESTO PARA NO TENER ERRORES EN LA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** D    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBERTAD Y TRANSPARENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:18:36

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DEL POSTOR GANADOR ESTE DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA.

SE SOLICITA AL COMITÉ QUE DE ACUERDO A El servicio de Mesa de Partes Virtual se implementa dentro del alcance de la Sede Electrónica establecida en el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, POR LO QUE SE SOLICITA QUE PARA LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO ESTA PUEDA SER POR MESA DE PARTES VIRTUAL Y DE LA MISMA FORMA ACCEDER A QUE EL CONTRATO SEA CON FIRMA DIGITAL AUTORIZADA POR RENIEC Ley Nro. 27269 ¿ Ley de Firmas y Certificados Digitales. TODO ESTO PARA AGILIZAR Y NO GENERAR GASTOS INNECESARIOS PARA EL POSTOR ACREEDOR DE LA BUENA PRO.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: II    Literal: 2.4    Página: 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBERTAD DE TRANSPARENCIA Y CONCURRENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ACLARACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LOS POSTORES DEBEN SENIRSE A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y REQUERIMEINTO YA QUE ES UNA CONDICIÓN O CAPACIDAD SOLICITADA /REQUERIDA POR EL USUARIO PARA RESOLVER UN PROBLEMA O ALCANZAR UN OBJETIVO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:18:36

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN LUMINARIA HERMÉTICO TIPO LED DE 1200MM.

SE PIDE AL COMITÉ INDICAR SI EL HERMÉTICO REQUERIDO ES CON LED INTEGRADO O CON 2 TUBOS DE

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 6-ITEM 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBERTAD DE CONCURRENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE EL TIPO DE LED SERA INTEGRADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 40001 LUIS H. BOURONCLE DEL CENTRO POBLADO DE AREQUIPA

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	05/02/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	23:18:36

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN LUMINARIA BRAQUET ADOSABLE DE 27W

SE SOLICITA AL COMITÉ INDICAR EL TAMAÑO DEL BRAQUET EN CM DE LARGO, ANCHO Y ALTO, SI DEBE DE SER CON LED INTEGRADO O DEBE TENER TUBO LED, SE PIDE UN RANGO VARIABLE POR QUE ES DIFÍCIL ENCONTRAR EN EL MERCADO NACIONAL PRODUCTOS CON DENOMINACIÓN IMPAR EN LOS WATTS, SE PIDE SE AMPLIÉ DE 16W A 28W, ASÍ MISMO INDICAR SI EL BRAQUET DEBE SER IGUAL AL DE LA IMAGEN O EN TODO CASO SE SOLICITA QUE LA ENTIDAD INDIQUE EL MODELO EXACTO PARA NO TENER ERRORES EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SOBRE TODO QUE LOS POSTORES PUEDAN OFERTAR PRODUCTOS QUE LA ENTIDAD REQUIERA REALMENTE Y NO SER DESCALIFICADOS POR MODELOS O DISEÑOS QUE NO CUMPLAN CON LA ARMONÍA DEL MODELO REQUERIDO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 6-ITEM 4    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBERTAD DE TRANSPARENCIA Y CONCURRENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL TIPO DE LED SERA INTEGRADO. EL RANGO DE POTENCIA QUE SE ADMITIRA SERA DE 16-28W, SIN PERJUICIO DE MANTENER LAS DEMAS ESPECIFICACIONES. CONSIDERANDO QUE LA POTENCIA POR NOSOTROS SOLICITADA POR NOSOTROS; SE ENCUENTRA EN EL RANGO QUE HA SIDO SOLICITADO