

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAICA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL ICA

Ruc/código : 20380246717

Nombre o Razón social : ALPE CORPORACION S.A.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 16:13:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el cuadro de la relacion de extintores se detalla extintores de Acetato de Potasio de 06 Kg. Pero dicha capacidad no existe para ese tipo de extintor. Solo se comercializa en 6Lt y 2.5 Gl. Por favor verificar la capacidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1 **Literal:** Cuadro 01 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria, acogen la consulta los extintores de acetato de potasio es de 6 Lts.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Lts.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAICA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL ICA

Ruc/código : 20380246717

Nombre o Razón social : ALPE CORPORACION S.A.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 16:13:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el cuadro de la relacion de extintores se detalla extintores de CO2 de 2.2 Lb. Pero dicha capacidad no existe para ese tipo de extintor. Por favor verificar la capacidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8.1 **Literal:** Cuadro 01 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comite de Selección en coordinación con el Área Usuaría aclaran que la información brindada de los extintores en los términos de referencia, son las características de los mismos que actualmente se encuentran instalados en los establecimientos de la Red Asistencial Ica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAICA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL ICA

Ruc/código : 20380246717

Nombre o Razón social : ALPE CORPORACION S.A.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 16:13:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las características específicas del servicio, punto 8.6, se menciona que se debe considerar en la cotización el 20% del total de mangueras para el cambio, pero no especifica el porcentaje para los demás repuestos.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 8.6 **Literal:** . **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria, precisan que en los TDR del mencionado servicio se considera el 20% en el total de las mangueras. Asimismo, se menciona que el proveedor deberá realizar una evaluación del estado del extintor y de acuerdo a su criterio técnico, con la finalidad de garantizar su operatividad deberá realizar el cambio de los repuestos que requiera dicho bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAICA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL ICA

Ruc/código : 20380246717

Nombre o Razón social : ALPE CORPORACION S.A.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 16:13:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el formato de cotización no indica la cantidad según cada ítem, ni los precios unitarios. ¿Se puede modificar para agregar estos puntos?

Acápito de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** Anexo 6 **Literal:** . **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria, precisan que en la parte inferior de Anexo N° 06 PRECIO DE LA OFERTA, se encuentra indicado lo relacionado a la presentación de los precios unitarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-ESSALUD/RAICA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL ICA

Ruc/código : 20380246717

Nombre o Razón social : ALPE CORPORACION S.A.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 16:13:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Los extintores de CO2 requieren una prueba de conductividad para sus mangueras y adicional los extintores en general requieren pruebas hidrostáticas cada 5 años, ¿se debería cotizar estos servicios adicionales?

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** . **Literal:** . **Página:** .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria, aclaran que esas actividades están consideradas en el mantenimiento de los extintores, además que el proveedor deberá informar del estado de los extintores y sus componentes, tal y como se indica en el numeral 8.4 de los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null