

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-75-2024-SEAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si el ingeniero especialista en mantenimiento en conmutadores puede ser un técnico especializado con la debida experiencia comprobada, esto con la finalidad de no limitar la participación de más postores ya que estas actividades operativas son realizadas por técnicos operativos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, no es posible aceptar que el ingeniero especialista en mantenimiento en conmutadores sea sustituido por un técnico especializado con experiencia comprobada. Las bases establecen de manera específica que este rol debe ser desempeñado por un ingeniero, debido a la complejidad y las responsabilidades inherentes a las actividades requeridas. Esta disposición garantiza un nivel de formación y capacidad técnica acorde con los estándares exigidos para la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Confirmar si el técnico especialista puede ser un bachiller electricista con experiencia en mantenimiento y supervisión de transformadores, subestaciones de media, construcción, comisionamiento de subestaciones de potencia media y alta tensión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, no es posible aceptar que el técnico especialista sea un bachiller electricista, aunque tenga experiencia en mantenimiento y supervisión de transformadores, subestaciones de media, construcción, y comisionamiento de subestaciones de potencia media y alta tensión. Las bases especifican requisitos mínimos que deben cumplirse para garantizar que el personal cuente con la formación y experiencia adecuada para el correcto desarrollo de las actividades contempladas en el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar si se debe de realizar la inspección termográfica ya que se menciona en las bases, pero no en los metrados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, no se realizarán inspecciones termográficas, ya que, aunque se mencionan en las bases, estas no se encuentran incluidas en los metrados definidos para la ejecución del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Enviar los últimos protocolos de análisis de aceite.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta los protocolos de análisis de aceite remitidos por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Favor de adjuntar fotos de placa de cada conmutador

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntan las fotos de placa de cada conmutador remitidos por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Confirmar que si en caso de no ubicarse un modelo igual a los repuestos referidos en las bases del concurso el contratista podrá proponer modelos y marcas similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se confirma que, en el caso de los repuestos de los conmutadores, deberán ser originales y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas. Para los demás repuestos, se podrán proponer modelos y marcas similares siempre que sean equivalentes en calidad y funcionalidad, previa validación y aprobación por parte de SEAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar con cuanto tiempo de anticipación se confirmarán las intervenciones a cada Subestación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que el contratista, en función a su Plan de Mantenimiento y las actividades a realizarse tendrán sabrán con anticipación las instalaciones a intervenir, cabe indica que es obligaciones de SEAL, "Notificar al contratista con 48 horas de anticipación en caso ocurriese la postergación de un mantenimiento programado".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Confirmar que las charlas de seguridad son de manera virtual

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, las charlas de seguridad por parte de SEAL para el personal de contratista se podrán realizar presencialmente o virtualmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Confirmar que las charlas de seguridad y/o inducciones se realizarán al personal del contratista de manera progresiva conforme aumenten el personal necesario para la ejecución de actividades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, las charlas de seguridad se programarán progresivamente conforme aumente el personal requerido, estas se deben realizar con anticipación para que el personal pueda ser incluido en la documentación que se entrega al centro de control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Considerando que las intervenciones son puntuales y que para mantener al personal especialista de manera permanente durante todo el contrato representaría un alto costo. Se solicita a la Entidad confirmar que no se aplicarán penalidades por cambio de personal CLAVE y NO CLAVE, siempre que los cambios propuestos cumplan con los requisitos previstos en las bases del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que se debe cumplir con lo indicado en las bases, asimismo se tiene penalidad por Cambio del personal clave sin conocimiento de SEAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Si durante la ejecución del contrato uno de los repuestos solicitados queda descontinuado de fabricación y por tanto se imposibilita su suministro e instalación, favor confirmar que será una causal para no ejecutar dicha partida ya que sería una situación que no podría ser controlada del contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que se aceptará lo solicitado, siempre y cuando se demuestre documentariamente la imposibilidad de suministro y previa comunicación con la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	09:52:11

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Por favor confirmar como se procederá al reconocimiento de gastos incurridos en caso de tener una intervención programada y estando a siete (07) días o menos de su intervención se recibe la indicación de la Entidad de que se suspende el corte de energía. (Sea por causas externas o propias de la Entidad)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que según lo indicado en las bases, es obligaciones de SEAL, "Notificar al contratista con 48 horas de anticipación en caso ocurriese la postergación de un mantenimiento programado", por lo que se puede postegar la intervencion hasta con 48 horas de anticipación, cabe indicar que en caso la postergación se realice dentro de las 48 horas, en coordinación con SEAL y con el sustento adecuado, se procederá a reconocer los gastos incurridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:20:11

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Favor confirmar que SEAL reconocerá los gastos incurridos, que puedan evidenciarse, en caso se paralice un corte de energía con menos de 3 días de anticipación. Esto debido a que el Contratista debe disponer recursos para la atención de servicios y no seria causa imputable al contratista este tipo de paralizaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que según lo indicado en las bases, es obligaciones de SEAL, "Notificar al contratista con 48 horas de anticipación en caso ocurriese la postergación de un mantenimiento programado", por lo que se puede postegar la intervencion hasta con 48 horas de anticipación, cabe indicar que en caso la postergación se realice dentro de las 48 horas, en coordinación con SEAL y con el sustento adecuado, se procederá a reconocer los gastos incurridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:20:11

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
Favor confirmar como se procederá el reconocimiento de costos incurridos en caso de paralización o suspensión de corte de energía por causas no imputables al contratista

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que según lo indicado en las bases, es obligaciones de SEAL, "Notificar al contratista con 48 horas de anticipación en caso ocurriese la postergación de un mantenimiento programado", por lo que se puede postegar la intervencion hasta con 48 horas de anticipación, cabe indicar que en caso la postergación se realice dentro de las 48 horas, en coordinación con SEAL y con el sustento adecuado, se procederá a reconocer los gastos incurridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:20:11

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Favor confirmar cual es el plazo máximo que se extenderá el contrato en caso no se culmine de ejecutar el total del valor de contrato dentro de los 730 días calendario

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: CAP. III

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, de acuerdo a la consulta y para no extender mas el contrato a pesar de contar con presupuesto, se modifica:
Plazo de prestación del servicio: El plazo de prestación del servicio será de setecientos treinta (730) días calendario contados a partir del día siguiente de culminado el plazo para la implementación de contrato indicado en el párrafo anterior, (o hasta que se agote el monto contractual indicado en el contrato).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica:
Plazo de prestación del servicio: El plazo de prestación del servicio será de setecientos treinta (730) días calendario contados a partir del día siguiente de culminado el plazo para la implementación de contrato indicado en el párrafo anterior.

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:20:11

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave Técnico Especialista se solicita que se valide la formación como técnico titulado en general, debido a que hay muchos profesionales con mas de 10 años de experiencia en trabajos de alta tensión y que cuentan con capacitaciones en seguridad. Esto se solicita con el propósito de promover la participación de postores. Tener presente que la formación académica no va asegurar la experiencia del técnico especialista y tampoco hay una carrera en el Perú que cubra íntegramente mantenimientos de alta tensión o trabajos específicos en mantenimiento de transformadores

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP. IIILiteral: 3.1Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, respecto a la solicitud de validar la formación académica del Técnico Especialista como técnico titulado en general, se debe precisar que los requisitos establecidos en las bases, incluida la formación académica específica requerida, son necesarios para garantizar la calidad del servicio y la idoneidad del personal involucrado en los trabajos de alta tensión y mantenimiento de transformadores.

Por lo tanto, no es posible aceptar la propuesta de flexibilizar este requisito, ya que la formación técnica específica se considera esencial para cumplir con los estándares de seguridad, normatividad y competencia técnica requeridos en el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:20:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave Ingenieros de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, se solicita a la Entidad ampliar la formación académica a otras ingenierías, considerando que se esta solicitando la capacitación en temas específicos del cago.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: CAP. III

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, respecto a la solicitud de ampliar la formación académica requerida para el personal "Ingeniero de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente" (personal no clave) a otras ingenierías, se confirma que los requisitos establecidos en las bases han sido definidos considerando la naturaleza y complejidad de las actividades a realizar, así como la normativa vigente aplicable a la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente en el sector eléctrico.

Por lo tanto, no es posible modificar la formación académica específica requerida para este puesto. Se considera que dicha formación es fundamental para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y especialización exigidos en este servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:30:37

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar que suministros brindará al postor ganador para el desarrollo de las actividades, en su defecto confirmar que no entregará ningún suministro

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que no se proporcionarán suministros adicionales no especificados en las bases, la lista de suministros se encuentra en en el Anexo A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta Anexo A

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:30:37

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar cual será el proceso y plazos de liquidación, cierre y emisión de conformidad del servicio para el postor ganador

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta mediante el ANEXO D que será incorporado en las bases. (Se adjunta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega el ANEXO D "INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO" al CAPITULO III, para aclarar la consulta. (Se adjunta)

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:30:37

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
Favor confirmar que no es parte del alcance reemplazas otros suministros que no se encuentren especificados en las partidas del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, no se reemplazarán suministros fuera del alcance definido en las partidas del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:30:37

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad que los plazos que se brinde para los descargos a imputaciones de penalidad sean en días calendario, esto debido a que no hay igualdad de condiciones si se emiten cartas de este tipo en días feriados o con demanda de trabajos propios de la ejecución y se solicite pocos días para dar respuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que según el IN-09-05, APLICACIÓN DE PENALIDADES PARA CONTRATOS DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES en el numeral 7, se tienen 02 días hábiles a partir de recibida la Notificación de Penalidad por parte de SEAL, para la entrega de los descargos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:30:37

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar cual es el tiempo máximo que dispondrá para dar respuesta a la revisión de informes técnicos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta mediante el ANEXO D que será incorporado en las bases. (Se adjunta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega el ANEXO D "INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO" al CAPITULO III, para aclarar la consulta. (Se adjunta)

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:30:37

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar cual es el tiempo máximo que dispondrá para dar respuesta a la revisión de valorizaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta mediante el ANEXO D que será incorporado en las bases. (Se adjunta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agrega el ANEXO D "INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO" al CAPITULO III, para aclarar la consulta. (Se adjunta)

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:35:15

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad confirmar que dependiendo de la cantidad de personal necesario para intervenciones brindará facilidades para charlas de inducción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que las charlas de seguridad son obligatorias para el personal adicional para el desarrollo de las actividades, por lo que el contratista deberá remitir con la debida anticipación la lista de personal para gestionar la charla de inducción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:35:15

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar que condición debe cumplirse para que se haga la devoluciones de cartas fianzas de fiel cumplimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, las cartas fianzas serán devueltas al cumplir con la conformidad del servicio y demás obligaciones contractuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:35:15

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar que se dispondrá de personal de SEAL en todas las intervenciones para dar las facilidades de ingreso

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, previa coordinación, SEAL garantizará la presencia de personal para facilitar el acceso a las subestaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:35:15

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:
Se solicita a la Entidad confirmar que es factible realizar actividades de tratamiento de aceite con el transformador de potencia en operación, previo sustento de procedimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que se evaluará la factibilidad de realizar actividades de tratamiento de aceite con el transformador de potencia en operación, previa presentación del procedimiento técnico correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:35:15

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:
Se solicita a la Entidad confirmar en que Subestaciones se puede contrar con energía para las maletas de pruebas y equipos necesarios en intervenciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que, dentro de las actividades de mantenimiento, el contratista deberá contar con grupos electrógenos que garanticen la correcta ejecución del servicio. En este sentido, se informa que en las subestaciones a intervenir no se dispondrá de energía alterna del sistema, por lo que será responsabilidad del contratista asegurar la provisión de energía necesaria para el uso de maletas de pruebas y equipos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:35:15

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:
Se solicita a la Entidad confirmar que las intervenciones a los conmutadores bajo carga serán en fechas distintas y no al mismo tiempo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que será responsabilidad del contratista, en función a su Plan de Mantenimiento y las actividades programadas, establecer las prioridades y realizar el mantenimiento de conmutadores en diferente fecha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:36:56

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad confirmar que para los casos de reemplazo de aceite y que NO se encuentre la marca y tipo específicos disponible en el mercado local, se podrá suministrar un aceite equivalente y/o compatible con el existente

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP. IIILiteral: 3.1Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que para los casos de reemplazo de aceite y que NO se encuentre la marca y tipo específicos disponible en el mercado local (debidamente sustentados), el aceite propuesto deberá se equivalente y aprobado por SEAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:36:56

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:
Se solicita a la Entidad confirmar que en caso de que un repuesto a reemplazar se llegase a discontinuar de fabricación se podrá proponer otro suministro similar en el mercado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se confirma que, en el caso de los repuestos de los conmutadores, deberán ser originales y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas. Para los demás repuestos, se podrán proponer modelos y marcas similares siempre que sean equivalentes en calidad y funcionalidad, previa validación y aprobación por parte de SEAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:
Confirmar que en caso de detecte un desgaste en el estado de un accesorio de los transformadores, el contratista lo reportará y SEAL deberá encargarse de su reemplazo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, deben remitirse a lo indicado en el numeral 17.4 de las bases "Evaluacion y gestion de repuestos":
La Contratista efectuará un análisis de los equipos durante las actividades de inspección visual, mantenimiento predictivo y preventivo de acuerdo al presente servicio y propondrán una lista a detalle de los repuestos necesarios, incluyendo las características técnicas y actividades involucradas, para elaborar el requerimiento de área usuaria que será realizado por SEAL (se aplica a los repuestos no considerados en el presente servicio).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar que en caso de que se requiera adicionar el mantenimiento de un conmutador adicional a los definidos en el presente concurso, el contratista determinar el costo de una nueva partida y no se utilizará la partica contractual debido a que esta partida esta dimensionada específicamente para atender los recursos necesarios para los 03 conmutadores descritos y uno nuevo puede resultar en un mayor o menor costo en repuestos y recursos para su ejecución

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP. IIILiteral: 3.1Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, para este caso del mantenimiento de los conmutadores, de acuerdo a lo indicado en el numeral 17.4 de las bases:
La Contratista efectuará un análisis de los equipos durante las actividades de inspección visual, mantenimiento predictivo y preventivo de acuerdo al presente servicio y propondrán una lista a detalle de los repuestos necesarios, incluyendo las características técnicas y actividades involucradas, para elaborar el requerimiento de área usuaria que será realizado por SEAL (se aplica a los repuestos no considerados en el presente servicio).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad compartir la fotografía de la placa de datos del conmutador de SET PAUCARPATA, debido a que en la información del TIPO no se tiene la nomenclatura completa.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta fotografía de la placa del conmutador remitida por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:
Se solicita a la Entidad compartir la fotografía de la placa de datos del conmutador de SET MATARANI, debido a que en la información del TIPO no se tiene la nomenclatura completa.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjunta fotografía de la placa del conmutador remitida por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adjunta

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad compartir la fotografía de la placa de datos del conmutador de SET CHUQUIBAMBA, debido a que en la información del TIPO no se tiene la nomenclatura errada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta fotografía de la placa del conmutador remitida por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:
Favor confirmar cuales son los transformadores que requieren en prioridad realizar Regenerado de aceite dieléctrico en transformador de potencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que será responsabilidad del contratista, en función a su Plan de Mantenimiento y las actividades programadas, establecer las prioridades de las intervenciones en los transformadores de potencia que requieran el regenerado de aceite dieléctrico.

La planificación deberá considerar las condiciones operativas y las necesidades específicas de cada equipo, asegurando el cumplimiento de los objetivos de mantenimiento y los estándares técnicos definidos en las bases del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:
Favor confirmar cuales son los transformadores que requieren en prioridad realizar Termovació de aceite dieléctrico en transformador de potencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que será responsabilidad del contratista, en función a su Plan de Mantenimiento y las actividades programadas, establecer las prioridades de las intervenciones en los transformadores de potencia que requieran el Termovació de aceite dieléctrico.

La planificación deberá considerar las condiciones operativas y las necesidades específicas de cada equipo, asegurando el cumplimiento de los objetivos de mantenimiento y los estándares técnicos definidos en las bases del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:
Favor confirmar cuales son los transformadores que requieren en prioridad realizar Cambio de aceite dieléctrico en transformador de potencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que será responsabilidad del contratista, en función a su Plan de Mantenimiento y las actividades programadas, establecer las prioridades de las intervenciones en los transformadores de potencia que requieran el cambio de aceite dieléctrico.

La planificación deberá considerar las condiciones operativas y las necesidades específicas de cada equipo, asegurando el cumplimiento de los objetivos de mantenimiento y los estándares técnicos definidos en las bases del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:
Favor confirmar cuales son los transformadores que requieren en prioridad realizar Evacuación y rellenado de aceite dieléctrico al transformador de potencia, sin tratamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que será responsabilidad del contratista, en función a su Plan de Mantenimiento y las actividades programadas, establecer las prioridades de las intervenciones en los transformadores de potencia que requieran Evacuación y rellenado de aceite dieléctrico.

La planificación deberá considerar las condiciones operativas y las necesidades específicas de cada equipo, asegurando el cumplimiento de los objetivos de mantenimiento y los estándares técnicos definidos en las bases del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:
Favor confirmar cuales son los transformadores que requieren en prioridad realizar Evacuación y rellenado de aceite dieléctrico al transformador de potencia, sin tratamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se aclara que será responsabilidad del contratista, en función a su Plan de Mantenimiento y las actividades programadas, establecer las prioridades de las intervenciones en los transformadores de potencia que requieran Evacuación y rellenado de aceite dieléctrico.

La planificación deberá considerar las condiciones operativas y las necesidades específicas de cada equipo, asegurando el cumplimiento de los objetivos de mantenimiento y los estándares técnicos definidos en las bases del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que la para la ejecución se tratará de cumplir la cantidad de metrados descritos en las presentes bases pero que este metrado es referencial por lo que podría ejecutarse mayor o menor metrado por partida, siempre mantenimiento el limite del monto del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, se confirma que el metrado es referencial ya que el servicio es a costos unitarios, pero no deberá exceder el monto del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:
Favor confirmar cual es el proceso para la facturación de las valorizaciones de intervención una vez obtenida la conformidad del área usuaria

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara la consulta mediante el ANEXO D que será incorporado en las bases. (Se adjunta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agrega el ANEXO D "INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO" al CAPITULO III, para aclarar la consulta. (Se adjunta)

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad compartir la fotografía del contador de posiciones del conmutador de SET PAUCARPATA, para validar la cantidad de repuestos a suministrar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta fotografía de contador de posiciones remitida por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:
Se solicita a la Entidad compartir la fotografía del contador de posiciones del conmutador de SET MATARANI, para validar la cantidad de repuestos a suministrar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se adjunta fotografía de contador de posiciones remitida por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adjunta

Entidad convocante : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad compartir la fotografía del contador de posiciones del conmutador de SET CHUQUIBAMBA, para validar la cantidad de repuestos a suministrar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta fotografía de contador de posiciones remitida por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta

Entidad convocante :SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Nomenclatura :AS-SM-75-2024-SEAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE ACCESORIOS A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN TODA LA ZONA DE CONCESIÓN DE SEAL

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:56:34

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:
Se solicita a la Entidad brindar el mayor plazo posible para la presentación de propuesta luego de la integración de bases debido a que se necesita un plazo mayor a una semana para negociar con el fabricante de repuestos de conmutador MR con las fotos que se recibiran

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De conformidad al Reglamento de Contrataciones del Estado, existen plazos para los determinados actos que se realizan en el ámbito de las Contrataciones del Estado, sin perjuicio de ello, se otorgará dos días más de lo establecido para que los postores puedan presentar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null