

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-52-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CASA SEGURA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MONTE CARMELO DEL DISTRITO DE YARINACocha.

Ruc/código :	10409805804	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	MONTERO RAMIREZ ELSA MARIA	Hora de envío :	17:27:10

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

Respecto a la descripción de los materiales:

1. ¿El tablero de control de 8 polos es para empotrar o sobreponer?,
2. ¿El interruptor simple empotrar es para empotrar o sobreponer?,
3. ¿El tomacorriente triple con tierra es para empotrar o sobreponer?,
4. ¿Los sockets son colgantes o para sobreponer?,
5. ¿Las cajas de paso de qué medidas serán?,
6. ¿Los cintillos de qué medidas serán?.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** 7.1

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara respecto a la consulta de descripción de los materiales:

1. El tablero de control de 8 polos es para sobreponer,
2. El interruptor simple es para sobreponer,
3. El tomacorriente triple con tierra es para sobreponer,
4. Los sockets son para sobreponer,
5. Las cajas de paso tienen las siguientes medidas mínimas :  
Alto : 9.5 cm  
Ancho: 9.5 cm  
Largo : 4.5 cm
6. Los cintillos de qué medidas mínimas:  
Ancho: 10 mm  
Largo : 400 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null