

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Autoridad Portuaria
Nacional**

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
ETAPA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE
BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-APN
(PRIMERA CONVOCATORIA)

**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE ALTO RENDIMIENTO, PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA
SEDE CENTRAL DE LA APN**

En la Provincia Constitucional del Callao, el día 31 de julio de 2023 se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución de Gerencia General N° 369-2023-APN/GG, encargado de la preparación, conducción y realización del presente procedimiento de selección, a fin de proceder con la etapa de evaluación de ofertas, calificación y otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Miembros		Dependencia
Presidente	: Alex Victor Ramos Ramos	OTI
Primer Miembro	: Daniel Ernesto, Sanchez Ecos	OTI
Segundo Miembro	: Luis L. Mendoza Huamani	OGA

Contando con el quorum, se acuerda lo siguiente:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Mediante la plataforma del SEACE se realizó la Etapa de Presentación de Ofertas, cuyos resultados fueron los siguientes:

N°	RUC	PARTICIPANTES REGISTRADOS	PRESENTACION DE OFERTA
1	20511982554	IDD ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A.C.	Si presenta Oferta
2	20601145546	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Si presenta Oferta
3	10257302976	DONGO QUISPERIMA WILBER	No presenta Oferta
4	10416420501	GUEVARA SAMANAMUD JULIO MICHAEL	No presenta Oferta
5	10729114753	TORRES LOPEZ EDGAR KEVIN	No presenta Oferta
6	20106696269	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	No presenta Oferta
7	20510307705	MAFORT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	No presenta Oferta
8	20545474396	FRIOELECTRIC INDUSTRIAL S.A.C	No presenta Oferta
9	20550683645	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	No presenta Oferta
10	20600346581	GRUPO INVERCON S.A.C.	No presenta Oferta
11	20601726191	GENERA CLIMA S.A.C.	No presenta Oferta

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Autoridad Portuaria
Nacional**

12	20601994977	CORPORACION BERROSPI'S S.A.C.	No presenta Oferta
13	20602497519	CREAINTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CREAINTER S.A.C.	No presenta Oferta
14	20602884172	SG MONTE SINAI & JYDOLIB INGENIEROS E.I.R.L.	No presenta Oferta
15	20604044694	RODULF DIESEL S.A.C.	No presenta Oferta
16	20605127801	DYNAMIC ENERGY S.A.C.	No presenta Oferta
17	20608031336	VENTILACION M D E S.A.C.	No presenta Oferta
18	20607203696	DYNAMIC SOLUTIONS S.A.C.	No presenta Oferta
19	20607466760	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	No presenta Oferta
20	20607466760	ENERGIA Y COMUNICACIONES S.A.C.	No presenta Oferta
21	20608345273	KOTLIN SERVICES S.A.C.	No presenta Oferta
22	20610276220	GRUPO CONSTRUCTEC AYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	No presenta Oferta
23	20610934502	GENERALMANN INTEGRADOR S.A.C.	No presenta Oferta

A continuación, se procedió a realizar la verificación de la documentación obligatoria señalada en el artículo 52 del Reglamento, siendo el resultado el siguiente:

ADMISION DE OFERTA:

Se procedió a la apertura electrónica de las ofertas presentadas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases y determinar si la oferta responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, detallados en la sección específica de las bases, determinándose lo siguiente:

- El postor: IDD ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A.C., cumplió con lo requerido, motivo por el cual su oferta se declara Admitida
- El postor: AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C., no cumplió con lo requerido, motivo por el cual su oferta se declara No Admitida.

Al respecto, no cumple con acreditar algunas características consignados en el Anexo A, del literal e) del numeral 2.2.1.1. "Documentos para la admisión de oferta", siendo estas:

Funcionalidad	Características	Cumple (SI o No)
Circulación de Aire	Como mínimo 1080 litros x sec.	No cumple. No se evidencia, en la documentación y tampoco en el folio 21, que el equipo propuesto cumpla con el mínimo de litros x sec. Solicitado.
Consumo de entrada	Consumo Mínimo de 25 Amp, Consumo 40 Amp.	No cumple. No se evidencia, en la documentación y tampoco en el folio 21, que el equipo propuesto tenga los consumos de entrada solicitados, solo indica hasta 32Amp

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Autoridad Portuaria
Nacional**

Capacidad de bomba de condensando	0.01 m3/h.	No cumple. No se evidencia, en la documentación y tampoco en el folio 20, que se indique que la capacidad de la bomba de condensado es de 0.01 m3/h.
Potencia Máxima Contra sobre carga de corriente	40 Amp.	No cumple. No se evidencia, en la documentación y tampoco en el folio 21, que el equipo propuesto tenga los consumos de entrada solicitados, solo indica hasta 32Amp y se pide 40 Amp.
Sensor de Fugas	Tamaño aproximado: 6.1m Sin Plomo	No cumple. No se evidencia, en la documentación y tampoco en el folio 18, que el equipo propuesto tenga los sensores de fuga con la medida solicitada.
Condensador	01 ventilador, circuito único; 2,4 MBH/1F TD; 230V/1/60 Voltaje de entrada: 230V Flujo de Aire: 2383.33 l/s Frecuencia: 60 Hz	No cumple. No se evidencia, en la documentación y tampoco en el folio 20, que el equipo propuesto tenga el condensador con los parámetros que se solicitan en las presentes bases como el MBH/1F.
Válvula de Aislamiento	Montaje de válvula de Aislamiento, ½" ODF	No cumple. No se evidencia, en la documentación y tampoco en el folio 21, que el equipo propuesto tenga la válvula de aislamiento con la medida solicitada.
Balanceo de Carga	Deberá contar con la capacidad de realizar un balance de carga térmica con otro equipo InRow.	No cumple. No se evidencia, en la documentación y tampoco en el folio 22, que el equipo propuesto pueda realizar balanceo de carga térmica con otro equipo InRow.

Asimismo, de la revisión de su oferta se aprecia que en el certificado de trabajo emitido por la empresa SUSECORP SAC a favor del Sr Walter Miraval, contiene una firma y sello que no corresponde al representante legal de dicha empresa.

EVALUACION DE OFERTAS

Se procede a la evaluación de la oferta admitida, a fin de determinar el puntaje y el orden de prelación, según los factores de evaluación enunciados en la sección específica de las bases, determinándose lo siguiente:

Nº	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (S/)	FACTOR PRECIO	PUNTAJE TOTAL	Orden de prelación
1	IDD ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A.C.	S/ 123,581.31	100.00	100.00	1º lugar

CALIFICACION DE OFERTAS

Culminada la admisión, se procede a determinar si la oferta presentada cumple con los requisitos de calificación detallados en la sección específica de las bases.

De lo enunciado anteriormente, se obtiene los siguientes resultados:

Nº	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION		RESULTADO
		EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	EXPERIENCIA DEL POSTOR	
1	IDD ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Portuaria
Nacional

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

El Comité de Selección acordó otorgar la Buena Pro, dando a conocer los resultados del procedimiento de selección a través de un cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluación y calificación de la oferta. Por lo tanto, el postor adjudicado es el siguiente:

Postor Adjudicado: IDD ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A.C

Monto adjudicado: S/ 123,581.31

Acto seguido, se procederá a registrar en el SEACE 3.0 el otorgamiento de la Buena Pro, según el cronograma del presente procedimiento de selección.

No teniendo más puntos que tratar, se levantó la sesión previa redacción, aprobación y suscripción del acta.

Alex Victor Ramos Ramos
Presidente

Daniel Ernesto, Sanchez Ecos
Miembro

Luis L. Mendoza Huamani
Miembro