

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA
Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CR-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : MONTAJE Y DESMONTAJE DE COBERTURA DE AMBIENTES DEL GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN

Ruc/código :	20607903604	Fecha de envío :	27/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS E INVERSIONES METALICAS YUNCA S.A.C.	Hora de envío :	10:50:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

en la descripción del aluzcin hace referencia espesor 4mm ya que en el mercado no es comercial ese espesor del aluzin y que normalmente se encuentra en el mercado es de espesor de 0.40mm

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.14 Literal: CAP III Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Pese a que no es claro lo solicitado por el participante, se precisa que , dadas las verificaciones realizadas con el área técnica, el espesor correcto solicitado, es de 0.40 mm para el aluzinc, por ser más comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA
Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CR-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : MONTAJE Y DESMONTAJE DE COBERTURA DE AMBIENTES DEL GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN

Ruc/código :	20504741789	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	MB REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL.	Hora de envío :	18:42:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita por favor si es factible realizar una visita técnica a las instalaciones del local para ver in situ las condiciones en la que se encuentra la infraestructura. Por favor indicar la fecha, hora y persona de contacto con quien coordinar o indicar de qué manera se solicitara o canalizara la solicitud de visita técnica. Teléfono: 971441919. Correo: mbrepresentaciones@hotmail.com

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, la visita técnica se realizará el día 05 de marzo del 2024 a horas 11:00 AM en el Jr. Junín N° 330. Para dicha visita los postores deberán remitir al correo consignado en las bases los datos de su personal designado nombre y DNI. Hasta las 09:00 horas del día 05/03/2024

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA
Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CR-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : MONTAJE Y DESMONTAJE DE COBERTURA DE AMBIENTES DEL GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN

Ruc/código :	10461355477	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	SOTO QUILCA PEDRO	Hora de envío :	21:42:36

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERE EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD EN EL TRABAJO A INGENIERO METALÚRGICO, PARA UNA MAYOR CONCURRENCIA DE OFERTAS ECONÓMICAS LIBRE DE LIMITACIONES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 **Página: 54**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoje, considerando que la rama indicada posee un campo de aplicación diferente más orientado a la minería, y que el postor pretende que se modifique lo requerido por la entidad en base a sus intereses particulares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA
Nomenclatura : AS-SM-4-2024-CR-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : MONTAJE Y DESMONTAJE DE COBERTURA DE AMBIENTES DEL GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN

Ruc/código :	20600822242	Fecha de envío :	29/02/2024
Nombre o Razón social :	ABILITY DATFER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:09:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar cuanto es el espesor de película que se requiere en total para la estructura metálica

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.19 **Literal:** - **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el espesor de película solicitado para la estructura metálica es de 1.5 mils mínimo por capa, total 4.5 mils película seca

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna