

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-1-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL Ø 900 MM X 6.00 METROS

Ruc/código : 20554385282

Fecha de envío : 07/11/2023

Nombre o Razón social : INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.

Hora de envío : 17:47:02

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SEÑORES DEL COMITÉ, EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SOLICITAMOS QUE TAMBIÉN SE PUEDAN CONSIDERAR " TUBERIAS DE ACERO UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN EN REDES DE AGUA" COMO BIENES SIMILARES A FIN DE QUE EXISTA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORES OPCIONES DE PARTICIPACIÓN EN ESTE RUBRO.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.2

**Literal:** A

**Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE ACOGE LA CONSULTA, DEBIDO A QUE EXISTEN DIFERENTES MATERIALES DE TUBERIA Y PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, EN CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES DE COMPETENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA, SE INCLUIRÁ COMO EXPERIENCIA SIMILAR PARA EL POSTOR:

- TUBERIAS DE ACERO UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN EN REDES DE AGUA."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-1-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL Ø 900 MM X 6.00 METROS

Ruc/código :	20336286922	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	EATHISA PERU S.A.	Hora de envío :	22:44:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEGÚN LO INDICADO EN LAS BASES SE ESTÁN SOLICITANDO 20 TUBOS DE HIERRO DUCTIL DE DIÁMETRO 900 MM, CON UNA LONGITUD NOMINAL DE 6 M, HACIENDO UN TOTAL DE LONGITUD REQUERIDA DE 120 METROS LINEALES.

SOLICITAMOS PUEDAN ACEPTARSE TUBOS DE LONGITUD DE 5.7 M., YA QUE ESTOS MISMOS TIENEN UNA MEJOR MOVILIDAD LOGISTICA, CABE INDICAR QUE A NIVEL DE LONGITUD TOTAL REQUERIDA SE RESPETARA LO SOLICITADO POR EL LA ENTIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

SOLICITAMOS AL COMITÉ ACOGER ESTA SOLICITUD A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTAN DEFINIDAS POR EL AREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-1-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL Ø 900 MM X 6.00 METROS

Ruc/código :	20336286922	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	EATHISA PERU S.A.	Hora de envío :	22:44:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:  
SEGÚN CUADRO DE IMAGEN N° 02: DEFLEXION ADMISIBLE;  
SE INDICA QUE PARA LA TUBERÍA DE DIAMETRO NOMINAL DN 900, EL ANGULO DE DEFLEXION ES DE 4°.

SIN EMBARGO, DE ACUERDO A LA NORMA ISO 2531:2009, EL ANGULO DE DEFLEXION NORMALIZADO ES NO MENOR A 1.3° PARA UNA TUBERIA DE DIAMETRO NOMINAL DN 900.

A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR Y SOBRE TODO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 2531 - 2009. SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION, SE ACEPTEN TUBOS CON DEFLEXION ANGULAR NO MENOR A 1.3°.

CON EL FIN DE ASEGURAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO A ADQUIRIR POR UDS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE CONSIDERARAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DEL NORMA ISO 2531, VIGENTES ES CONVENIENTE QUE LA CONEXIÓN POR EMPUJE PARA UN TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 6 M DE LONGITUD, TENGA UNA DEFLEXIÓN ANGULAR DE ¿ 1.3 GRADOS. LOS MISMO QUE DEBEN GUARDAR RELACIÓN CON LAS JUNTAS TYT A SUMINISTRAR..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-1-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL Ø 900 MM X 6.00 METROS

Ruc/código :	20336286922	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	EATHISA PERU S.A.	Hora de envío :	22:44:32

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En la experiencia del postor en la especialidad, se indica que se consideran bienes similares a los siguientes:  
ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO DE DISTINTAS MEDIDAS.

Se aclara que los Bienes a suministrar corresponden a aquellos respectivos a su estándar de fabricación, según las normativas requeridas en las Bases, por lo tanto, consideramos que los bienes IGUALES O SIMILARES en la especialidad deberían ser: TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL.

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGER ESTE REQUERIMIENTO A FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.2    **Página:** 25  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN SE TOMARA EN CUENTA COMO BIENES IGUALES O SIMILARES A LO SIGUIENTE: TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null