

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código : 20291763023

Fecha de envío : 22/10/2024

Nombre o Razón social : OCI DEL PERU E.I.R.L.

Hora de envío : 18:18:01

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

ARTEFACTO B-12

ITEM 7

¿El lavadero es con grifería en cada poza o para una grifería central?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.1.1.      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGUN LA CONSULTA REALIZADA, SE EXPONE LO SIGUIENTE: SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE CONSIDERA UNA GRIFERIA CENTRAL CON LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN LOS ALCANCES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-109-2024-GOREMAD/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20291763023	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	OCI DEL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	18:18:01

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

ARTEFACTO LM-1  
ITEM 14

¿El lavadero es de una poza para colocar sobre mueble o refiere a un lavadero con estructura?  
De ser con estructura indicar si será con patas o una estructura tipo armario

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.1.1.      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGUN LA CONSULTA REALIZADA, SE EXPONE LO SIGUIENTE: SEGUN ALS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE CONSIDERA UN LAVADERO CON ESTRUCTURA PROPIA CON LOS REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN EL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-109-2024-GOREMAD/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10436946282	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ORTIZ ARIAS VICTOR RAUL	Hora de envío :	19:18:35

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En la página 23 de la bases referente al INODORO BABY FRESH, C-4b, la descripción C-4b de aparatos Sanitarios y griferías clínicos en ninguna ficha técnica de fabricante existe y debe ser anulada, confunde al proveedor que no conoce de los aparatos Sanitarios Hospitalarios.

Sugiero al Solicitante incluir las medidas del Inodoro BABY FRESH puesto que en las bases, está sin dimensiones del Ancho, Fondo y Altura.  
320x635x625mm.

SUGIERO AL ÁREA USUARIA FORMULAR SU REQUERIMIENTO DE FORMA OBJETIVA CLARA Y PRECISA, CON LAS DESCRIPCIONES CORRECTAS Y DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, BASADAS EN FICHAS TECNICAS Y CATÁLOGOS DEL FABRICANTE DE LOS APARATOS SANITARIOS GRIFERÍAS Y LAVADEROS PARA LAS INSTITUCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD QUE GARANTICEN LA CALIDAD DEL BIEN Y EVITAR CONTRATIEMPOS EN LA GENERACIÓN DEL REQUERIMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 13 Literal: . Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGUN ALCANCE REQUERIDO, SE CONFIRMA LAS MEDIDAS 320 X 635 X 625 MM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLANO EN LA PAG. 31 DE LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-109-2024-GOREMAD/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10436946282	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ORTIZ ARIAS VICTOR RAUL	Hora de envío :	19:18:35

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

El Área Solicitante en la página 19, objeto del presente proceso de Aparatos Sanitarios Ítem 1 y 2, requiere Unidades de Lavamanos de cerámica o losa vitrificada de las Medidas 530x475x500mm. respectivamente, debo hacer conocer al área Usuaría que estas medidas de lavamanos son Descontinuados o desfazados el Solicitante al formular su requerimiento se debe basar a las Fichas técnicas del fabricante y no copiar de la página Web de un supuesto proveedor de aparatos Sanitarios y griferías Clínicos que prepara su propia ficha, generar un requerimiento? Consiste en la descripción Objetiva y precisa de las Características Técnicas de Acuerdo a una ficha Técnica del Bien del Fabricante.

Sugiero al Área Usuaría modificar su Requerimiento con las medidas Actualizadas del bien de la siguiente forma:

Ítem 1.- Lavatorio de Losa Vitrificada de la medida 530x475x300mm y con Grifería cuello de ganso con control de codo y muñeca para agua fría y caliente.

Ítem 2.- Lavatorio de Losa Vitrificada de la medida 530x475x300mm. con grifería de bronce coronado de 1/2 en Cruz Toscana.

Y sugiero al Solicitante poner una foto referencial de la grifería solicitada.

SUGIERO AL ÁREA USUARIA FORMULAR SU REQUERIMIENTO DE FORMA OBJETIVA CLARA Y PRECISA, CON LAS DESCRIPCIONES CORRECTAS Y DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, BASADAS EN FICHAS TÉCNICAS Y CATÁLOGOS DEL FABRICANTE DE LOS APARATOS SANITARIOS GRIFERÍAS Y LAVADEROS PARA LAS INSTITUCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD QUE GARANTICEN LA CALIDAD DEL BIEN Y EVITAR CONTRATIEMPOS EN LA GENERACIÓN DEL REQUERIMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.1 Literal: . Página: 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGUN LA CONSULTA REALIZADA SE EXPONE LO SIGUIENTE: SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBEDECIENDO A LA NTS110, SE CONFIRMA LO REQUERIDO EN EL ALCANCE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLANO EN LA PAG. 32 DE LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL  
Nomenclatura : AS-SM-109-2024-GOREMAD/OEC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10436946282	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	ORTIZ ARIAS VICTOR RAUL	Hora de envío :	19:18:35

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De igual manera en la página 20, de las bases, El área usuaria requiere 15 Unid. Lavamanos de cerámica Vitrificada Tipo Ovalín sobre plancha de concreto, 475x400x210mm. Sonnet, debo hacer conocer que los modelos Sonnet tienen las siguientes medidas reales de acuerdo a ficha de fabricante:

Ancho 475 mm

Fondo 400 mm

Altura 170 mm

Sugiero al área Usuaria modificar a las medidas reales de la ficha técnica.

SUGIERO AL ÁREA USUARIA FORMULAR SU REQUERIMIENTO DE FORMA OBJETIVA CLARA Y PRECISA, CON LAS DESCRIPCIONES CORRECTAS Y DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, BASADAS EN FICHAS TÉCNICAS Y CATÁLOGOS DEL FABRICANTE DE LOS APARATOS SANITARIOS GRIFERÍAS Y LAVADEROS PARA LAS INSTITUCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD QUE GARANTICEN LA CALIDAD DEL BIEN Y EVITAR CONTRATIEMPOS EN LA GENERACIÓN DEL REQUERIMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGUN ALCANCE REQUERIDO, SE CONFIRMA LAS MEDIDAS 475 X 400 X 210 MM.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLANO EN LA PAG. 33 DE LAS BASES INTEGRADAS.