

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS/MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES (CERAMICOS Y PORCELANATOS) PARA EL PROYECTO: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAUYOS, DE LAPROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN- SEGUNDA ETAPA.

Ruc/código : 10249549792

Nombre o Razón social : FIGUEROA MONTALVO EDUARDO

Fecha de envío : 16/04/2025

Hora de envío : 22:14:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Literal d) de (ANEXO 3) EL Área Usuaría no solicita a los Postores la presentación de las Fichas Técnica Emitidas por el Fabricante que permita corroborar fehacientemente la Marca y procedencia del Bien y el Cumplimiento de las Especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III Requerimiento.

En ese sentido sugiero al área Usuaría requiera a los Postores que Adjuten las Ficha Técnica Emitidas por el fabricante para que permita Corroborar fehacientemente el Cumplimiento de las especificaciones técnicas del Bien, Contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III del Requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: d)

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO ACOGE LO SUGERIDO

Este procedimiento de selección, está poniendo en peligro la finalidad pública de la contratación y transgrediendo los principios de transparencia, competencia, eficacia y eficiencia e igualdad de trato.

Al ser esta una condición imprecisa, el postor que, siendo un agente comercial, presenta en el procedimiento de selección, un documento técnico emitido por una supuesto y autodenominada fabricante real, legal o dueño de la marca, alegando que se encuentra debidamente acreditada escudándose en el principio de presunción de veracidad, va a generar de nuestra parte un cuestionamiento sobre esta imprecisión, pues no es posible establecer si las consideraciones técnicas expuestas son reales o ficticias poniendo en grave riesgo el objeto de la contratación, por lo que este comité de selección solicita el relleno del Anexo N°03 Y adjuntar una copia simple legible del Catálogos y/o insertos y/o folletería y/o manuales y/o fichas técnicas de los materiales propuesto, Que permitan demostrar que los reactivos ofertados con sus equipos en cesión de uso cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS/MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES (CERAMICOS Y PORCELANATOS) PARA EL PROYECTO: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAUYOS, DE LAPROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN- SEGUNDA ETAPA.

Ruc/código :	10249549792	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	Hora de envío :	22:14:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

El Área Usaría solicita en su requerimiento 120 Kg.de Fragua para Cerámico. Color Beige plata y indica que cumpla con las Normas técnicas que Determinación de la Adhesión con resistencia a la tracción inicial(RAM-45064) Norma UNE_EN12002 Y OTRAS NORMAS MÁS. primeramente debo hacer saber al Área Usuaría en su requerimiento está solicitando fragua de color Beige Plata, no existe esa combinación de colores o bien es fragua Color Beige o bien es plata solicito que aclare el área Usuariacque Color desea y también en su requerimiento indica que la fragua cumplirá las Sigüientes Normas técnicas.

* Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial RAM (4 de5964)Norma UNE -EN 12004 Y otras Normas

* También debo hacer saber que estás Normas que solicitando son de Adhesivos y no de de Fraguas de Cerámicos . Las Fraguas Cerámico .tienen SU NORMA Y APROBACIÓN ES:

* Cumple con la Norma UNE 13888.

* Clasificación:

* CGWA..

* Con esta Aclaración Sugiero al área Usuaría modificar las Normas de acuerdo a la aclaración y también debe Incluir las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A 25°C.Y 50%HR

* .de la fragua de Cerámicos:

* Tiempo Útil de la fragua preparada.

* Resistencia a la Abrasión

* Retracción a los 28 días

* Densidad Aparente.

* Agua de Amasado.

* Aplicaciones.

* Absorción de Agua

* Temperatura de Aplicación.

* Estás características debe cumplir el proveedor Postor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA SUGERENCIA

Este comité de selección realiza las aclaraciones

Se precisa que por un error de digitación se aclara el requerimiento a fragua beige y/o gris plata, hecho que en la etapa de integración se corregirá a fin de que no se vulnere el Principio de Transparencia. Siendo esto así, el Comité de Selección ACOGE LA OBSERVACIÓN, precisando que al integrarse las bases se publicará la Estructura de las bases de manera clara.

FRAGUA PARA CERAMICO

Especificaciones Técnicas (a 25°C y 50% HR)

¿ Tiempo útil de la mezcla: 2 horas

¿ Temperatura de aplicación: entre +5°C y +35°C

¿ Apertura al tránsito:

¿ Liviano: 24 horas

¿ Pesado: 3 días

¿ Resistencia a la abrasión: < 1000 mm³

¿ Resistencia a la flexión (28 días): > 3.5 N/mm²

¿ Retracción (28 días): < 2 mm/m

¿ Absorción de agua (inmersión 30 min): < 2 g

¿ Densidad aparente del polvo: 1.00 ± 0.10 g/cm³

¿ Agua de amasado: 270 mL por kg de fragua

¿ Aplicación recomendada: juntas mayores a 4 mm

¿ Presentación: bolsas de 1 kg

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS/MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES (CERAMICOS Y PORCELANATOS) PARA EL PROYECTO: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAUYOS, DE LAPROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN- SEGUNDA ETAPA.

	Específico	III	.	21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:
¿ Almacenamiento: hasta 12 meses en envase original sellado, en lugar fresco y seco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS/MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES (CERAMICOS Y PORCELANATOS) PARA EL PROYECTO: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAUYOS, DE LAPROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN- SEGUNDA ETAPA.

Ruc/código :	10249549792	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	Hora de envío :	22:14:33

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En Área Usuaría en su Requerimiento de Fragua para Porcelanato solicita que cumpla con las Normas técnicas de ADHESIVOS igual que los Cerámicos Y No con las Normas Técnicas de Fragua de Porcelanato que es: CLASIFICACIÓN CG2WA.

NORMA:UNE-ENE 13888
ASTM D39609-01

El Área Usuaría también debe Incluir las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A 25° C Y 50% HR. del Porcelanato que son:

- * Tiempo Útil de la fragua.
- * Temperatura de Aplicación.
- * Apertura al tránsito liviano.
- * Apertura al tránsito normal.
- * Resistencia a la Abrasión.
- * Resistencia a la compresión 28 días.
- * Retracción a los 28 días.
- * Absorción de Agua inmerso 30 minm
- * Absorción de agua inmerso 240 mini..
- * Sugiero al Area Usaría modificar las Normas que corresponde a la fragua para Porcelanato y además incluir las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A 25° C. Y 50% HR. para que el Postor cumpla con las especificaciones técnicas del área Solicitante.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA SUGERENCIA
Este comité de selección realiza las aclaraciones

Se precisa que, por un error de requerimiento, hecho que en la etapa de integración se corregirá a fin de que no se vulnere el Principio de Transparencia. Siendo esto así, el Comité de Selección ACOGE LA OBSERVACIÓN, precisando que al integrarse las bases se publicará la Estructura de las bases de manera clara.

FRAGUA PARA PORCELANATO

Especificaciones Técnicas (a 25¿°C y 50% HR)

- ¿ Tiempo útil de la mezcla: 2 horas
- ¿ Temperatura de aplicación: entre +5¿°C y +35¿°C
- ¿ Apertura al tránsito:
- ¿ Liviano: 24 horas
- ¿ Pesado: 3 días
- ¿ Resistencia a la abrasión: < 1000 mm³
- ¿ Resistencia a la flexión (28 días): > 3.5 N/mm²
- ¿ Retracción (28 días): < 2 mm/m
- ¿ Absorción de agua (inmersión 30 min): < 2 g
- ¿ Densidad aparente del polvo: 1.00 ± 0.10 g/cm³
- ¿ Agua de amasado: 270 mL por kg de fragua
- ¿ Aplicación recomendada: juntas mayores a 4 mm
- ¿ Presentación: bolsas de 1 kg
- ¿ Almacenamiento: hasta 12 meses en envase original sellado, en lugar fresco y Seco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS
Nomenclatura :	AS-SM-2-2025-CS/MDY-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIALES (CERAMICOS Y PORCELANATOS) PARA EL PROYECTO: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAUYOS, DE LAPROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN- SEGUNDA ETAPA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-CS/MDY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES (CERAMICOS Y PORCELANATOS) PARA EL PROYECTO: CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YAUYOS, DE LAPROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN- SEGUNDA ETAPA.

Ruc/código :	10249549792	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	Hora de envío :	22:14:33

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

También en su Requerimiento de PEGAMENTO PARA PORCELANATO DE 25 KG EXTRA FUERTE, El Área Usuaría erróneamente le ha incluido las Normas Técnicas de ADHESIVOS.

Sugiero al Area Usaría incluir los Datos Técnicos del Pegamento para Porcelanato extra Fuerte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PORCELANATO:

- * Adherencia -29 Días
- * Deformación Transversal N/A
- * Tiempo Abierto 30 minutos.
- * Tiempo de Ajuste 20 minutos.
- * Tiempo de vida útil 06 horas.
- * Temperatura de Aplicación 5 A 35°C.
- * Secado previo al fraguado 3 días.
- * Apertura al tránsito liviano 03 días.
- * Apertura al tránsito pesado 07 días.
- * Rendimiento aproximado de 4 a 6 M2
- * Para que el Postor debe Cumplir con las especificaciones técnicas del área

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** . **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA SUGERENCIA

Este comité de selección realiza las aclaraciones

Se precisa que, por un error de requerimiento, se corregirá a fin de que no se vulnere el Principio de Transparencia. Siendo esto así, el Comité de Selección ACOGE LA OBSERVACIÓN, precisando que al integrarse las bases se publicará la Estructura de las bases de manera clara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null