

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20521544725	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA FERRETERA LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMFEL S.A.C.	Hora de envío :	16:38:37

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo, a lo descrito en los objetivos de la convocatoria, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover la SEGURIDAD y PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA, solicitamos al comité de selección, PRECISE CON EXACTITUD el USO de los siguientes bienes:

NORMATIVA: La entidad está solicitando CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 3x14 y CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 3x12. Estos cables son Cables Con Halógeno, porque se fabrica con aislamiento y cubierta de PVC, es decir, contienen Cloro, el cual es un compuesto químico de la familia de los Halógenos, es tóxico y emite humos negros en un incendio, lo cual dificulta la visibilidad en la evacuación de las personas. Estos cables se instalarán en un Parque donde habrá mucha concurrencia de personas de toda edad, por lo tanto, la Normativa Peruana vigente, exige que en LUGARES DE MUCHA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS se debe instalar Cables Libres de Halógeno en mm2. AL SER CONSIDERADO UN MATERIAL PARA PROTEGER VIDAS HUMANAS QUE DEBEN DE SALVAGUARDAR LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS.

Por lo expuesto, solicitamos incluir dentro de la descripción y características de referencia que los CABLES TRIPOLARES deben ser LIBRES DE HALÓGENO con conductor de cobre clase 5 de 3x2.5mm2 y de 3x4mm2, con Aislamiento y Cubierta Libre de Halógeno para 0.6/1KV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que se requieren cables NLT(PVC/PVC) , de acuerdo a especificación técnicas, y se indica que en otros ítem se están solicitando los cables de libre de halógenos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC aclara la consulta indicando, que en otros ítem , se están solicitando los cables de libre halogeno, según especificaciones técnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20521544725	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA FERRETERA LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMFEL S.A.C.	Hora de envío :	16:38:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA:

La entidad está solicitando como PLAZO DE ENTREGA DE 10 DÍAS, pero muchos ítems que necesita la obra se tendrían que fabricar de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

Por lo expuesto, solicitamos se amplié el PLAZO DE ENTREGA A 30 DÍAS para poder cumplir con las especificaciones técnicas que demanda la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que los bienes materia del debido proceso, son solicitados en los plazos ,de acuerdo a la nesecidad del area usuaria , esto debido a que los bienes forman parte de un proyecto de Inversion , por lo que se recomienda señirse a las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC aclara la consulta , que los bienes materia del debido proceso, son solicitados en los plazos ,de acuerdo a la nesecidad del area usuaria , esto debido a que los bienes forman parte de un proyecto de Inversion , por lo que se recomienda señirse a las especificaciones tecnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20521544725	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA FERRETERA LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMFEL S.A.C.	Hora de envío :	16:38:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 1: CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 3x14

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, PRECISE CON EXACTITUD la DESCRIPCIÓN Y características en los siguientes puntos.

NORMATIVA: La entidad está solicitando CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 3x14. Este cable es un Cable Con Halógeno, porque se fabrica con aislamiento y cubierta de PVC es decir contiene Cloro, el cual es un compuesto químico de la familia de los Halógenos, es toxico y emite humos negros en un incendio lo cual dificulta la visibilidad en la evacuación de las personas. Estos cables se instalarán en un Parque donde habrá mucha concurrencia de personas de toda edad, por lo tanto, la Normativa Peruana vigente, exige que en LUGARES DE MUCHA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS se debe instalar Cables Libres de Halógeno en mm2. AL SER CONSIDERADO UN MATERIAL PARA PROTEGER VIDAS HUMANAS QUE DEBEN DE SALVAGUARDAR LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS. Al ser un cable tripolar el voltaje de operación debe ser considerado bajo la normativa IEC de 0.6/1KV y la presentación no debe restringirse solamente en rollos de 100 metros, sino que para una mejor administración del mismo debería considerarse también en un carrete de madera pequeño de 300 metros.

Por lo expuesto, solicitamos incluir dentro de la descripción y características de referencia que los CABLES TRIPOLARES deben ser LIBRES DE HALÓGENO con conductor de cobre clase 5 de 3x2.5mm2, con Aislamiento y Cubierta Libre de Halógeno para 0.6/1KV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que se requieren cables NLT(PVC/PVC) , de acuerdo a especificación tecnicas, y se indica que en otros item se estan solicitando los cables de libre de halógenos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC aclara la consulta indicando, que en otros item , se estan siolicitando los cables de libre halogeno, según especificaciones tecnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20521544725	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA FERRETERA LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMFEL S.A.C.	Hora de envío :	16:38:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM 1: CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 3x12

De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, PRECISE CON EXACTITUD la DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS en los siguientes puntos.

NORMATIVA: La entidad está solicitando CABLE VULCANIZADO TTRF-70 (NLT) 3x12. Este cable es un Cable Con Halógeno, porque se fabrica con aislamiento y cubierta de PVC es decir contiene Cloro, el cual es un compuesto químico de la familia de los Halógenos, es toxico y emite humos negros en un incendio lo cual dificulta la visibilidad en la evacuación de las personas. Estos cables se instalarán en un Parque donde habrá mucha concurrencia de personas de toda edad, por lo tanto, la Normativa Peruana vigente, exige que en LUGARES DE MUCHA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS se debe instalar Cables Libres de Halógeno en mm2. AL SER CONSIDERADO UN MATERIAL PARA PROTEGER VIDAS HUMANAS QUE DEBEN DE SALVAGUARDAR LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS. Al ser un cable tripolar el voltaje de operación debe ser considerado bajo la normativa IEC de 0.6/1KV y la presentación no debe restringirse solamente en rollos de 100 metros, sino que para una mejor administración del mismo debería considerarse también en un carrete de madera pequeño de 600 metros.

Por lo expuesto, solicitamos incluir dentro de la descripción y características de referencia que los CABLES TRIPOLARES deben ser LIBRES DE HALÓGENO con conductor de cobre clase 5 de 3x4mm2, con Aislamiento y Cubierta Libre de Halógeno para 0.6/1KV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que se requieren cables NLT(PVC/PVC) , de acuerdo a especificación tecnicas, y se indica que en otros item se estan solicitando los cables de libre de halógenos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC aclara la consulta indicando, que en otros item , se estan siolicitando los cables de libre halogeno, según especificaciones tecnicas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20521544725	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA FERRETERA LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMFEL S.A.C.	Hora de envío :	16:38:37

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 1

FILA 3 AL 17: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CABLE N2X0H

De acuerdo, a lo descrito en las Características Técnicas solicitadas, observamos limitaciones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover mayor participación y pluralidad de postores, solicitamos al comité de selección, PRECISE CON EXACTITUD la DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS en los siguientes puntos.

NORMATIVA: La entidad está solicitando CABLE N2XOH en Clase 5. Este cable es un Cable Libre de Halógeno, que su estándar de fabricación para el mercado peruano es con conductor de cobre en Clase 2 y si la obra exige en Clase 5 se tendría que fabricar en tramos mínimos con lo cual el precio aumentaría, así como también el tiempo de entrega.

Por lo expuesto, solicitamos incluir dentro de la descripción y características de referencia que los CABLES N2X0H deben ser con conductor de cobre Clase 2 ó Clase 5.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa, respecto a la consulta qu e se requiere clase 5 flexible para calibre mayores a 25mm2 por la facilidad de instalación, el cale puede ser de características similares N2X0H ó RZ1-K (ambos libe de halógenos clase 5) de acuerdo a las especificaciones tecnicas del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC precisa, respecto a la consulta qu e se requiere clase 5 flexible para calibre mayores a 25mm2 por la facilidad de instalación, el cale puede ser de características similares N2X0H ó RZ1-K (ambos libe de halógenos clase 5) de acuerdo a las especificaciones tecnicas del requerimiento

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:26:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS CABLES N2XOH, CONFIRMAR SI EL REQUERIMIENTO DE CABLE ES EN CLASE 2 O CLASE 5? YA QUE EN CLASE 2 ES LO MÁS COMERCIAL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** 7 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria preclsa que se requiere clase 5 flexible para calibre mayores a 25mm2 por la facilidad de instalación, el cale puede ser de características similares N2X0H ó RZ1-K (ambos libe de halógenos clase 5)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC preclsa que se requiere clase 5 flexible para calibre mayores a 25mm2 por la facilidad de instalación, el cale puede ser de características similares N2X0H ó RZ1-K (ambos libe de halógenos clase 5)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:26:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

DEBIDO A LA NUEVA MODIFICATARIA DEL REGLAMENTO DE LA LCDE QUE RIGE A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, EXONERAR LA ENTREGA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. (ART. 152 LITERAL A) DEL REGLAMENTO)

LA MISMA QUE ESTABLECE: En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.3 **Literal:** 2.3 **Página:** A)

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que se regira de acuerdo da la normativa vigente de la Ley y Reglamento de contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC aclara que se regira de acuerdo da la normativa vigente de la Ley y Reglamento de contrataciones del Estado

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:26:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS CABLES TTRF-70 NLT 3X14 Y 3X12, CONFIRMAR SU CALIBRE, SI ES EN AWG O MM2 (SE RECOMIENDA EN AWG, YA QUE ES EL CALIBRE ESTANDAR)

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.2 **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que debera utilizar 3x14 AWG y 3x12 AWG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC aclara que debera utilizar 3x14 AWG y 3x12 AWG

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:26:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS CABLES TTRF-70 3X14 Y 3X12 CONFIRMAR EL MODELO A REQUERIR, SI SERÁ EN NLT O NMT YA QUE EN EL CUADRO GENERAL (PAG 14) DICE NLT, PERO EN EL CUADRO DE LAS EETT (PAG 23) DICE NMT.

SE RECOMIENDA PARA EL CABLE TTRF-70 3X14 SEA EN NLT Y EN EL TTRF-70 3X12 SEA EN NMT DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA PERUANA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que se debera considerar NLT para el 3x14AWG y NPT para el 3x12AWG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC aclara que se debera considerar NLT para el 3x14AWG y NPT para el 3x12AWG

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:26:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
RESPECTO A LOS CABLES N2XOH 3-1 y 2-1 CONFIRMAR SI LA PRESENTACIÓN REQUERIDA ES EN 03 Y 02 CONDUCTORES EN PARALELO ENCINTADOS MEDIANTE CINTA POLIESTER O SERÁ EN CHAQUETA COMÚN?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El area usuaria precisa , que seran utilizados en paralelo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El OEC precisa que seran utilizados en paralelo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS (PUESTO EN OBRA) DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE FATIMA EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS -PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE -LIMA, CON CUI 2523792

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	16:26:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS CABLES N2XOH /T CONFIRMAR SU COLOR, SERÁ EN VERDE O NEGRO?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que el cable que sera utilizado como tierra puede ser verde, amarillo o ambos colores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El OEC aclara que el cable que sera utilizado como tierra puede ser verde, amarillo o ambos colores.