

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Nomenclatura : AS-SM-24-2025-OEC-MDCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE SAN JUAN DE CARMEN PATA, SANTACRUZ CHAPÑAÑA, CALLANCA Y SUMAQ CORRALPAMPA, DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20608132288	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	MAHOGANY & CEDAR SOLUCIONES SOSTENIBLES E.I.R.L.	Hora de envío :	09:03:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL MODULO DE GALPON DE AVES, PARA LA PUERTA DE 0.70*1.50M, SOLICITA MADERA COPAIBA, SIENDO ESTE TIPO DE MADERA NO RECOMENDABLE PARA PUERTAS, PORQUE ES DURA (ESTRUCTURAL), SE SOLICITA CAMBIAR EL TIPO DE MADERA A TORNILLO (AGUANO). NOTA: COPAIBA SE USA MAS EN PISOS, ESCALERAS, TECHOS, ETC.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN LA OBSERVACION, EL AREA USUARIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITO TIPO DE MADERA COPAIBA CON CONTENIDO DE HUMEDAD ENTRE 12% A 18%, PRINCIPALMENTE PARA PUERTA EXTERIOR DE PATIO DE AVES DE POSTURA, CUYA PUERTA SERA MARCO DE MADERA CON MALLA ELECTROSOLDADA CUADRADA DE 3/4", SEGÚN PLANO ADJUNTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL AREA USUARIA PERSISTE EN LA ADQUISICION DE MADERA COPAIBA, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y TIPO DE ESTRUCTURA A INSTALAR EN LOS MODULOS DE AVES DE POSTURA, SEGÚN PLANO ADJUNTO. POR LO TANTO LA OBSERVACION NO SE ACOGE.