

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Nomenclatura :	AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604034095	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSAL LAN E.I.R.L	Hora de envío :	11:05:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados, el técnico en construcción civil, ¿podría ser simplemente un técnico con experiencia en instalación de ascensores debidamente acreditado? esto ampliaría la posibilidad de tener mas postores y así elegir mejor a un proveedor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a fin de salvaguardar la eficiencia y finalidad pública del proceso de contratación, ademas que el Reglamento prevé la posibilidad de efectuar precisiones al ¿Requerimiento¿ cuando ello resulte pertinente, a la presente consulta se aclara que se ampliara al personal TECNICO EN INSTALACION: que debера de acreditar (02) años de experiencia en instalacion y/o mantenimiento de ascensores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604034095	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSAL LAN E.I.R.L	Hora de envío :	11:05:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Requerir un especialista en seguridad y salud ocupacional sería requerir un profesional que la obra ya lo tiene cuya responsabilidad es velar por la seguridad de toda la obra incluida la instalación de ascensores.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** VIII **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225, Artículo 2, Principios que rigen las contrataciones literal a Libertad de concurrenci

Análisis respecto de la consulta u observación:

Independientemenete de las medidas de seguridad que toma la entidad durante la ejecucion de la obra, se precisa que la empresa debera contar con un propio personal de seguridad y salud en el trabajo destinado al objeto de la convocatoria por la envergadura y la especialidadde trabajos a realizar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:08:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:
En las especificaciones técnicas indica que la cantidad de paradas es 02, sin embargo, como se puede apreciar en número de acceso indica desde el S2 hasta el 5 siendo este de 7 paradas.
Favor de aclarar si el número de paradas es de 02 paradas o de 07 paradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a fin de salvaguardar la eficiencia y finalidad pública del proceso de contratación, ademas que el Reglamento prevé la posibilidad de efectuar precisiones al ¿Requerimiento¿ cuando ello resulte pertinente, a la presente consulta se aclara que EN EFECTO SON SIETE (07) PARADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:08:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD el comité solicita lo siguiente:
El postor deber de haber realizado ADQUISCION E INSTALACION DE DOS ASCENSORES ELECTRICOS GEARLESS DE PASAJEROS, PARA EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DEL EL TAMBO, demostrando hasta por monto facturado acumulado superior y/o equivalente a s/ 800,000.00 soles (ochocientos mil con 00/100 soles), en la ejecución de servicio iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante más de (08) años anteriores de permanencia en el mercado de venta de ascensores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
Y pide 06 años de permanencia del postor, dicho requisito no corresponde debido a que la experiencia del postor es en montos facturados no en años o periodos, se solicita suprimir.

Según la directiva N° 001-2019-OSCE/CD de bases estándares, se establece que para acreditar experiencia deben ser hasta 20 contratos en los últimos 08 años en actividades similares:
Es decir, en: Suministro de Ascensores y/o Instalación de Ascensores y/o venta e instalación de ascensores y/o ascensores y/o suministro de repuesto para ascensores y/o adquisición de repuestos para ascensores y/o adquisición de bienes para ascensores¿.
Situación que no se cumple la citada norma, por lo cual solicitamos actualizar y establecer requisitos razonables y similares al objeto de la convocatoria.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 800.000.00 (Ochocientos mil con 00/100 soles soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 67,250.00 (Sesenta Siete Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Suministro de Ascensores y/o Instalación de Ascensores y/o venta e instalación de ascensores y/o ascensores y/o suministro de repuesto para ascensores y/o adquisición de repuestos para ascensores y/o adquisición de bienes para ascensores.

A fin de promover la mayor participación de los proveedores, tener competencia efectiva y evitar nulidad de oficio por la osce.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debe de haber realizado ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS ASCENSORES ELÉCTRICOS GEARLESS DE PASAJEROS, PARA EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE EL TAMBO, demostrado hasta por monto facturado acumulado superior y/o equivalente a S/ 771.999.99 soles (Setecientos setenta y un mil novecientos noventa y nueve con 99/100 soles), en la ejecución de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Nomenclatura :	AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

	Especifico	3.1	B	32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:
más de (08) años anteriores de permanencia en el mercado de venta de ascensores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:08:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO la entidad solicita lo siguiente:

Vehículo para transporte de materiales de capacidad mínima de 05 ¿ 10 toneladas.

Al solicitar este tipo de requisitos se trasgrede la ley de contrataciones del estado. Además de que no guarda relación con el objeto de convocatoria que es instalación de ascensores, el vehiculo con que fines se deberia acreditar, si el equipo ascensor es trasladado mediante un flete al almacén de la institución, por lo indicado no corresponde y se solicita suprimir.

Para este tipo de proceso el comité debe establecer lo que realmente corresponde como lo siguiente:

- MEGOHMETRO DIGITAL.0.5 a 5KV/5T-HOMS,
- TELUROMETRO DIGITAL HASTA 20K-OHMS,
- PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL TRMS 1000A AC,
- SECUENCIMETRO DIGITAL, TACOMETRO DIGITAL,
- MULTIMETRO DIGITAL AUTORANGO DE MEDICION DE V,I,R CAPACIDAD Y FRECUENCIA HASTA 1,000V/10ª

El equipamiento estratégico indicado guarda relación con el objeto de la convocatoria que es la instalación de un ascensor, Favor de agregar lo solicitado a fin de promover la mayor participación de los proveedores y competencia efectiva.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a fin de salvaguardar la eficiencia y finalidad pública del proceso de contratación, ademas que el Reglamento prevé la posibilidad de efectuar precisiones al ¿Requerimiento¿ cuando ello resulte pertinente, a la presente consulta se aclara que segun lo establecido en los terminos de referencia es de responsablilidad el transporte del bien a cargo del contratista a fin de salvaguardar la integridad de lo requerido, asi mismo este transporte como bien se menciona no especifica sea de propiedad del contratista. Asi tambien sobre otros equipos mencionados se aclara que estos seran necesarios y forman paarte de la instalacion y funcionamiento por lo que no puede ser equipaamiento adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:08:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto a la FORMACION ACADEMICA: En las bases estándares se establece lo siguiente.

01 MAESTRO DE OBRA Y/O TECNICO DE OBRA: técnico en construcción civil, se acreditará con titulo.

01 ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL: Ingeniero civil y/o Ingeniero de seguridad colegiado y habilitado.

Como se puede observar el personal solicitado no guarda relación con el objeto de convocatoria puesto que maestro de obra su ámbito de desarrollo son obras y no tiene conocimiento de electrónica y mecánica por lo que no guarda relación con el objeto de la convocatoria razón por lo cual solicitamos al comité corregir y suprimir.

La cual debe establecer de la siguiente manera:

01 TECNICO INSTALADOR Y/O TECNICO MECANICO: técnico electrónico y/o técnico electrotecnia industrial y/o técnico mecánico de mantenimiento. Con título a nombre de la Nación

01 ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL: Ingeniero o bachiller en Ingeniería de Seguridad y/o Ambiental y/o Industrial que deben ser colegiado y habilitado

Los perfiles indicados son idóneos y esta netamente relacionado al objeto de la convocatoria para desarrollar las actividades indicas en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: c.2.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a fin de salvaguardar la eficiencia y finalidad pública del proceso de contratación, ademas que el Reglamento prevé la posibilidad de efectuar precisiones al ¿Requerimiento¿ cuando ello resulte pertinente, a la presente consulta se aclara que respecto del tecnico de obra se absolvio en la primera pregunta y respeto del especialista en seguridad lo precisado en el requeriento solicita lo minimo a fin de salvaguardar el proceso de ejecucion del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:08:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la CAPACITACION, el comité ha establecido en las bases estándares lo siguiente:

Para el TECNICO DE OBRA: Con capacitación en instalación de ascensores mínimo 100 horas (acreditado con certificado).

Para el ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL: Diploma en seguridad y salud en el trabajo en obras de infraestructura, en 100 horas lectivas (acreditado con certificado con certificado).

Como se puede observar no guarda relación con el objeto de la convocatoria, capacitación en obras de infraestructura no es parte del objeto de la convocatoria sino es instalación de ascensores y referente a ellos se debe establecer las capacitaciones

Con lo que debe rectificarse de la siguiente manera:

Para el ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL: Diploma y/o certificado en seguridad y salud en el trabajo y/o mantenimiento y/o instalación y/o reparación de ascensores, en 100 horas lectivas (acreditado con certificado con certificado).

Para el PARA TECNICO INSTALADOR: Diploma y/o certificado en y/o mantenimiento y/o instalación y/o reparación de ascensores, en 100 horas lectivas (acreditado con certificado con certificado).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: c.2.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a fin de salvaguardar la eficiencia y finalidad pública del proceso de contratación, ademas que el Reglamento prevé la posibilidad de efectuar precisiones al ¿Requerimiento¿ cuando ello resulte pertinente, a la presente consulta se aclara que respecto del tecnico de obra se absolvio en la primera pregunta y respeto del especialista en seguridad lo precisado en el requeriento solicita lo minimo a fin de salvaguardar el proceso de ejecucion del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:08:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE el comité ha establecido lo siguiente

TÉCNICO DE OBRA: con experiencia mínima de dos (02) años como maestro de obra desarrollando proyectos de edificaciones (experiencia comprobable).

ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL: Experiencia mínima de un (01) año desarrollando especialista en salud ocupacional y gestión de seguridad laboral.

Nuevamente se verifica que existe incongruencia y no guarda relación con el objeto de la convocatoria

TÉCNICO INSTALADOR: con experiencia mínima de dos (02) años como técnico en mantenimiento de ascensores y/o reparación de ascensores y/o instalación de ascensores.

ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y GESTION DE SEGURIDAD LABORAL: Experiencia mínima de un (01) año desarrollando como prevencionista en actividades de alto riesgo en mantenimiento y/o instalación y/o modernización de ascensores.

Las experiencias solicitadas son adecuadas para desarrollar las actividades del presente proceso de selección. Favor de establecer lo indicado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: c.3 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a fin de salvaguardar la eficiencia y finalidad pública del proceso de contratación, ademas que el Reglamento prevé la posibilidad de efectuar precisiones al ¿Requerimiento¿ cuando ello resulte pertinente, a la presente consulta se aclara que respecto del tecnico de obra se absolvio en la primera pregunta y respeto del especialista en seguridad lo precisado en el requeriento solicita lo minimo a fin de salvaguardar el proceso de ejecucion del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:08:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

si ya tiene construido el ducto y si este cuenta con cuarto de máquinas, además indicar si será con cuarto de máquinas o sin cuarto de máquinas. Favor de confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con respecto a la consulta, en los terminos de referencia se han anexado planos donde se aprecia los ductos existentes donde se colocaran los ascensores, asi tambien no contamos con un cuarto de maquinas, pero si el area para su adecuacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDT/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ASCENSORES ELECTRICOS PARA LA OBRA ¿CORTE Y SALDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEMONINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN-III ETAPA A NIVEL DE ACABADOS DE LOS PISOS 03-04 DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¿.

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	20/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:08:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

La construcción e implementación del pozo a tierra será por cuenta de la institución todos los costos de instalación. Favor de confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con respecto a la consulta todo lo necesario para el funcionamiento y puesta en marcha del Ascensor estara a cargo del contratista en coordinación con la entidad ya que existe un pozo a tierra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null