

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PVC PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO- ANDAHUAYLAS- APURIMAC" Meta 139.

Ruc/código : 20519311730

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : VAE DISTRIBUCIONES EIRL

Hora de envío : 15:21:12

**Observación: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

En la pagina 28, el ITEM 9 dice REDUCCION PVC UF DN 75mm a DN 63 mm INYECTADO, estan solicitando que sea inyectado, de acuerdo a los fabricantes e importadores y el mercado nacional no existe esa medida en INYECTADO, por tanto se solicita poner en observacion, revison y/o indique que el item sea TERMOFORMADO, y de esta manera esperando asi poder ofrecer el producto a utilizar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge a la observación y se modifica en las especificaciones tecnicas el numeral 4, literal a y b e item 9 en donde dice: REDUCCION PVC SAP UF, DN 75mm A DN 63mm INYECTADO y para una mayor participación de potenciales postores se modifica a: REDUCCION PVC SAP UF, DN 75mm A DN 63mm INYECTADO o TERMOFORMADO

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las especificaciones tecnicas en el numeral 4.DESCRIPCIÓN DEL BIEN O BIENES A CONTRATAR, en el ITEM 9 de los literales: a) Descripción y cantidad de los bienes, b) Características técnicas; a lo siguiente:

- REDUCCION PVC SAP UF, DN 75mm A DN 63mm INYECTADO o TERMOFORMADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PVC PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO- ANDAHUAYLAS- APURIMAC" Meta 139.

Ruc/código : 20519311730

Nombre o Razón social : VAE DISTRIBUCIONES EIRL

Fecha de envío : 24/10/2023

Hora de envío : 15:21:12

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En la pagina 29, el ITEM 12, ITEM 13 y ITEM 14 dice: TAPON PVC SAP 200(250,315mm respectivamente) C-10 INYECTADO, hay una incongruencia entre la figura y lo escrito en el detalle de la especificacion de cada uno de ellos en el parte final dice Sistema de empalme Union Flexible se solicita poner en observacion, revison y/o indique que el item sea claro es como la figura SIMPLE PRESION para pegar o como dice el texto o UNION FLEXIBLE (Con anillos), y de esta manera esperando asi poder ofrecer el producto a utilizar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 4

**Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge a la observación y se modifica en las especificaciones tecnicas el numeral 4, literal b en los Items 12, 13 y 14 para una mayor participación de potenciales postores se modifica lo siguiente:

-Sistema de empalme: Simple Presión

y se suprime lo siguiente:

- Junta o anillos: fabricado en EPDM/NBR/SBR en conformidad con la norma EN 668.1.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las especificaciones tecnicas en el numeral 4.DESCRIPCIÓN DEL BIEN O BIENES A CONTRATAR, en los ITEMS 12, 13 y 14 del literal b) Características técnicas; los siguientes:

- Se modifica:

Sistema de empalme: Simple Presión

- Se suprime:

Junta o anillos: fabricado en EPDM/NBR/SBR en conformidad con la norma EN 668.1.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PVC PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO- ANDAHUAYLAS- APURIMAC" Meta 139.

Ruc/código : 20519311730

Fecha de envío : 24/10/2023

Nombre o Razón social : VAE DISTRIBUCIONES EIRL

Hora de envío : 15:21:12

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En la pagina 36 y 37, el ITEM 41 y ITEM 42 dice: NIPLE DE PVC SAP DN=48(63)mm x 1.10m C-10 1 1/2"(2") respectivamente, queremos que aclaren si los niples, es en milímetros ó pulgadas, y de esta manera esperando así poder ofrecer el producto a utilizar.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 36**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge Parcialmente a la observación. Se aclara que el NIPLE DE PVC SAP se requiere que su DN sea de una medida exacta y estas pueden ser en MILIMETROS o también se puede considerar en PULGADAS tomando en cuenta su equivalencia; Para mayor claridad y contar con mayor participación de potenciales postores, se modifica en las características técnicas lo siguiente:

- Para NIPLE DE PVC SAP, DN=48mm X 1.10m, C-10 (1 1/2") debe decir: Diametro Nominal: 48mm (equivalencia de 1 1/2")

- Para NIPLE DE PVC SAP, DN=63mm X 1.10m, C-10 (2") debe decir: Diametro Nominal: 63mm (equivalencia de 2")

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las especificaciones técnicas el numeral 4.DESCRIPCIÓN DEL BIEN O BIENES A CONTRATAR, en los ITEMS 41 y 42 del literal b) Características técnicas; a lo siguiente:

- Para NIPLE DE PVC SAP, DN=48mm X 1.10m, C-10 (1 1/2") debe decir: Diametro Nominal: 48mm (equivalencia de 1 1/2")

- Para NIPLE DE PVC SAP, DN=63mm X 1.10m, C-10 (2") debe decir: Diametro Nominal: 63mm (equivalencia de 2")

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-192-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TUBERIAS DE PVC PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGOEN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO- ANDAHUAYLAS- APURIMAC" Meta 139.

Ruc/código :	20519311730	Fecha de envío :	24/10/2023
Nombre o Razón social :	VAE DISTRIBUCIONES EIRL	Hora de envío :	15:21:12

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En la pagina 37 ITEM 43 dice: ADAPTADOR UPR PVC DE 90mm (3 $\frac{1}{2}$ ), queremos que aclaren si el adaptador, es en milímetros ó pulgadas, y de esta manera esperando así poder ofrecer el producto a utilizar.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge Parcialmente a la observación. Se aclara que el ADAPTADOR UPR PVC se requiere que su DN sea de una medida excata y esta puede ser en MILIMETROS o tambien se puede considerar en PULGADAS tomando en cuenta su equivalencia; Para mayor claridad y contar con mayor participación de potenciales postores, se modifica en las características tecnicas lo siguiente:

- Para ADAPTADOR UPR PVC DE Ø 90mm (3 $\frac{1}{2}$ ) debe decir: Diametro Nominal: 90mm (equivalencia de 3")

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica en las especificaciones tecnicas en el numeral 4.DESCRIPCIÓN DEL BIEN O BIENES A CONTRATAR, en el ITEM 43 del literal b) Características técnicas; a lo siguiente:

- En ADAPTADOR UPR PVC DE Ø 90mm (3 $\frac{1}{2}$ ) debe decir: Diametro Nominal: 90mm (equivalencia de 3")