

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-211-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUNTALES METALICOS PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA META 317 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20494608481 | Fecha de envío : | 09/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | "SAN MARTIN H & M" S.A.C. | Hora de envío : | 16:57:35 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta y fabricación de puntales metálicos, encofrados, andamios metálicos y todo tipo de servicios y/o instalaciones metálicos en general.

EN ESTA PARTE EL COMITÉ NO ESTA FOMENTANDO LA PARTICIPACION DE MAS POSTORES NI MUCHO MENOS APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA REGION. SE APRECIA CLARAMENTE QUE ESTE PROCESO VIENE SIENDO DIRECCIONADO A CIERTAS EMPRESA GRANDES DE LA CAPITAL QUE CUENTAN CON VENTA EXCLUSIVA EN PUNTALES Y SERVICIOS METALICOS EN GENERAL.

Debería de considerar perfiles y tuberías de fierro galvanizado por ser similar al objeto de convocatoria.

ADEMAS ESTA CONSIDERANDO SERVICIOS CUANDO EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES BIENES.

EN ARAS DE FOMENTAR LA CONCURRENCIA DE MAS POSTORES DEBERIA DE MODIFICAR EN LAS BASES INTEGRADAS QUEDANDO DE LA FORMA SIGUIENTE:

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta y fabricación de puntales metálicos, perfiles, tuberías de fierro galvanizados, encofrados, andamios metálicos y todo tipo de servicios y/o instalaciones metálicos en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** iv **Literal:** b **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS BASES SE PUEDE APRECIAR EL OBJETO DE ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL. EN CUANTO A LA INCORPORACION DE SERVICIOS EN GENERAL. EN CUANTO A LA INCORPORACION DE SERVICIOS COMO PARTE DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR PESE A QUE EL OBJETO DE CONVOCATORIA ES LA ADQUISICION DE UN BIEN SOLICITADO TIENE LA RELACION DIRECTA CON LOS PROCESOS DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS.

EN CUANTO AL OBJETIVO ES LA ADQUISICION DE PUNTALES METALICOS GALVANIZADOS DE 2.20 M - 4.0 M Y PUNTALES METALICOS DE 3.10 M - 5.0 M, Y ES FABRICADO CON DIFERENTES ACCESORIOS PARA CUMPLIR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-211-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUNTALES METALICOS PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA META 317 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557150171 | Fecha de envío : | 10/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:46:02 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

el pedido señala 120 paneles de 0.5 x 4.20 mt y ACCESORIOS

podrian indicar claramente a que elementos o accesorios complementarios se refieren

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS ACCESORIOS SON:

- * PUNTAL DE APLOME
- * RIEL ALINEADOR
- * TUERCA DE MARIPOSA DE DIAMETRO 5/8 - ø 5/8
- * VARILLA ROSCADA O ESPARRAGOS DE ø 5/8 (DIAMTERO)
- * JUEGO DE CUÑAS
- * GRAPAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-211-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUNTALES METALICOS PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA META 317 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557150171 | Fecha de envío : | 10/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:46:02 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

en la imagens e aprecia un diseño isometrico vertical, donde se aprecia :

puntales de aplome
tuercas mariposa
esparragos roscados
alineadores metalicos
seguros de encofrado

DESEAMOS SE DETALLE CUAL ES LA CANTIDAD REQUERIDA POR CADA TIPO DE ELEMENTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS ACCESORIOS SON:

- * PUNTAL DE APLOME - 480 UNID
- * RIEL ALINEADOR - 240 UNID
- * TUERCA DE MARIPOSA DE DIAMETRO 5/8 - ø 5/8 - 1200 UNID
- * VARILLA ROSCADA O ESPARRAGOS DE ø 5/8 (DIAMTERO) - 600 UNID
- * JUEGO DE CUÑAS - 480 UNID
- * GRAPAS - 480 UNID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-211-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUNTALES METALICOS PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA META 317 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557150171 | Fecha de envío : | 10/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:46:02 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE INDICA 20 DIAS CALENDARIOS PARA LA ENTREGA DE ESTOS ELEMENTOS, EN NUESTRA EXPERIENCIA SOLICITAMOS SE PUEDA CAMBIAR DICHO PLAZO DE ENTREGA A 30 DIAS CALENDARIOS

CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO ACOGE LO SOLICITADO DE 30 DIAS CALENDARIOS PARA LA ATENCION SEGURA DE REQUERIR ESTOS MATERIALES EN LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN REALIZANDO EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-211-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUNTALES METALICOS PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA META 317 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20557150171 | Fecha de envío : | 10/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C. | Hora de envío : | 22:46:02 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA PANELES DE ENCOFRADO DE 0.50 X 4.20 MT ; EXISTE ALGUN DISEÑO EN PARTICULAR DEL TIPO DE PANEL?
SERA DE SUPERFICIE METALICA O DE FENOLICO?
DE SER DE SUPERFIE DE FENOLICO, CUAL SERA EN ESPESOR?
DE SER DE SUPERFICIE METALICA, CUAL SERA EL ESPESOR DE LA PLANCHA METALICA?

DETALLAR DE SER POSIBLE CON PLANOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PROCEDIO A LA SOLICITUD DE ENCOFRADOS METALICOS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA EN LAS BASES QUE MENCIONAN DE SUPERFICIE METALICA CON UN ESPESOR DE 2MM A 2.5MM SE ADJUNTA PLANO DE ENCOFRADO DE PANEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-211-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PUNTALES METALICOS PUESTO EN OBRA PARA LA OBRA META 317 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO- PROVINCIA DE HUAMANGA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10444130470 | Fecha de envío : | 10/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAE | Hora de envío : | 23:52:57 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EL ENCOFRADO METALICO SE FABRICA DE MANERA MODULAR A ALTURAS DE 2.4 M, Y 1.2 M. GENERALMENTE POR LO QUE SE NECESITA ESPECIFICAR SI VA A FABRICARSE EN DOS PARTES LA ALTURA DE 4.2 M O SERAN DOS PIEZAS QUE DARAN 4.80 M, RECALCANDO QUE TAMBIEN QUE ES NECESARIO UNA LISTA DE PIEZAS EN CANTIDADES PUESTO EL ENCOFRADO TRAE ESPARRAGOS DE DIFERENTES MEDIDAS, TUERCAS, GRAPAS, ALINEADORES, ESQUINEROS Y OTROS ACCESORIOS DE ESQUINA NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ASI MISMO SI SOLO SE REQUIERE EL ANCHO DE 0.50 CM U OTRO ANCHOS,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA ADQUISICION DE LOS PANELES DE ENCOFRADO SERAN DE DOS CUERPOS QUE SUMEN UNA ALTURA DE 4.20M SEGUN EL PLANO DE ENCOFRADO METALICO SE ESPECIFICA DE 2.4M 1.8M O EN SU DEFECTO DE 2.40 Y 1.60 CON UN ANCHO DE 0.5M DANDOSE ESTAS MEDIDAS CONVENCIONALES PARA TODAS LAS COLUMNAS

ASI MISMO LA FABRICACION DE LOS ENCOFRADOS METALICOS ES PROCEDENTE OTRAS MEDIDAS DE 4.2M X 0.30 M Y 4.2M X 0.50 M CON SUS ACCESORIOS YA ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null