

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, DE LAS CUADRAS DEL PERSONAL DE SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y CUADRA FEMENINA DE SERVICIOS DEL CGFAP, PINTADO DEL COMEDOR, ÁREA DE LAVADO DE SERVICIOS Y ALMACENES DEL COMEDOR DE LA SECRE PP-0135

Ruc/código : 20422453998

Nombre o Razón social : CHECOPI S.A.C.

Fecha de envío : 17/03/2025

Hora de envío : 11:34:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A. CUADRO DE SERVICIO FEMENINO

- 2.3 La partida menciona que incluye corte en muro y luego menciona ¿existente¿. Quisiera saber si el nicho de la ventana existe o hay que hacer, ya que la descripción se contradice al último.
- 2.4 y 2.5 La mampara que sistema de abertura tendrá; corrediza o de abertura tipo abanico.
- 2.8 Cuantas ventanas son? Hay que especificar de que material está hecha las ventanas.
- 2.9 Cuantos pasos se encintarán. Adjuntar planos más nítidos para una correcta cotización.
- 2.10 La estructura que dará pendiente de que material será?, tubos de acero o drywall?. Adjuntar planos detallado de esta estructura para poder todos realizar una cotización más uniforme.
- 2.11 No mencionan el metraje de canaletas ni el número de bajadas requeridas para este. Mencionarlas por favor.
- 3.1 Existe el nicho para esta válvula?, la actual ya no cierra? .
- 3.2 Existe el nicho para esta válvula?
- 3.3 Existe el nicho para el inodoro?
- 3.4 Existe el nicho para la ducha? O se considera el picado, ya que se cambiará el tubo y la mezcladora.
- 3.5 Cuantos metros de tubo es en total desde la therma hasta los puntos de ducha.
- 3.6 Dimensiones aproximadas de la alfombra y de que material.
- 3.7 Existe el punto de desagüe y de agua para este lavatorio? Si no fuera así a cuantos metros están esos 2 puntos.
- 3.8 Este punto es igual al punto 3.7?, ya que el vanitorio es un lavatorio con cajoneras. Para una correcta cotización adjuntar ejemplo o planos de lo que requieren.
- 3.9 Detallar que es una lina de desagüe de 2¿.
- 3.10 Los tachos son de acero o plásticos?
- 3.11 El portapapel es de plástico o de acero inox
- 3.14 Cuantos metros de recorrido son aproximadamente?
- 3.17 Que trabajos se proyectan hacer en este punto?. Especificar con más detalle los trabajos a realizar.
- 4.1 Mencionar la cantidad en metros aproximados de cableados o los puntos existentes.
- 4.2 Mencionar la cantidad, el modelo y poder de ruptura. Adjuntar diagrama unifilar de cada tablero para hacer una cotización más exacta.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 2

Literal: 6.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección luego de solicitar la opinion técnica al Área Usuaría, informa que, acoge su consulta y aclara lo siguiente:

- 2.3 De acuerdo a especificación técnica.
- 2.4 Abertura tipo abatible.
- 2.5 Abertura tipo abatible.
- 2.8 Seis ventanas corredizas.
- 2.9 Se adjunta bosquejo.
- 2.10 La estructura sera de drywall, de acuerdo a bosquejo.
- 2.11 Metrado= 14 m, una bajada altura= 5m
- 3.1 No existe nicho, se considerara la instalación de una valvula nueva.
- 3.2 No existe
- 3.3 No existe
- 3.4 No existe; debera considerar picado y resane.
- 3.5 Metrado= 12 metros de tubería

Entidad convocante :	FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-SECRE/FAP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, DE LAS CUADRAS DEL PERSONAL DE SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y CUADRA FEMENINA DE SERVICIOS DEL CGFAP, PINTADO DEL COMEDOR, ÁREA DE LAVADO DE SERVICIOS Y ALMACENES DEL COMEDOR DE LA SECRE PP-0135

Anexos	2	6.1	23
--------	---	-----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 3.6 Dimensiones minimas de 0.50 x0.50 m; material fibra poliacrilonitrilo
- 3.7 Existe puntos de agua.
- 3.8 Esta partida esta destianda a vanitorio, mientras que el punto 3.7 esta destinada a mesa de concreto en otra zona del ambiente.
- 3.9 Tuberia de 2 pulgadas para desague
- 3.10 Acero inoxidable
- 3.11 Acero inoxidable
- 3.14 Longitud=16 m
- 3.17 El mantenimiento consiste en, limpieza de tuberias de desague, desatoro, prueba hidraulica.
- 4.1 Metrado de cableado= 84 m aproximadamente
- 4.2 Se adjunta diagrama unifilar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Se incluiran en las bases los siguientes puntos:
- 2.4 Abertura tipo abatible.
 - 2.5 Abertura tipo abatible.
 - 2.8 Seis ventanas corredizas.
 - 2.9 Se adjunta bosquejo.
 - 2.10 La estructura sera de drywall, de acuerdo a bosquejo.
 - 2.11 Metrado= 14 m, una bajada altura= 5m
 - 3.1 No existe nicho, se considerara la instalación de una valvula nueva.
 - 3.4 No existe; debera considerar picado y resane.
 - 3.6 Dimensiones minimas de 0.50 x0.50 m; material fibra poliacrilonitrilo
 - 3.9 Tuberia de 2 pulgadas para desague
 - 3.10 Acero inoxidable
 - 3.11 Acero inoxidable
 - 3.14 Longitud=16 m
 - 4.1 Metrado de cableado= 84 m aproximadamente
 - 4.2 Se adjunta diagrama unifilar.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIVISI3N DE TRANSPORTES, DE LAS CUADRAS DEL PERSONAL DE SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y CUADRA FEMENINA DE SERVICIOS DEL CGFAP, PINTADO DEL COMEDOR, 1REA DE LAVADO DE SERVICIOS Y ALMACENES DEL COMEDOR DE LA SECRE PP-0135

Ruc/c3digo :	20422453998	Fecha de env3o :	17/03/2025
Nombre o Raz3n social :	CHECOPI S.A.C.	Hora de env3o :	11:34:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observaci3n:

B. 1REA DE COCINA, LAVADO, ALMACENES Y COMEDOR

2.1.2 No menciona el metrado.

2.2.4 Cuanta longitud tiene la baranda.

2.3.6 Mencionar el tipo de grifer3a que se requiere.

2.4.5 Cuando mencionan mantenimiento solo es limpieza o cambio de piezas de porcelanato?

2.5.5 Cuando mencionan mantenimiento solo es limpieza o cambio de piezas de porcelanato?

Ac1pite de las bases : Secci3n: Anexos Numeral: 2 Literal: 6.1 P1gina: 24

Art3culo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

An1lisis respecto de la consulta u observaci3n:

El comit3 de selecci3n luego de solicitar la opinion t3cnica al 1rea Usuaria, informa que, acoge su consulta y aclara lo siguiente:

2.1.2 Pintura latex en techo=72 m2

2.2.4 longitud de baranda= 3.5 m

2.3.6 Grifer3a para cocina de acero inoxidable cromado

2.4.5 De acuerdo a especificacion t3cnica.

2.5.5 De acuerdo a especificacion t3cnica.

Precisi3n de aquello que se incorporar1 en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluir1n en las bases los siguientes puntos:

2.1.2 Pintura latex en techo=72 m2

2.2.4 longitud de baranda= 3.5 m

2.3.6 Grifer3a para cocina de acero inoxidable cromado

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, DE LAS CUADRAS DEL PERSONAL DE SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y CUADRA FEMENINA DE SERVICIOS DEL CGFAP, PINTADO DEL COMEDOR, ÁREA DE LAVADO DE SERVICIOS Y ALMACENES DEL COMEDOR DE LA SECRE PP-0135

Ruc/código :	20422453998	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CHECOPI S.A.C.	Hora de envío :	11:34:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

C. ÁREA DE TRANSPORTES

- 2.7 Mencionar a que se refieren a un encimado y mencionar la cantidad en el metrado.
- 2.8 La puerta es de madera, policarbonato o de vidrio? Mencionar el espesor.
- 3.3 Existe el nicho de la ducha?
- 3.5 Es una partida o una descripción general de las partidas, mencionar el metrado si es lo primero.
- 3.6 Mencionar el metrado de la tubería.
- 3.7 Existe el nicho para la válvula
- 3.10 Mencionar el metrado de la tubería.
- 3.15 y 3.16 mencionar el metrado de la tubería.
- 4.1 Cuantos escalones es?, el mantenimiento incluye el pintado general?.
- 4.2 Metraje total de las barandas.
- 4.7 Adjuntar un diseño de la banca que se requiere.
- 4.8 Adjuntar el diagrama unifilar para contabilizar las llaves termomagnético y demás.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 2 Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección luego de solicitar la opinion técnica al Área Usuaría, informa que, acoge su consulta y aclara lo siguiente:

- 2.7 Concreto en el que se realizará las instalaciones sanitarias del baño y ducha (a=3m2) h=0.15m
- 2.8 Puerta de mampara de vidrio e=6mm empavonada
- 3.3 No existe
- 3.5 Descripción general de partidas
- 3.6 Metrado=12 m
- 3.7 No existe
- 3.10 Metrado= 4m
- 3.15 y 3.16 Metrado=4m
- 4.1 Metrado= 17 m; mantenimiento de acuerdo a especificación técnica.
- 4.2 Metrado=23 m
- 4.7 Se adjunta diseño
- 4.8 Se adjunta diagrama unifilar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirán en las bases los siguientes puntos:

- 2.7 Concreto en el que se realizará las instalaciones sanitarias del baño y ducha (a=3m2) h=0.15m
- 2.8 Puerta de mampara de vidrio e=6mm empavonada
- 3.10 Metrado= 4m
- 3.15 y 3.16 Metrado=4m
- 4.1 Metrado= 17 m; mantenimiento de acuerdo a especificación técnica.
- 4.2 Metrado=23 m
- 4.7 Se adjunta diseño
- 4.8 Se adjunta diagrama unifilar

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-SECRE/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, DE LAS CUADRAS DEL PERSONAL DE SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO Y CUADRA FEMENINA DE SERVICIOS DEL CGFAP, PINTADO DEL COMEDOR, ÁREA DE LAVADO DE SERVICIOS Y ALMACENES DEL COMEDOR DE LA SECRE PP-0135

Ruc/código :	20422453998	Fecha de envío :	17/03/2025
Nombre o Razón social :	CHECOPI S.A.C.	Hora de envío :	11:34:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

- D. CUADRA DE TROPA
- 2.5 Mencionar las dimensiones de la mamapara y que sistema requiere para la abertura. ¿Corrediza o batiente?
3. El condensador donde se instalará en el techo (si fuera así mencionar la distancia del piso a techo) o en la parte exterior de una ventana próxima (menciona la distancia desde el punto de control a la ventana de instalación)
- 3.2 Que trabajos se realizarán en el ducto? Solo limpieza, pintura o reemplazo de ducto?
- 3.8 Mencionar las dimensiones del ECRAN.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 2 Literal: 6.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- El comité de selección luego de solicitar la opinion técnica al Área Usuaría, informa que, acoge su consulta y aclara lo siguiente:
- 2.5 La puerta es de 2.05 x 2.10 m dos hojas batiente
3. El condensador sera instalado en el area exterior (distancia aproximada 5 m)
- 3.2 Limpieza, lijado, pintura y prueba de funcionamiento
- 3.8 El ecran sera como minimo de 4x3m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Se incluirán en las bases los siguientes puntos:
- 2.5 La puerta es de 2.05 x 2.10 m dos hojas batiente
3. El condensador sera instalado en el area exterior (distancia aproximada 5 m)
- 3.2 Limpieza, lijado, pintura y prueba de funcionamiento
- 3.8 El ecran sera como minimo de 4x3m