

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 18/02/2025

Hora de envío : 17:18:07

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Indicar la medida de la altura que se encuentra en la parte frontal de la cobertura.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 6.2    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que en la sección 6.3 Proceso de Instalación de la Cobertura referencial para viga de concreto, se especifica la altura de la cobertura; el cual viene a ser 1.95 m., ver pagina 23 y plano adjunto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integración de bases se adicionara lo siguiente:

La altura del tímpano de la cobertura auto soportada es 1.95m.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar si el contratista se encargara de realizar los ensayos de calidad con respecto al espesor de soldadura.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el numeral 7. Requisitos provistos por el proveedor en inspección y Pruebas; se especifica que el proveedor debe tomar pruebas de control de calidad necesarias para la ejecución del servicio, pag. 23. Para la integración de bases se modificara para mayor comprensión"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integracion de bases se modificara de la siguiente manera:  
El contratista se encargará de realizar los ensayos de calidad con respecto al espesor de soldadura, espesor de pintura, entre otros.

Para las pruebas de los materiales se revisará la certificación y el espesor de los materiales, para lo cual, el contratista deberá disponer de los equipos adecuados para garantizar la prestación del servicio.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar el tipo de pintura a utilizar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo consultado por el participante, se especificara en los Términos de Referencia, sección 6.1. Trabajos de la cobertura auto soportada, el tipo de pintura a requerir, el cual viene a ser como imprimante la pintura anticorrosiva y como acabado el esmalte epóxico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se adicionara lo siguiente:  
Términos de Referencia sección 6.1. Trabajos de la cobertura auto soportada.  
Tipo de pintura :  
a) Imprimante: Dos manos pintura anticorrosiva.  
b) Acabado: Dos manos de esmalte epóxico, color blanco.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar si la enmallada cocada de 1 ½” x 1 ½” será material galvanizado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el enmallado con malla cocada de 1 1/2 X 1 1/2 galvanizado, para la integración se adicionara las características

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases se adicionara lo siguiente:  
Términos de Referencia sección 6.3 Proceso de Instalación de la Cobertura referencial para viga de concreto, en Colocación de Tímpano Traslúcido.

- a. Materiales .
- Malla cocada 1 ½ x 1 ½ galvanizada
  - Marco de acero galvanizado 2”x2” espesor 1/8” con perfil L de 1”x 1” espesor 1/8”
- Nota.- Toda la estructura metálica tanto del marco, perfil y malla deberá tener 2 manos de pintura anticorrosiva y 2 de esmalte epoxica (acabado final).

Descripción:  
El tímpano de la cobertura auto soportada obtiene soporte mediante un marco de acero galvanizado de 2”x2”, sobre el cual se distribuye la malla cocada de 1 ½ x 1 ½ galvanizada.  
La instalación de la malla cocada será soldada al marco de acero galvanizado de 2”x2”.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar si el policarbonato de 4mm de qué color se instalara.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por error de tipeo se consigno que el policarbonato sea de 4mm, por lo que se hará la respectiva corrección, indicando que, el policarbonato será de 8 mm, correspondiente a los tímpanos, serán de color azul, así mismo se adicionara las especificaciones del policarbonato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integracion de bases se adicionara lo siguiente:

- Cobertura con policarbonato de 8 mm color azul. De alta resistencia al clima de Moquegua, de preferencia de marca reconocida y de alta durabilidad.
- Marco de acero galvanizado 2¿x2¿ espesor 1/8¿

Nota.- Toda la estructura metálica tanto del marco, perfil y malla deberá tener 2 manos de pintura anticorrosiva y 2 de esmalte epoxica (acabado final).

Descripción:

El tímpano de la cobertura auto soportada obtiene soporte mediante un marco de acero galvanizado de 2¿x2¿, sobre el cual se distribuye el policarbonato de 8mm de color azul, el cual debe considerar las siguientes especificaciones para los apoyos que fijaran el policarbonato.

El proveedor deberá brindar todos los accesorios para la instalaciones del policarbonato de 8mm, como: perfil H, Snap, cinta de aluminio microperforada, cinta de aluminio impermeable, entre otros.

1. Para la instalación se debe fijar el perfil base a la estructura utilizando un tornillo cuyo cabez

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto al servicio de la instalación eléctrico e instalación sanitaria en que parte de la estructura estarían distribuidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las instalaciones eléctricas y sanitarias especificadas en el ítem 7, "Requisitos del proveedor", no formarán parte del alcance del servicio contratado, ya que la ejecución de dichas instalaciones será asumida directamente por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases se suprimirá lo consultado por el participante

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar si la entidad resguardara los equipos y materiales que se utilizaran para la ejecución del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entidad no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la custodia, resguardo o protección de los materiales, equipos y recursos proporcionados por la empresa contratista, eximiéndose de cualquier obligación relacionada a su conservación, seguridad y/o mantenimiento. La responsabilidad sobre dichos bienes recae exclusivamente en la empresa contratista, quien deberá garantizar su adecuada protección y supervisión durante el período de ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**  
Según plano E-05 indica que es una placa de 150 x 150 x 2.5 mm mientras que en los TDR indica que debe de tener un espesor de 2.90 mm. Indicar que perno se utilizara.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 6.3      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Lo consultado esta especificado en el plano adjunto el espesor de la placa 2.90 mm, así mismo se utilizaran pernos de expansión debe ser de 3/8 x 3 3/4. según los Términos de Referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Para las bases integradas se adjuntara el plano modificado, indicando que el espesor de la placa 2.90 mm



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Según plano E-05 indica que los pernos de expansión deben de ser de  $3/8 \times 3 \frac{1}{2}$  mientras que en los TDR indica que los pernos de expansión deben de ser de  $3/8 \times 3 \frac{3}{4}$ . indicar cual perno se utilizará.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, específicamente en la página 21, la medida de los pernos de expansión debe ser de  $3/8 \times 3 \frac{3}{4}$ .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integración de bases se modificara el plano E-05 haciendo mención pernos de expansión debe ser de  $3/8 \times 3 \frac{3}{4}$ .

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indicar si la entidad se encargara del suministro e instalación de la plancha de ¼” (0.20 x 0.20m) con la doble arandela plana, así como la tubería de PVC ½” SAP 1” para los tensores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista asumirá el suministro e instalación de todos los accesorios indicados en los planos y Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	17:18:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar si se puede realizar una visita de campo para poder visualizar el espacio donde se realizarán las maniobras para la instalación de la cobertura autoportante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista puede realizar visitas a campo, para anticipar el espacio de maniobras que requerirá durante la ejecución del servicio; para la cual deberán contar con todos los implementos de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20600279981	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	AQROM S.A.C.	Hora de envío :	21:25:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CON EL FIN DE PODER REALIZAR UNA DEBIDA PROYECCION DE MANIOBRAS A REALIZAR AL MOMENTO DEL MONTAJE , SE SOLICITA EL DETALLE DE ALTURA DEL TECHO AUTOPORTANTE, SE REQUIERE ADJUNTAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el sección 6.3 Proceso de Instalación de la Cobertura referencial para viga de concreto, se especifica la altura de la cobertura; el cual viene a ser 1.95 m.

Ver absolución de consulta N° 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20600279981	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	AQROM S.A.C.	Hora de envío :	21:25:05

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN LAS BASES EN EL PUNTO 6.1 MATERIAL , SE INDICA QUE SE DEBERA REALIZAR UN ANALISIS A FIN DE ENCONTRAR EL CALIBRE DE PLANCHA A USAR, CONFIRMAR QUE SE REQUIERE ESTE ESTUDIO DE INGENIERIA Y VALIDADO POR UN INGENIERO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el ítem 6.1. Trabajos de la cobertura auto soportada; se especifica que el contratista debe realizar el estudio necesario para el calibre que requiere la cobertura auto soportante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20600279981	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	AQROM S.A.C.	Hora de envío :	21:25:05

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

EN LAS BASES SE INDICA QUE SE REALIZARAN PRUEBAS Y EL CONTRATISTA DEBERA DISPONER EQUIPOS ADECUADOS.¿ QUE EQUIPO SE REQUIERE?¿EQUIPO ULTRASONIDO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el ítem 7. Requisitos provistos por el proveedor en inspección y Pruebas; se especifica que el proveedor debe tomar pruebas de control de calidad necesarias para la ejecución del servicio, como el espesor de la pintura y pruebas de calidad para la soldadura del tímpano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20600279981	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	AQROM S.A.C.	Hora de envío :	21:25:05

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

EN LAS BASES SECCION 7 INDICA QUE SE REALIZARAN PRUEBAS COMO PARTICULAS MAGNETICAS Y TINTES PENETRANTES.  
PARA LO CUAL SE NECESITA LA CALIFICACION CORRESPONDIENTE PARA ASI ASEGURAR LA CALIDAD DE LA APLICACION DE ESTAS TECNICAS.  
PARA LO CUAL SE SOLICITA SE AGREGA A LA CAPACITACION DEL PERSONAL RESIDENTE TENER ESTAS CALIFICACIONES DE ACUERDO A LA SNT TC 1A, AWS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B3.2    **Literal:** 3.2    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se esta solicitando los ensayos de partículas magnéticas y líquidos penetrantes; estos se realizarán de acuerdo con la Norma ASTM E709  
Las calificaciones del personal clave están definidas como área usuaria, por lo que incluir otras calificaciones, podría afectar la libre concurrencia de posibles postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20600279981	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	AQROM S.A.C.	Hora de envío :	21:25:05

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

EN LAS BASES EN LA SECCION 7 INSTALACIONES, INDICA QUE SE DEBE CONTEMPLAR INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, SE SOLICITA ENVIAR ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS ESTAS ESPECIALIDADES.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** 1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que las instalaciones eléctricas y sanitarias especificadas en el ítem 7, "Requisitos del proveedor", no formarán parte del alcance del servicio contratado, ya que la ejecución de dichas instalaciones será asumida directamente por el área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integración de las bases se suprimirá lo consultado por el participante



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20600279981	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	AQROM S.A.C.	Hora de envío :	21:25:05

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SEGUN BASES Y NO EN PLANO, NO SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE LAS COLUMNAS Y VIGAS . FAVOR DE CONFIRMAR QUE ESTOS ELEMENTOS EXISTEN EN SITU, Y ADJUNTAR DETALLE DE ESTAS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE INGENIERIA SOLICITADO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntará plano de vigas y columnas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntará plano de vigas y columnas.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20600279981	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	AQROM S.A.C.	Hora de envío :	21:25:05

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

EN EL PLANO ADJUNTO NO SE DETALLA LA ESPECIFICACION TECNICA DE EL POLICARBONATO FAVOR DE AJUNTAR ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: plano Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se especifica en los Términos de Referencia, Sección 6.3 "Proceso de Instalación de la Cobertura Referencial para Viga de Concreto", las condiciones técnicas detalladas para la colocación del Tímpano Traslúcido, en las cuales se indica que el polycarbonato debe tener un espesor de 8 mm con alta resistencia y durabilidad, el cual debe ser color azul. Este material será instalado sobre una estructura de marco de acero galvanizado de dimensiones 2¿x2¿ y espesor de 1/8¿ con perfil L de 1¿x 1¿ espesor 1/8¿, lo cual proporciona una estructura adecuada para soportar las cargas y condiciones a las que se verá expuesta la instalación.

Ver absolución de consulta N° 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20600279981	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	AQROM S.A.C.	Hora de envío :	21:25:05

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

EN EL PLANO ADJUNTO NO SE DETALLA LA ESPECIFICACION TECNICA DEL ENMALLADO.  
FAVOR DE ADJUNTAR LAS ESPECIFICACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: PLANO Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ver absolución de consulta N° 4 del participante DAKER S.A.C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	22:18:03

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

en los Términos de referencia indica espesor de la lamina de acero: no se indica datos linea abajo indica calibre 24 (0.60mm nominal), es el espesor de la lamina acero Zintro - Alum; Galvalume)?, de la misma forma en los planos indica ESPESORES : 1.50mm, 1.20mm, 0.93mm, 0.80mm, creando confusión que de que espesor se esta solicitando, debiendo precisar y estar alineados los termino de referencia con los planos para evitar confusión a los participantes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista deberá realizar un análisis detallado y técnico tomando en cuenta diversas variables estructurales y operativas, como el ancho del área a cubrir, la carga muerta, la carga viva, las cargas puntuales, y otros factores pertinentes al proyecto. Este análisis tiene como objetivo determinar, con un sustento técnico adecuado, el calibre más apropiado para los materiales a utilizar, asegurando que el espesor seleccionado cumpla con los requisitos de resistencia y durabilidad necesarios. Los espesores propuestos, 0.60 mm y 0.80 mm, deben ser evaluados en función de las condiciones de carga, las características del entorno y las normativas vigentes de diseño estructural, garantizando que el material seleccionado sea capaz de soportar las solicitaciones a las que estará expuesto durante el ciclo de vida útil del proyecto. El análisis debe considerar también las propiedades mecánicas del material, como su capacidad de deformación y resistencia a la fatiga, para asegurar que el sistema diseñado no solo cumpla con los requerimientos funcionales, sino que también sea seguro y eficiente a largo plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	22:18:03

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

No se precisa el color de la pintura en los términos de referencia sin embargo en los planos indica ACERO GALVANIZADO PREPINTADO COLOR BLANCO, precisar si sera de color blanco, de la misma forma en los planos indica la norma técnica (ASTM-792), sin embargo en los términos de referencia indica ASTM-A-653 O ASTM A-792, sin perjuicio a ello los términos de referencia describe al producto bajo la norma técnica ASTM-A-653, por lo que se recomienda a la entidad precisar, y considerar tanto para el plano y los términos de referencia la norma técnica ASTM A-653..

**Acápito de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 6.1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto al color de la pintura esta ya ha sido absuelta en la consulta N° 3 del participante DAKER SAC. Ahora respecto a los trabajos de la cobertura auto soportada, se establece que la misma debe cumplir con los requisitos y especificaciones de la Norma Internacional ASTM A792, que regula las características técnicas y las propiedades de los materiales utilizados en cubiertas metálicas, especialmente aquellos recubiertos con aleaciones de zinc-aluminio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integración de bases se modificara de la siguiente manera:  
Lámina de acero estructural (SS) grado mínimo 40 galvanizado pre- pintada en rollos de Zintro-alum (Galvalume) AZ50 de acuerdo con la Norma Internacional ASTM A792. Pintado en línea continua, con acabado de alta calidad.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	22:18:03

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

La entidad para los dos equipamientos estratégicos ha solicitado que tenga CERTIFICACIÓN VIGENTE, sin mayor precisión por lo que se consulta a que se refiere con certificación vigente o que documento debe presentarse para acreditarse dicho cumplimiento, por lo que con el fin de evitar confusión a los participantes se recomienda suprimir dicha exigencia esto en vista que con la sola presentación de contrato o compromiso de alquiler deberá estar acreditado el equipamiento estratégico sin la necesidad de presentar otro documento

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las observaciones son formuladas de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación.  
En el numeral 11 en Equipamiento Estratégico, el contratista deberá presentar la certificación vigente del equipo y/o maquinaria, que acredite su buen funcionamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integración de bases se modificara de la siguiente manera:

N° DESCRIPCION CANT

01 Grúa hidráulica de carga pesada con pluma telescópica mayor a 30 TN con certificación vigente, que acredite el buen funcionamiento del equipo y/o maquinaria. 1

02 Maquina Selladora para Cobertura o engargoladora de sellado con certificación vigente, que acredite el buen funcionamiento del equipo y/o maquinaria. 1

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	22:18:03

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

la entidad a solicitado capacitación para el Responsable y/o Especialista en estructuras metálicas y/o coberturas. Contar con cursos de capacitación en soldadura y/o coberturas metálicas y/o autoportantes (acreditar con certificados mínimo 60 horas lectivas)., para fomentar mayor pluralidad de postores se solicita se considere fabricación e instalación de estructuras Metálicas en general,

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Es importante señalar, que el Art. 29 numeral 29.1 del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, indica que, es el área usuaria la encargada de formular el requerimiento conteniendo los términos de referencia de manera objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta y los requisitos de calificación. Durante la indagacion del mercado se demostro la existencia de pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento. Así mismo indicar que en la capacitación del personal clave se ha considerando una cantidad considerable en servicios iguales o similares al objeto de la contratación No se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	22:18:03

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad por estar vinculado con el objeto de la convocatoria se incluya como similares a responsable en fabricación y/o confección e instalación de estructura metálicas y/o instalación de techos autoportante o auto soportadas y/o Estructuras metálicas en general.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B.4      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Es importante señalar, que el Art. 29 numeral 29.1 del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, indica que, es el área usuaria la encargada de formular el requerimiento conteniendo los términos de referencia de manera objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta y los requisitos de calificación.

Durante la indagacion del mercado se demostro la existencia de pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento. Asi mismo indicar que la experiencia del personal clave se ha definido en una cantidad considerable como servicios iguales o similares al objeto de la contratación

No se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20601047293	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.	Hora de envío :	22:18:03

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

LA ENTIDAD a considerado que los servicios similares son: techado de losas multideportivas y/o losasmultiusos y/o complejos deportivos, coliseos y/o piscinas y/o todo tipo de techos en estructura metálica y coberturas con plancha de u otro tipo de cobertura similar.

siendo totalmente incongruente ya que el proceso de instalación de estructura autosoportada o autoportante es totalmente distinto con techos en estructura metálica en general por lo que no seria razonable considerar por lo que se solicita se considere como experiencia similares ah SUMINISTRO DE COBERTURAS AUTOPORTANTES Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURAS DE TECHO AUTO SOPORTADA O AUTOPORTANTES Ó CONFECCION DE TECHOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN ALUZINC

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Es importante señalar, que el Art. 29 numeral 29.1 del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, indica que, es el área usuaria la encargada de formular el requerimiento conteniendo los términos de referencia de manera objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta y los requisitos de calificación.

Durante la indagacion del mercado se demostro la existencia de pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento. En el numeral 11 REQUISITOS DEL POSTOR Y/O CONTRATISTA se considero una cantidad considerable de servicios iguales o similares para acreditar el requisito de Calificación EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; no obstante para la integración de bases se modificara conforme a lo descrito en el referido numeral Se acoge parcialmente la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para la integracion de base se mofificara lo siguiente:  
C: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Se consideran servicios similares a los siguientes: "techado de losas multideportivas y/o losas multiusos y/o complejos deportivos, coliseos y/o piscinas y/o todo tipo de techos en estructura metálica y coberturas autosoportantes con estructura metálica en Aluzinc u otro tipo de cobertura similar."

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20608156683	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	CJVL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	Hora de envío :	22:46:44

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

En el literal C, respecto de la experiencia del postor en la especialidad, numeral 3.2, requisitos de calificación, de sección específica Si bien es cierto el Artículo 29 del Reglamento autoriza al área usuaria determinar el requerimiento, el cual debe cumplir con la finalidad pública; sin embargo, esa potestad no es absoluta porque el mismo reglamento exige que no debe incluir exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a los requisitos de los potenciales postores sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N°001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de servicios similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por servicio similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que se solicita al área usuaria ampliar la denominación de servicio similares a: OBRAS de CONSTRUCCION DE COBERTURA, en general esto en aras de dar mayor pluralidad y libre participación de postores y en base a la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 2. Principios que rigen las contrataciones así como Los siguientes principios A) libertad de concurrencia. B) igualdad de trato. C) transparencia.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: C      Página: 29**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 2 A) libertad de concurrencia B) igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El objeto de la presente contrataciones un servicio, por lo que no se podría considera como un servicio igual o similar a una obra de construcción.  
Ver absolución de observación N° 25 del participante IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.  
No se acoge la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20608156683	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	CJVL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	Hora de envío :	23:13:22

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

En el literal B, respecto de la experiencia del profesional clave numeral 3.2 de los requisitos de clasificación de la sección específica, podemos observar que los requisitos solicitados no cumplen con los principios de libre concurrencia, competencia y razonabilidad establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento. Estos principios buscan promover la participación de la mayor cantidad posible de postores. Es por eso que solicitamos acoger nuestra observación, considerando la experiencia del profesional clave enPrevencioncita en Seguridad o afines al cargo, Con experiencia de un (1) año en trabajos de seguridad y salud en el trabajo. en obra en general."

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3 - B.4    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de observación N° 24 del participante IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE COBERTURA AUTOSOPORTANTE PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION EN EL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EPS MOQUEGUA S.A. MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALMACEN DE INSUMOS QUIMICOS, AMBIENTES

Ruc/código :	20608156683	Fecha de envío :	18/02/2025
Nombre o Razón social :	CJVL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	Hora de envío :	23:16:45

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

En el literal B, respecto de la experiencia del profesional clave numeral 3.2 de los requisitos de clasificación de la sección específica, podemos observar que los requisitos solicitados no cumplen con los principios de libre concurrencia, competencia y razonabilidad establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento. Estos principios buscan promover la participación de la mayor cantidad posible de postores. Es por eso que solicitamos acoger nuestra observación, considerando la experiencia del profesional clave en ejecución y/o inspección y/o responsable en obras d en general."

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Ver absolución de observación N° 24 del participante IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null