

LLEGADA DE  
S.E. VIRU  
LT-6697

BARRA 60 kV

TP-6028  
12/12/4 MVA ONAN  
15/15/5 MVA ONAF  
53+13x1%/22,9/10 kV  
YNyn0d5

BARRA 22.9 kV

BARRA 10 kV

### LEYENDA

	SF-XXXX	SECCIONADOR FUSIBLE
	IN-XXXX	INTERRUPTOR EXTRAIBLE
	TP-XXXX	TRANSFORMADOR DE POTENCIA
	PR-XXXX	PARARRAYOS
	ST-XXXX	SECCIONADOR DE TIERRA
	SB-XXXX SL-XXXX	SECCIONADOR DE BARRA SECCIONADOR DE LINEA
	FU-XXXX	FUSIBLE
	TV-XXXX	TRANSFORMADOR TENSION INDUCTIVO
	TC-XXXX	TRANSFORMADOR DE CTE
	TQ-XXXX	TRANSFORMADOR TENSION CAPACITIVO
	TT-XXXX	TRANSFORMADOR TOROIDAL
	IN-XXXX	INTERRUPTOR FIJO
	FU-XXXX	FUSIBLES EXTRAIBLES
	SG	CENTRAL TERMICA DE EMERG

CHO101  
(STANBY)

10 kV

CHO102



DIAGRAMA UNIFILAR

CODIGO:

DU.SE.P12.01-057

SET: CHAO

VERSIÓN:

V01\_01-07-2024

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: