

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-243-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE INSTALACION DE MURO CORTINA PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	10439984932	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO YACE ISAAN	Hora de envío :	23:27:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EL AREA USUARIA EN EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO SOLICITA 01 CAMION GRUA PARA IZAJE, ESTE REQUIMIENTO ESTARIA RESTRINGIENDO LA PARTICIPACION DE LOS POSTORES, SUGERIMOS QUE SE SUPLA EL CAMION GRUA EL MAS ADECUADO SERIA TECLES DE 2 TONELADAS EN ADELANTE PARA TENER MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion, dado que por la naturaleza del trabajo , la accesibilidad , altura y diimensiones en planta , es que requiere el uso de camion grua para izaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-243-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE INSTALACION DE MURO CORTINA PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	10439984932	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO YACE ISAAN	Hora de envío :	23:36:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:
DENTRO DE LAS BASES EL AREA USUARIA REQUIERE DE TUBOS Y PANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE CALIDAD 304, EN ESE SENTIDO SOLICITAMOS QUE LOS POSTORES ADJUNTE LA FICHA TECNICA Y CERTIFICADO DE CALIDAD DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PARA DE ESTA MANERA GARANTIZAR LOS MATERIALES A UTILIZAR YA QUE ESTE MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE EN EL MERCADO PERUANO HAY DE DISTINTAS CALIDADES CON LA DENOMINACION DE ACERO INOXIDABLE, POR ESTA RAZON LOS POSTORES PARA LA ADMISION DE OFERTAS ADJUNTAR DICHA DOCUMENTACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.2.1.1 Página: 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observacion , por lo que se considerara la necesidad de la presentacion de la ficha tecnica y certificado de calidad del fabricante para el acero inoxidable calidad 304
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-243-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE INSTALACION DE MURO CORTINA PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	10439984932	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	NAVARRO YACE ISAAN	Hora de envío :	23:47:08

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL AREA USUARIA EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, ACLARE SI LOS MUROS CORTINAS COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR SERAN MUROS CORTINAS DE VIDRIO TEMPLADO O POLICARBONATO?, SI LAS EXPERIENCIA DE ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL SERAN DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE? POR FAVOR SIRVASE ACLARAR.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: CAP III

Literal: B

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion , dado que la experiencia del postor debe ser específicamente en muros cortina de (ALUMINIO Y/O ACERO INOX Y/O CUALQUIER OTRO MATERIAL METALICO) , similar a la indicada en el servicio, mas no se considera ampliar a hacia otro tipo de muro de cortina de policarbonato ni vidrio ni barandas metalicas ni pasamanos de acero inox; asi mismo se aclara que el proceso es a suma alzada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-243-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE INSTALACION DE MURO CORTINA PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA PP.JJ. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, AREQUIPA

Ruc/código :	20574764867	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CORPORATIVO FLORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:52

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dentro de los materiales a utilizar la entidad solicita tubos y planchas de acero inoxidable 304 estos materiales en le mercado nacional hoy en día se esta instalando la calidad no adecuada pero con la denominación de acero inoxidable es este motivo se solicite a los postores que se adjunte la ficha técnica del acero inoxidable 304 para de esta manera efectivamente se asegure la calidad y no unicamente por el costo menor..

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 5.4.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion , por lo que se considerara la necesidad de la presentacion de la ficha tecnica y certificado de calidad del fabricante para el acero inoxidable calidad 304

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null