

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA
Nomenclatura :	AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20498408614	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA INNOVADORA S.A.C.	Hora de envío :	17:56:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se menciona que el Máximo valor nominal del fusible: 2A
Este podría ser mayor?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: La clasificación máxima del fusible en serie puede ser hasta 20A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se implementara en la integración de bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20498408614	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA INNOVADORA S.A.C.	Hora de envío :	17:56:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se menciona: IMPLEMENTAR EL USO DE ENERGIA RENOVABLE A TRAVES DEL USO DE PANELES SOLARES.

Mi consulta es: En el requerimiento en mención no se considera el inversor, en caso se tenga que considerar compartir las especificaciones de este.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: Se hará con paneles solares, No se necesitará inversor ya que en este caso el variador de frecuencia cumple una mejor tarea al momento de salvaguardar el motor eléctrico. (ya cuentan con variador de frecuencia solar).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20498408614	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA INNOVADORA S.A.C.	Hora de envío :	17:56:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Sobre el espacio donde se colocara la estructura metálica para los paneles dar mas alcance de ello como: área y si ese espacio esta nivelado o en caso que sea techo mencionar el material.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: La instalación se realizará en campo abierto nivelado para cimentar las bases de la estructura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20498408614	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA INNOVADORA S.A.C.	Hora de envío :	17:56:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El camino del Almacén Central al punto donde se ejecutara la instalación es carrozable o asfaltado? y cual es la distancia entre ambos puntos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.5 Literal: SL Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: camino de almacén central al lugar donde se realizará la instalación de los sistemas fotovoltaicos es asfaltado y el mismo punto de instalación es carrozable, a unos 30 minutos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20498408614	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	ENERGIA INNOVADORA S.A.C.	Hora de envío :	17:56:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Menciona: Los sistemas fotovoltaicos serán acondicionados en los 18 módulos ubicados ...

Eso hace referencia a que los 18 módulos son independientes uno del otro?
Especificar dicha información.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1.7. Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: Si son independientes. Son independientes por que las instalaciones se realizaran en distintos puntos. Cada kit fotovoltaico podrá alimentar una electrobomba de 2 a 3hp para el riego tecnificado de cada usuario en sus parcelas correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar que el sistema fotovoltaico es conectado a la red comercial o será autónomo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: SL Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: El sistema fotovoltaico será autónomo. No se conectara a red comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Es posible ofertar paneles solares de 550 Wp? Mejor a lo solicitado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: SL Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: Se ejecutara de acuerdo a las especificaciones técnicas, debido al voltaje de entrada que requiere el variador de frecuencia solar, es necesario paneles de 450w con las especificaciones indicadas, un panel solar de mayor o menor capacidad cambiaría la configuración de conexiones de los paneles solares haciendo que sobren o falten paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Observamos que no forma parte del requerimiento el equipo Inversor de potencia, este equipo es parte importante de un kit fotovoltaico, ya que permite el cambio de corriente continua a corriente alterna. Favor indicar si se debe incluir como parte del kit al momento de presentar la oferta o si ya cuentan con los inversores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: SL Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: No está incluido por que el variador de frecuencia cumple una mejor tarea al momento de salvaguardar el motor y en funcionamiento. (los usuarios ya cuentan con variador de frecuencia solar que cumple con la función de inversor)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Observamos que no forma parte del requerimiento el equipo Controlador o Regulador. Favor indicar si se debe incluir como parte del kit al momento de presentar la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: SL Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: En este caso se instalará el variador de frecuencia que se encarga de transformar la energía continua a alterna y se encarga también de salvaguardar al motor eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Observamos que no forma parte del requerimiento el uso de baterías, este equipo es parte importante de un kit fotovoltaico autónomo/off grid. Favor indicar si se debe incluir como parte del kit al momento de presentar la oferta o si ya cuentan con baterías.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: SL Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: El kit fotovoltaico trabaja con energía directa, sin baterías tampoco red pública comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Favor indicar si será necesario el uso de un gabinete de control y potencia, para la ubicación de la electrónica. O si se cuenta con algún lugar específico donde colocar la electrónica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** SL **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: Se necesitará por parte de los usuarios una caja metálica donde se instalará los componentes eléctricos y estará adosado en la estructura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Sobre que tipo de superficie se instalará el soporte de paneles solares?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: SL Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: Campo abierto sobre el terreno disponible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿A que distancia y tiempo de recorrido está el Almacén central de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre hasta la localidad Pampa Sitana?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.5 Literal: SL Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: 24.5 km ¿ 30 MIN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Para el perfeccionamiento del contrato, en el caso no se entregue Garantía de fiel cumplimiento (carta fianza); confirmar si los documentos pueden ser ingresados por Mesa de partes virtual de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: SL Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y/O SE PRECISA lo siguiente: La entrega de la documentación para el perfeccionamiento contractual, debe ser presentada por mesa de partes presencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT DE PANEL SOLAR (INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) Para el Plan de Negocios: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES PAMPA SITANA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA".

Ruc/código :	20492221571	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	Q-ENERGY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Solicitamos acepten como experiencia del postor el: suministro y/o instalación de sistemas fotovoltaicos y/o sistemas de energía solar, suministro y/o instalación de paneles solares

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** SL **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria, se mantendra los similares establecidos en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null