

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar que el nuevo polo es del mismo modelo que del LTB245 E1.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que corresponde al mismo modelo LTB245 E1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar que corresponde al mismo año de fabricación y/o revisión de diseño.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que corresponde al mismo año de fabricacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Proporcionar información técnica de los equipos (Planos, manuales, etc).

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se proporciona el manual y planos del interruptor como informacion técnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjunta a las bases integradas

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿El interruptor esta fuera de servicio?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El interruptor se encuentra en servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se ha evidenciado perdida de presión en el gas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se evidencia pérdida de presión de gas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se cuenta con tanque para almacenaje del gas SF6 que se deberá extraer

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cuenta con balon de gas SF6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar si es responsabilidad del contratista trasladar el polo del interruptor desde su punto de almacenaje hasta el sitio de instalación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que es responsabilidad del contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿Indicar a que distancia está ubicado el almacén donde se encuentra el nuevo polo?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aproximadamente a 600 metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Indicar que se realizará con el polo desmontado?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debera de trasladar al almacen

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si se requiere suministro de reserva de gas SF6 o si el cliente cuenta con este material

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cuenta en nuestro almacén con gas SF6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar los requisitos de ingreso de las unidades:  
Camión grúa  
Camionetas

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 8      Literal: 8.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tarjeta de propiedad, inspeccion tecnica, SOAT, lincencia del conductor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar cuales son los requisitos de ingreso para el personal

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de su personal que comprende el SCTR Salud y Pensión, asimismo, copia del examen médico ocupacional de su personal que ejecutará el servicio, otorgados por clínicas u hospitales autorizados por la DIGESA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se tiene clínica homologada para los EMOS.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 8      Literal: 8.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los centros autorizados por DIGESA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar que se requiere traje ignifugo; de que categoría

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que si se requiere, la categoria 12 cal/ cm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Indicar cual es tiempo que toma habilitar el personal para ingreso

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dentro de la 24 horas de recibida la documentacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar que el cliente proporcionará alojamiento del personal

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se brindara alojamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar que el cliente proporcionará alimentación del personal.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 8      Literal: 8.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que NO se proporcionara alimentacion, su atención a su costo deberá coordinar con el consecionario del comedor existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-36-2024-ELECTROPERU-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CAMBIO DE AISLADOR SOPORTE DE POLO DE INTERRUPTOR LTB245 E1 CON MECANISMO BLK222 DEL GRUPO G7 C.H. SAM

Ruc/código :	20282818036	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS S.A.	Hora de envío :	16:14:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Indicar la fecha estimada de ejecución de servicio.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Fecha estimada para el mes de Julio 2025

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null