



## GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 275-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-3 (Tercera Convocatoria)**

1	NÚMERO DE ACTA		
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En la ciudad de Ayacucho, el día 17 del mes de junio del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, a las 10:40 horas, el Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada Nº 275-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-3 (Tercera Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CONTINGENCIA, a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.		
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguiente miembro:		
	Miembro	C.P.C. JULIO PALOMINO YOLGO	Dependencia: OAPF
4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
	Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
	1	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	10003740582
	2	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO	10108197710
	3	FLORES VARGAS GIM DARWIN	10239748339
	4	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	10405648992
	5	GUEVARA SAMANAMUD JULIO MICHAEL	10416420501
	6	URQUIZO LAURA IRVIN EDISON	10460953711
	7	ARNALDO MARTINEZ YOMAC	10464227666
	8	DISTRIBUIDORA FERRETERA FZG SOCIEDAD ANONIMA	20429119848
	9	CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.	20452457211
	10	INDUSTRIAS ARTURO CRUZ S.R.L. - INDUSAC S.R.L.	20477872892
	11	INVERSIONES LLANKAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INVERSION	20490475509
	12	VALE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC.	20491398702
	13	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	20516258111
	14	INSTAELEC SRL	20527354839
	15	CONSATEL S.A.C.	20547508972
	16	VALDIVIA CONTRATISTAS S.A.C.	20571425298
	17	GALPAL CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	20574750050
	18	H & B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	20600800630
	19	MULTY INDUSTRIAS ALFASUR S.A.C.	20601241545
	20	GROUP HYMAC S.A.C.	20601317631
	21	ADG INTERNATIONAL SERVICE S.A.C.	20601788757
	22	IRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602009123
	23	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION J.R. & E S.A.C.	20602261591
	24	INSTELECT MEGATRON E.I.R.L.	20604831351
	25	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	20605223088
	26	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.	20605710817
	27	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	20605753907
	28	INKALUX E.I.R.L.	20606235942
	29	CORPORACION MEGACONS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20608170252
	30	MULTISERVICIOS BADAJOZ E.I.R.L.	20608573128
	31	ESMERALDA CONSTRUCTION COMPANY S.A.C.	20608878093
	32	GRUPO MORADO S.A.C	20608925482
	33	GRUPO CORPORATIVO 3NAV S.A.C.	20609528941
	34	BADIR RESURFACE E.I.R.L.	20609766345
	35	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	20609931311
	36	MALUSA S.A.C.	20610567186
	37	INVERSIONES SILVERCRETE E.I.R.L.	20610970754
	38	GRUPO MIO E.I.R.L.	20611176563
	39	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	20611499591
	40	CORPORACION MACRICE S.A.C.	20612622834
5	DETALLE DE LOS POSTORES		



## GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 275-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-3 (Tercera Convocatoria)**

Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas), evidenciando que los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE.

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	VALE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC.	14/06/2024	23:43:45
2	INSTELECT MEGATRON E.I.R.L.	14/06/2024	22:51:05
3	H & B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	14/06/2024	23:45:42
4	INKALUX E.I.R.L.	14/06/2024	20:33:08
5	FLORES VARGAS GIM DARWIN	14/06/2024	23:47:20

6 Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las mismas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las especificaciones técnicas previstas en las bases.

DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA.	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5
	VALE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC.	INSTELECT MEGATRON E.I.R.L.	H & B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	INKALUX E.I.R.L.	FLORES VARGAS GIM DARWIN
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
e) Adjuntar manual o catálogo o ficha técnica emitido por el fabricante y/o distribuidor de la marca ofertada para acreditar las características técnicas de cada bien, solicitada en las especificaciones técnicas.	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No cumple	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6)	No cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple
<b>DETALLE DE LA OFERTA</b>	<b>No Admitida</b>	<b>No Admitida</b>	<b>No Admitida</b>	<b>No Admitida</b>	<b>No Admitida</b>

**NOTA:**

El órgano encargado de las contrataciones requirió el apoyo del área usuaria el día 17.06.2024 para la verificación de las fichas técnicas de los bienes ofertados por los postores, a fin de determinar si los bienes ofertados cumplen con las características técnicas requeridas en las EE.TT.; en efecto, el área usuaria remitió con fecha 24.06.2024 el cuadro de evaluación de las propuestas técnicas, la misma que se adjunta al presente.

7 **DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**


Asimismo, de acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	VALE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC.	Presenta todos ANEXOS N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para la admisión de ofertas suscrito a nombre del CONSORCIO COBALTO DEL SUR, el cual, de la verificación de datos del postor en la presentación de ofertas a través del SEACE no detalla los integrantes del consorcio, por lo que, no corresponde la oferta mediante un consorcio, y siendo el ANEXO N° 6 (PRECIO DE LA OFERTA) no es pasible de subsanación, el precio u oferta económica conforme al literal a) del numeral 60.2 del art. 60 del RLCE. Por lo tanto, la oferta se considera NO ADMITIDA.
2	INSTELECT MEGATRON E.I.R.L.	El postor presenta las siguientes observaciones: - Presenta la vigencia de poder cuyo representante es TTITO CURASI, NOR NAYDA; sin embargo, el representante que suscribe la oferta es FROILAN BOLIVAR YUCRA, por lo que, dicha vigencia no estaría actualizado. Dicho documento es subsanable. - De la revisión de la ficha técnicas solicitada en el literal e) de los documentos obligatorios NO CUMPLE con las características técnicas requeridas en las especificaciones técnicas; de acuerdo a la verificación realizada por el área usuaria. Por lo tanto, de subsanarse el documento continuaría con el incumplimiento de las características técnicas de las fichas técnicas, por ende, la oferta se considera NO ADMITIDA.
3	H & B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	De la revisión de las fichas técnicas solicitada en el literal e) de los documentos obligatorios NO CUMPLE con las características técnicas requeridas en las especificaciones técnicas, de acuerdo a la verificación realizada por el área usuaria. Por lo tanto, la oferta se considera NO ADMITIDA.



## GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 275-2023-GRA-SEDECENTRAL/OEC-3 (Tercera Convocatoria)**

4	INKALUX E.I.R.L.	<p>Presenta el ANEXO N°6 tanto en la propuesta técnica y económica registrado en el SEACE, el cual en la propuesta técnica se advierte una divergencia entre el precio ofertado en números (S/ 279,000.00) y en letras (Doscientos ochenta y cuatro mil con 00/100 soles), prevaleciendo este último conforme con el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento. Sin embargo, en la propuesta económica señala el precio ofertado en números (S/ 279,000.00) y en letras (Doscientos setenta y nueve mil con 00/100 soles). De lo expuesto, el ANEXO N°6 presenta divergencia en el monto de la oferta económica tanto en la propuesta técnica y económica registrado en el SEACE, por lo que, no se puede conocer el real alcance de la oferta. Asimismo, dicho documento no es pasible de subsanación, el precio u oferta económica conforme al literal a) del numeral 60.2 del art. 60 del RLCE. Por lo tanto, la oferta se considera NO ADMITIDA.</p>
5	FLORES VARGAS GIM DARWIN	<p>De la revisión de las fichas técnicas solicitada en el literal e) de los documentos obligatorios NO CUMPLE con las características técnicas requeridas en las especificaciones técnicas, y no presenta fichas técnicas de algunos bienes; de acuerdo a la verificación realizada por el área usuaria. Por lo tanto, la oferta se considera NO ADMITIDA.</p>
<b>ACUERDO ADOPTADO</b>		
14	<p>El Órgano Encargado de las Contrataciones, da por aprobados los resultados de la la APERTURA DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de las ofertas, quedando <b>DESIERTO</b> el presente procedimiento de selección conforme al numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no existir ninguna oferta válida, y siendo las 09:30 horas del día 28 de junio del año 2024, firma el acta en señal de aceptación y conformidad .</p>	
15		
C.P.C. JULIO PALOMINO YOLGO		
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		

EVALUACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS SEGÚN EL LITERAL e) DE LA AS-275-2023-GRN-SEDECENTRAL/OEC-3

Numeral	Descripción del bien	Características	Especificación	POSTOR 1 VALE INGENIEROS CONTRATISTA SAC	POSTOR 2 INSTEELCT MEGATRON EIRL	POSTOR 3 H&B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	POSTOR 4 INKALUX EIRL	POSTOR 5 FLORES VARGAS GIM DARWIN
1	LUMINARIA CON LUZ LED 18W PARA EMPOTRAR (DOWNLIGHT)	DE LA LUMINARIA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CONTRA POLVO Y AGUA	IP 20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CONTRA CAIDAS	IK04 o mayor	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE (oferta IK03)	CUMPLE	NO CUMPLE (oferta IK03)
		DEL EQUIPO						
		CUERPO	CARCASA DE ALUMINIO	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		COLOR	BLANCO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		DIUSOR	ACRILICO OPAL PMMA	CUMPLE	NO INDICA	POLICARBONATO	CUMPLE	CUMPLE
		DIMENSIONES	MÍNIMA ø 220 mm x 120 mm - MÁXIMA ø 230 mm x 160 mm	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO SE VISUALIZA LA CARACTERÍSTICA )	CUMPLE	NO CUMPLE (NO SE VISUALIZA LA CARACTERÍSTICA )
		MONTAJE DE LA LUMINARIA	EMPOTRADO EN TECHO CON ACCESORIOS COMPLETOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		MONTAJE	EMPOTRADO EN TECHO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		LAMPARAS DE TIPO LED	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		TIPO DE LAMPARA	LED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		EQUIPO	ELECTRONICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL	≥ 30,000 HR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		FLUJO LUMINOSO	1,900 lm Aprox. 4000 grado Kelvin	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
POTENCIA	18 W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TENSION DE SERVICIO	220 – 240 V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
MARCA		LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	
DE LA LUMINARIA								
CONTRA POLVO Y AGUA	IP 40	CUMPLE	NO CUMPLE (OFERTA IP20)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CONTRA CAIDAS	≥ IK04	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE (OFERTA IK02)	CUMPLE	NO CUMPLE (OFERTA IK02)	CUMPLE	
DEL EQUIPO								
COLOR	BLANCO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
DIUSOR	ACRILICO OPAL PMMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
DIMENSIONES	605mm x 605mm x 65 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
EQUIPO	ELECTRONICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
MONTAJE DE LA LUMINARIA	EMPOTRADO EN BALDOZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
MONTAJE	EMPOTRADO EN BALDOZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
LAMPARAS DE TIPO LED	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TIPO DE LAMPARA	LED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL	50,000 HRS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
FLUJO LUMINOSO	4000lm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
COLOR DE LAMPARA	3500 – 4,000 grado Kelvin	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
POTENCIA	36 W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
TENSION DE SERVICIO	220 – 240 V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 META 081 - Plan y Ampliación del Serv. de Salud del Hospital  
 de Apoyo de Pucallpa - Ferrel Huamán Poma de Ayala Distrito  
 de Pucallpa - Provincia - Lucanas - Depto. de Ayacucho

ING. ANGELO JIMMY MURILLO HUAMAN  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 CIP N° 23263A



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 META 081 - Plan y Ampliación del Serv. de Salud del Hospital  
 de Apoyo de Pucallpa - Ferrel Huamán Poma de Ayala Distrito  
 de Pucallpa - Provincia - Lucanas - Depto. de Ayacucho

ING. ANGELO JIMMY MURILLO HUAMAN  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 CIP N° 23263A



Numeral	Descripción del bien	Características	Especificación	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5
5	LUMINARIA CON LUZ LED 22W PARA EMPOTRAR (PLAFÓN)	MARCA		PHILIPS	JUSTELUX	LEDVANCE	LEDVANCE	
		DE LA LUMINARIA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		COLOR	BLANCO MATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		IP	40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		MONTAJE	PARA ADOSSAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TIPO DE LUMINARIA	LED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		DIMENSIONES	MÍNIMO: Ø230x120 - MÁXIMO: Ø260x130 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		BALASTO ELECTRONICO	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TEMPERATURA DE COLOR DE LA LAMPARA	4000°K	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TIPO DE LAMPARA	led	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRADO 4000K 220 - 240 V /VAC 50/60HZ 32 W	TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL	≥ 5,000 HORAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		POTENCIA	22W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TENSION DE SERVICIO	220 - 240 V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		FRECUENCIA DE OPERACIÓN	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		MARCA		SOLUXLED	OPALUX	LIGHTTECH	LEDVANCE	
		DE LA LUMINARIA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTRA POLVO Y AGUA	IP 54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTRA CAIDAS	≥100A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		DEL EQUIPO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CUERPO	PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO PINTURA ANTIBACTERIAL, FABRICADO CHAPA DE ACERO, PINTURA ANTIBACTERIAL	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	
6	LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRADO 4000K 220 - 240 V /VAC 50/60HZ 32 W	COLOR	BLANCO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		DIFUSOR	POLIESTIRENO/PMMA/VIDRIO TEMPLADO OPALIZADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		DIMENSIONES	605mm x 605mm x 65 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		EQUIPO	ELECTRONICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		DE LA LAMPARA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		MONTAJE	EMPOTRADO EN BALDOSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		LAMPARAS DE TIPO LED	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TIPO DE LAMPARA	LED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL	250,000 HRS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		FLUJO LUMINOSO	3000lm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	LUMINARIA PARA INTERIOR LED TIPO PANEL EMPOTRADO 4000K 220 - 240 V /VAC 50/60HZ 32 W	COLOR DE LAMPARA	24,000 grado Kelvin	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		POTENCIA	32 W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TENSION DE SERVICIO	220 - 240 V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		FRECUENCIA DE OPERACIÓN	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		MARCA		PHILIPS	PHILIPS	LEDVANCE	LEDVANCE	
		DE LA LUMINARIA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		GRADO DE HERMETICIDAD	IP65	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CONTRA CAIDAS	≥100A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		DEL EQUIPO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		CUERPO	FABRICADO EN ABS Y POLICARBONATO, POLIMEROS DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS MECANICOS Y ALTAS TEMPERATURAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	LUMINARIA CON	COLOR	GRIS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		DIFUSOR	POLICARBONATO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		DIMENSIONES	1260mm X 1080mm X 64 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		VALOR INGENIEROS CONTRATISTA SAC						
		INSTEELECT MEGATRON EIRL						
		H&B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC						
		INKALUX EIRL						
		FLORES VARGAS GIM DARWIN						


  
**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**  
 Ministerio de Salud del Hospital de Ayacucho  
 de Ayacucho - Provincia de Ayacucho - Departamento de Ayacucho  
 CIP: 200894  
**Ing. Anghelo J. M. Mirra Huamani**  
 SUPERVISOR DE OBRA


  
**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**  
 Ministerio de Salud del Hospital de Ayacucho  
 de Ayacucho - Provincia de Ayacucho - Departamento de Ayacucho  
 CIP: 232636  
**ING. ROBERTO ATAUQUILINETO**  
 RESIDENTE DE OBRA



Numeral	Descripción del bien	Características	Especificación	POSTOR 1 VALE INGENIEROS CONTRATISTA SAC	POSTOR 2 INSTEELCT MEGATRON EIRL	POSTOR 3 H&B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	POSTOR 4 INKALUX EIRL	POSTOR 5 FLORES VARGAS GIM DARWIN
10	C/AMPA  EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA INTERIOR	DE LA LAMPARA FLUORESCENTE		CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE	
		MODELO LAMPARA	T8	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE	
		TIPO DE LAMPARA	LED	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE	
		TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL	≥10.000 HORAS	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	NO INDICA	
		POTENCIA	2X18W	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE	
		TENSION DE SERVICIO	220 - 240 V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		FRECUENCIA DE OPERACION	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		MARCA	JOSEFEL	CUMPLE	GENIUX	JOSEFEL	LEDBOX	
		LARGO ANCHO	235X130	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	
		PROFUNDIDAD	65	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta 59.2mm )	NO INDICA	CUMPLE	
11	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA LED AUTONOMIA 1 h 350 LUMENES	POTENCIA ELECTRICA (CONSUMO)	≤3.5	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta 6 W )	NO INDICA	CUMPLE	
		FLUJO LUMINOSO	2650	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta 600 LM )	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta 200Lm )
		TEMPERATURA DE COLOR	4000-5000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		TENSION NOMINAL DE ALIMENTACION	200-240 Vdc	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		AUTONOMIA	≥3	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE ( oferta 2HR )	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta 90 MIN )
		TIPO DE BATERIA	LF-IP04	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE ( oferta Ni-cd )	CUMPLE	CUMPLE
		CUERPO	pvc	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		PROTECCION	IP44	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta IP42 )	NO CUMPLE ( oferta IP42 )	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta IP20 )
		INDICE DE PROTECCION	IK04	CUMPLE	NO INDICA	NO INDICA	CUMPLE	NO INDICA
		MONTAJE	adhesible	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE
12	LUMINARIA PARA EXTERIOR LED ALUMBRADO PUBLICO POLICARBONATO PASTORAL 6500 K 8.5 265 V / VAC 100 W	DOS CABEZALES DE LAMPARA LED GIRATORIOS	SI	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	LEGRAND LEDVANCE
		MARCA	SEGURIMAX	CUMPLE	LTUSA	LEGRAND	CUMPLE	CUMPLE
		LARGO ANCHO	235X130	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		PROFUNDIDAD	65	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		POTENCIA ELECTRICA (CONSUMO)	≤3.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		FLUJO LUMINOSO	2650	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		TEMPERATURA DE COLOR	4000-5000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		TENSION NOMINAL DE ALIMENTACION	200-240 Vdc	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		TIEMPO DE CARGA	≥4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		AUTONOMIA	≥1	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta 48HR )
TIPO DE BATERIA	LIF-IP04	CUMPLE	NO INDICA	NO CUMPLE ( oferta NiCd )	CUMPLE	CUMPLE		
CUERPO	pvc	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
PROTECCION	IP65	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta IP42 )	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
MONTAJE	adhesible	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
DOS CABEZALES DE LAMPARA LED GIRATORIOS	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
MARCA	JOSSLUX	CUMPLE	LTUSA	SEGURIMAX	LEDBOX	LEDVANCE		
DIAMETRO APROXIMADO mm	450	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
ALTURA APROXIMADO mm	528	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		
POTENCIA ELECTRICA (CONSUMO) W	100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta 52W )		
FLUJO LUMINOSO lumenes	≥ 12000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TEMPERATURA DE COLOR °K	6500	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta 4000K )	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta 4000K )		
TENSION NOMINAL DE ALIMENTACION V	85-265 Vdc	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
EFICACIA LMW	≥ 120	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA IRC	≥ 70	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
CUERPO	POLICARBONATO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE ( oferta Aluminio )		
MONTAJE	EN LISTE DE CONCRETO 6M	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Mesa 051, Mej. y Ampl. de los Serv. de Salud del Hospital  
 de Apoyo de Pueblo, Felipe Huamán, con sede Ayala Distrito  
 de Pueblo - Provincia Lurahuasi - Departamento Ayacucho

Ing. Anghelo Javi Altimir Huamani  
 CIP. 210894  
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Mesa 051, Mej. y Ampl. de los Serv. de Salud del Hospital  
 de Apoyo de Pueblo, Felipe Huamán, con sede Ayala Distrito  
 de Pueblo - Provincia Lurahuasi - Departamento Ayacucho

ING. OSCAR ALVARO VILLALBA  
 CIP. N° 232636  
 RESIDENTE DE OBRA







Numeral	Descripción del bien	Características	Especificación	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5
				VALE INGENIEROS CONTRATISTA SAC	INSTEELLECT MEGATRON EIRL	H&B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC	INKALUX EIRL	FLORES VARGAS GIM DARWIN
		DE LA LAMPARA						
		MONTAJE	EMPOTRADO EN BALDOSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		LAMPARAS DE TIPO LED	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TIPO DE LAMPARA	LED	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TIEMPO GARANTIZADO DE VIDA UTIL	350,000 HRS	CUMPLE	NO CUMPLE (oferta 24000hr)	CUMPLE	CUMPLE	
		FLUJO LUMINOSO	≥6000lm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		COLOR DE LAMPARA	4,000 grado Kelvin	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		POTENCIA	4X28W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TENSION DE SERVICIO	220 - 240 V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		FRECUENCIA DE OPERACIÓN	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		MARCA		JOSFEL	PHILIPS	NO INDICA	LEDBOX	
				CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y NO PRESENTA FICHAS BIENES.
			RESULTADO					

  
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 M.º de Obras P.º y Construcción y M.º de Salud del Hospital de Ayacucho  
 Ing. Oliver A. Tupac Katito  
 CIP. N.º 208694  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 M.º de Obras P.º y Construcción y M.º de Salud del Hospital de Ayacucho  
 Ing. Anghelo J. Mirra Huamani  
 CIP. N.º 208694  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 H&B CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAC  
 CIP. N.º 153176