

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNDA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VIDRIO DE SISTEMA MURO CORTINA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) ESCULA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:20:57

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la descripción del bien se hace referencia al uso de tubo rectangular de aluminio de 3 1/4" x 1/2" x 2mm pero en los planos adjuntos se indica el uso del tubo rectangular, pero de 1.5mm de espesor. Se debe considerar el uso del espesor que indican los planos (1.5mm), ya que el tubo rectangular de 2mm no es comercial en el mercado nacional.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** iii **Literal:** 3.4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

OPINIÓN POR PARTE DEL AREA USUARIA: Se acoge la observación y se hace alcance que el espesor estipulado es 1.5mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Especificaciones dice aluminio estructural e=2mm

Deberá decir: aluminio estructural e=1.5mm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNDA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VIDRIO DE SISTEMA MURO CORTINA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) ESCULA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:20:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la descripción del bien se indica el uso de vidrio templado gris de 8mm, pero en los planos indica el color bronce, ¿qué color es el que se va a considerar?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** iii **Literal:** 3.4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

OPINIÓN POR PARTE DEL AREA USUARIA: Se aclara la consulta respecto al color e indicamos que el color del vidrio templado es color GRIS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En los planos adjuntos se modifica a los siguiente: Vidrio templado color gris.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNDA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VIDRIO DE SISTEMA MURO CORTINA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) ESCULA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:20:57

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los cortes se hace referencia a vidrio templado reflejante bronce de 8mm , el cual no se esta considerando para este trabajo, se debe corregir lo indicado en los cortes. ya que para el muro cortina se indica vidrio crudo color gris de 6mm con lamina de seguridad de 4 micras

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** a3 **Literal:** 4 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

OPINIÓN POR PARTE DEL AREA USUARIA: Se acoge la observación y se hace alcance que el color del vidrio templado es color GRIS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En los planos adjuntos se modifica a lo siguiente: vidrio gris de 6mm con lamina de seguridad de 4 micras

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNDA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VIDRIO DE SISTEMA MURO CORTINA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) ESCULA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

Ruc/código :	20449449011	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	VIDRIERIA LOS CRISTALES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:20:57

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la descripción del bien se indica vidrio templado , se debe corregir ya que le vidrio a usar es vidrio color gris de 6mm con lamina de seguridad

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** iii **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

OPINIÓN POR PARTE DEL AREA USUARIA: No se acoge la observación, y se hace alcance que solo las puertas son con vidrio templado el muro cortina son con vidrio crudo laminado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNDA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VIDRIO DE SISTEMA MURO CORTINA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) ESCULA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

Ruc/código :	20574764867	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO CORPORATIVO FLORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:10:44

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DENTRO DE LAS BASES DE INDICAN SISTEMA MURO CORTINA CON VIDRIO GRIS LAMINADO TIPO SANDWICH DE 6MM TAL PRODUCTO NO EXISTE EN EL MERCADO, O ES VIDRIO TEMPLADO GRIS DE 6MM PEGADO CON LAMINA DE SEGURIDAD, SOLICITAMOS AL AREA USUARIA ACLARAR EL TIPO DE VIDRIO, PARA TENER UN CORRECTO PRESUPUESTO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** V **Literal:** 5.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

OPINIÓN POR PARTE DEL AREA USUARIA: No se acoge la observación, Ya que lo solicitado es vidrio crudo de 6mm laminado por la parte posterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNDA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VIDRIO DE SISTEMA MURO CORTINA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) ESCULA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

Ruc/código :	20574764867	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO CORPORATIVO FLORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:10:44

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

DENTRO DE LAS BASES Y PLANOS INDICA MURO CORTINA CON TUBO DE ALUMINIO DE 31/4" x 11/2" E=1.5MM, ESTE TIPO DE PERFIL NO ES LO IDEAL NI RECOMENDADO PARA SOPORTAR DICHAS CARGAS DEL MURO CORTINA POR LAS DIMENSIONES SEGUN LOS PLANOS, RECOMENDAMOS AL AREA USUARIA CAMBIAR POR EL MURO CORTINA STICK CON EL MULLION PESADO DE 104mm x 44mm x 2.2mm, MARCO PANEL, CLIP DE SUJECION HORIZONTAL Y VERTICAL, TODO ESTOS COMPONENTES DE PERFILES, ACCESORIOS, SILICONAS E INSUMOS UTILIZADOS PARA EL MURO CORTINA SON PARA PARA SEGURIDAD Y DAR VIDA UTIL A DICHO BIEN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** V **Literal:** 5.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

OPINIÓN POR PARTE DEL AREA USUARIA: No se acoge la observación, en vista que según el expediente técnico está previsto la instalación del muro cortina con los tubos ya mencionados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNDA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VIDRIO DE SISTEMA MURO CORTINA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA Y MOBILIARIO DE OFICINA; EN EL (LA) ESCULA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

Ruc/código :	20574764867	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO CORPORATIVO FLORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:10:44

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SEGUN LAS BASES EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN ES DE 50 DIAS CALENADARIO, LO CUAL ES MUY CORTO PARA REALIZAR LA ENTREGA POR LO TRABAJOS EN ALTURA QUE SE TIENE QUE REALIZAR, POR ESTE MOTIVO SOLICITAMOS AMPLIAR A 75 DIAS CALENDARIO COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** C **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

OPINIÓN POR PARTE DEL AREA USUARIA: No se acoge la observación, ya que el tiempo previsto ya está determinado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null