








	TUBERIA PARA LLENADO DE GLP, DE COBRE TIPO "L"
	TUBERIA PARA RETORNO DE GAS DE COBRE TIPO "L"
	TUBERIA PARA GLP DE COBRE TIPO "L"
	TUBERIA PARA VENTILACION DE COBRE RIGIDO SOLDABLE
	DUCTO DE VENTILACION, DE PLANCHIA GALVANIZADA DE 1/23 mm. DE ESPESOR
	CODO RECTO A 90°, DE COBRE
	TEE RECTA, DE COBRE
	TUBERIA QUE BAJA, DE COBRE
	TUBERIA QUE SUBE, DE COBRE PROTEGIDO CON TUBERIA DE PVC-P
	TUBERIA QUE BAJA, DE COBRE, PROTEGIDO CON TUBERIA DE PVC-P
	TUBERIA QUE SUBE, DE COBRE
	VALVULA DE BOLA DE 1/4 DE VUELTA, PARA COBRE
	VALVULA DE SEGURIDAD
	REDUCCION CONCENTRICA
	UNION UNIVERSAL
	MANOMETRO
	REGULADOR DE MEDIA PRESION, PRIMERA ETAPA 100 kPa, CON VALVULA DE SEGURIDAD POR MAXIMA Y MINIMA PRESION INCORPORADA
	REGULADOR DE BAJA PRESION, SEGUNDA ETAPA 2.7 kPa, CON VALVULA DE SEGURIDAD POR MAXIMA Y MINIMA PRESION INCORPORADA
	TUBERIA PARA GAS GLP DE COBRE TIPO "L" ENTERRADA
	COLADOR DE TUBERIA DE GLP CADA 1.75 M.
	CANAleta CON REJILLA METALICA
	CANAleta CON TAPA DE CONCRETO
	VALVULA CHECK





**HOSPITAL GENERAL JAÉN**  
Servimos de todo corazón

SERVICIO:

"ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACION DE AREAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAFETERIA Y COMEDOR PARA TRABAJADORES Y VISITANTES DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN , PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

UBICACION:

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA  
PROVINCIA : JAEN  
DISTRITO : JAEN  
DIRECCION N° : 1289

ESPECIALIDAD:

**MECANICAS**

PLANO:

**INSTALACIONES MECANICAS (GLP)**

ESCALA: INDICADA

ESPECIALISTA : ING. JULIO CESAR COAR MIO  
GLP N° 20248

FECHA : JUNIO- 2023

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

LAMINA:

**IM-01**