PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura: LP-ABR-3-2025-MPE-C-1

Nro. de convocatoria: 1 Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA PARA LA ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Ruc/código: 20603883277 Fecha de envío : 26/05/2025

Nombre o Razón social: CONSTRUCCIONES Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. Hora de envío : 15:36:02

Consulta: Nro. 1 Consulta/Observación:

Con la finalidad de entregar a la entidad bienes que cumplan con sus necesidades, se solicita agregar al cronograma de entrega un plazo de tres (05) días para la aprobación de planos, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.5.1 Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se menciona que los planos estan ya definidos y seran como se indican en los diagramas unifilares y el plazo sera como se indica en el Item 3.3 c)Plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Fecha de Impresión: 02/06/2025 07:42

LP-ABR-3-2025-MPE-C-1 Nomenclatura:

Nro. de convocatoria: 1 Objeto de contratación : Bien

ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA PARA LA ACTIVIDAD: Descripción del objeto :

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Fecha de envío : 20603883277 26/05/2025 Ruc/código:

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. 15:36:02 Hora de envío:

Consulta: Nro. 2 Consulta/Observación:

Considerando los tiempos necesarios para la adquisición de materia prima, procesos de fabricación de tableros, ensamblaje de componentes, pruebas y plazos de envío, y con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores, se solicita ampliar el plazo de entrega a treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la aprobación de planos.

Acápite de las bases : Sección: General Literal: A Página: 36 Numeral: 2.5.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se menciona que el plazo sera como se indica en el Item 3.3 c)Plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA PARA LA ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

 Ruc/código :
 20603883277
 Fecha de envío :
 26/05/2025

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. Hora de envío : 15:36:02

Consulta: Nro. 3 Consulta/Observación:

Con la finalidad de fomentar pluralidad de postores, se solicita incluir bienes similares:

Tableros Eléctricos de Distribución Tableros Eléctricos de Arranque Tableros de Banco de Condensadores

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.5.1 Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la residencia los bienes similares considerados en las especificaciones tecnicas: venta de cables electricos, instalaciones de pararrayos, materiales electricos UPS, son suficientes para participar. fomentando la pluralidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LP-ABR-3-2025-MPE-C-1 Nomenclatura:

Nro. de convocatoria: 1 Objeto de contratación : Bien

ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA PARA LA ACTIVIDAD: Descripción del objeto :

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Fecha de envío : 20372523361 28/05/2025 Ruc/código:

Nombre o Razón social: COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A Hora de envío : 22:56:11

Consulta: Nro. 4 Consulta/Observación:

Solicitamos, para ampliar la base de postores que el plazo de entrega se amplie de 15 a 30 días y el de instalación de 5 a 10 dias, para considerar los tiempos de diseño, aprobación de planos fabricación e importación de equipos asi como una visita técnica previo al servicio de instalación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: CAPITULO 1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se conservara el plazo ,Se menciona que el plazo sera como se indica en el Item 3.3 c)Plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA PARA LA ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Ruc/código : 20372523361 Fecha de envío : 28/05/2025

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A Hora de envío : 22:56:11

Consulta: Nro. 5 Consulta/Observación:

confirmar el color RAL 2004 (naranja) de las estructuras, ya que de modo estándar estas se pintan con color RAL 7035 o

RAL 7032.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.3 Literal: CAPITULO 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sera como se indica en los terminos de referencia RAL 2004. color anaranjado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA PARA LA ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Ruc/código : 20372523361 Fecha de envío : 28/05/2025

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A Hora de envío : 22:56:11

Consulta: Nro. 6
Consulta/Observación:

En EETT se indica el uso de tablero adosados con cerradura cremona, la cual no es estándar para estructuras de una sola puerta siendo lo normalizado el uso de cerraduras universales redonda con lengüeta, solicitamos por consiguiente que de modo alternativo a las cerraduras cremona, se acepte en el presente concurso las cerraduras redondas indicadas para tableros adosados de una puerta y asi ampliar la base de postores

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.3 Literal: CAPITULO 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sera como se indica en los terminos de referencia cerradura tipo cremona como se indica en el item 3.4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LP-ABR-3-2025-MPE-C-1 Nomenclatura:

Nro. de convocatoria: 1 Objeto de contratación : Bien

ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA PARA LA ACTIVIDAD: Descripción del objeto:

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Fecha de envío : 20372523361 28/05/2025 Ruc/código:

Nombre o Razón social: COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A Hora de envío : 22:56:11

Consulta: Nro. 7 Consulta/Observación:

Consultamos si los cables de ingreso y salida a los tableros ya se encuentran instalados en la ubicación de cada tableros, o sea que no hay que suministrar cables ni la instalación de los mismos, y el postor ganador solo instalara el tablero, su conexionado y vera su funcionamiento respectivo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.3 Literal: CAPITULO 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Proveedor del servicio instalara el tablero electrico, como se indica en el requerimeinto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA PARA LA ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Ruc/código : 20372523361 Fecha de envío : 28/05/2025

Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A Hora de envío : 22:56:11

Consulta: Nro. 8
Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES A LA VENTA DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN YA QUE SON OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la residencia los bienes similares considerados en las especificaciones tecnicas: venta de cables electricos, instalaciones de pararrayos, materiales electricos UPS, son suficientes para participar.fomentando la pluralidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-MPE-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION ESTABILIZADA PARA LA ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

Ruc/código : 20372523361 Fecha de envío : 28/05/2025 Nombre o Razón social : COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A Hora de envío : 22:56:11

Observación: Nro. 9 Consulta/Observación:

en los Documentación de presentación facultativa se indica:En el caso del factor de evaluación ¿precio¿ para acreditarlo se presenta el formato de oferta económica (Anexo N° 7) pero ese anexo pertenece (AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS) favor de corregir ya que el formato de oferta económica es el anexo 6, aclarar si el anexo 6 se debe de presentar 2 veces porque lo piden en el punto G de los documentos de presentación obligatoria y lo vuelven a solicitar en el numeral 2.1.2.3 factor de evaluación

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.1.2.3 Literal: CAPITULO 2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SUPRIME EL ANEXO 7 Y CON EL ANEXO 6 TAMBIEN SE ACREDITARA PARA EL FCTOR DE EVALUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: