

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-MDQ/LC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA SEC. FUNC. (0113) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20516258111

Fecha de envío : 05/10/2023

Nombre o Razón social : JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.

Hora de envío : 23:01:35

**Consulta:** Nro. 1

### **Consulta/Observación:**

Se solicita Aclarar a que se refieren con pruebas como: estudio lumínico y certificación del grado de protección. Ya que la certificación de esas características se pueden contemplar en las fichas técnicas de cada producto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** 0      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

ACLARACIÓN: Las pruebas (Estudio Lumínico y Certificación de Grado de Protección) se consignan efectivamente en las Características y/o Fichas Técnicas de cada producto. "- Como requisito según Ley, reglamento técnico, se solicita que las luminarias cumplan normas de fabricación y certificaciones, las cuales deben presentarse en copias y acorde a la normatividad del país"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-MDQ/LC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA SEC. FUNC. (0113) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:01:35

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la Entidad para el Ítem 1- Aplique tipo LED para escalera se suprima el CRI y el factor de potencia solicitado puesto que según el resumen ejecutivo donde se puede visualizar las marcas del estudio de mercado, dichas marcas no se verifican estos datos; por lo mismo para lograr una mayor participación se solicita eliminar dichos puntos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 0      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

RESPUESTA: El índice de reproducción cromática (IRC o CRI del inglés color rendering index) nos da un valor numérico que resume la capacidad de una fuente de luz como, por ejemplo: El Aplique LED, para representar los colores en comparación con la luz natural (IRC=100). En esta medida se tiene en cuenta la respuesta del ojo humano. Por lo que debe ser  $\geq 80$ . El factor de potencia no puede ser retirado por que debe formar parte de los datos técnicos para el consumo de la energía. Por lo que el comité de seleccion no acoge la consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-MDQ/LC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA SEC. FUNC. (0113) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:01:35

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la Entidad para el Ítem 1- Aplique tipo LED para escalera se considere un ángulo de apertura mayor igual a 90°, una tensión desde 150v - 240v y una vida útil desde 25,000 con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de ofertas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 0      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE: Pag. 16, 3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1. APLIQUE LED PARA ESCALERAS. Ángulo de Apertura  $\geq$  90°, Tensión: 110V-277V, Vida Útil 25,000 horas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ángulo de Apertura  $\geq$  90°, Tensión: 110V-277V, Vida Útil 25,000 horas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-MDQ/LC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA SEC. FUNC. (0113) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:01:35

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se solicita ACLARAR si para los Item 2, Item 3 e Item 4 la temperatura de color de dichas luminarias es 4000K o 6500k.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 0      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las Temperaturas de Color indicadas en los Ítem 2, 3 y 4 son las requeridas para cada zona a iluminar. En el Ítem 3, se ACOGE por lo que puede variar de 5000K a 6500K, el postor debe precisar la Luminaria con el tipo de Temperatura de Color a proveer.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Pag. 17, 3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 3. LUMINARIA LED DELGADA ¿24W. Temperatura de Color:5000K-6500K

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-MDQ/LC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA SEC. FUNC. (0113) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:01:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad para el Ítem 3- Luminaria Led delgada se suprima la frecuencia solicitada 50-60Hz; puesto que según el resumen ejecutivo donde se puede visualizar las marcas del estudio de mercado, dichas marcas no se verifican estos datos; por lo mismo para lograr una mayor participación se solicita eliminar dichos punto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La frecuencia solicitada 50/60Hz de las Especificaciones Técnicas, busca la pluralidad de postes, solicitar únicamente 60Hz, restringiría la participación de postes. Por lo que no se acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-MDQ/LC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA SEC. FUNC. (0113) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:01:35

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la Entidad para el Ítem 4- Panel LED para empotrar se acepte el grado de protección desde IP20 y IK02 con la finalidad de lograr una mayor presentación de ofertas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 0      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El grado de protección IK se refiere a la resistencia que los equipos o encapsulados de materiales eléctricos ofrecen contra golpes mecánicos externos con energía del impacto (Joule). Lo solicitado en las Especificaciones va de acuerdo a la ubicación que tendrán durante su operación por lo que se requieren tanto los IP e IK solicitados. no se acoge su consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-59-2023-MDQ/LC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA SEC. FUNC. (0113) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:01:35

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la Entidad para el Ítem 5 e Ítem 6 se pueda ACEPTAR una tensión desde 100 hasta 277V con la finalidad de lograr una mayor presentación de ofertas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 0      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La tensión de operación solicitada es referencial, un mayor rango de tensión de operación es perfectamente aceptable, por lo que puede proponerse en el respectivo Ítem 100-277V, no restringe la característica técnica solicitada la participación de más postores. No se acoge su consulta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null