

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO N° 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 16/11/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 12:18:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases indica: Fichas Técnicas, indicado las especificaciones técnicas, marca y procedencia emitidos por el fabricante de todos los bienes solicitados.

Se solicita al comité de selección tenga a bien PRECISAR Y/O ENUMERAR las especificaciones técnicas que tendrán que ser acreditadas en la oferta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: d

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe sustentar todas las EETT solicitadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:18:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases indica: Fichas Técnicas, indicado las especificaciones técnicas, marca y procedencia emitidos por el fabricante DE TODOS LOS BIENES SOLICITADOS.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que las especificaciones técnicas, marca y procedencia serán presentadas del equipo de bombeo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe presentar en la etapa de Presentación de Ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:16:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE INDICA QUE LA ELECTROBOMBA TIENE UNA CONFIGURACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, SIN EMBARGO EN LA DESCRIPCIÓN DE MATERIALES SE MENCIONA CARCAZA EN MATERIAL HIERRO FUNDIDO, POR FAVOR ACLARAR CUAL ES LO CORRECTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corregirá eliminando la palabra CONFIGURACIÓN EN ACERO INOXIDABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO N° 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 16/11/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 17:16:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA UN MOTOR CON CERTIFICACIÓN PARA USO DE AGUA POTABLE, SIN EMBARGO EL MOTOR NO TIENE CONTACTO CON EL AGUA AL SER SUPERFICIAL. SE CONSULTA SI ESE CERTIFICADO ES OPCIONAL

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ese certificado es opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 16/11/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 17:16:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EL SUMINISTRO INCLUYE EL TABLERO ELECTRICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1

Literal: 4

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El suministro NO incluye el tablero

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código : 20600628144

Fecha de envío : 16/11/2023

Nombre o Razón social : QH GROUP SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 17:16:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE SOLICITA PRUEBA DEL CONJUNTO BOMBA + MOTOR + TABLERO ELÉCTRICO, SIN EMBARGO EL SUMINISTRO NO INCLUYE TABLERO ELÉCTRICO.

Acápites de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 4 **Literal:** C **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se corregirá y eliminará TABLERO ELECTRICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:42:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Pág 17. Punto 4. Descripción de las características del Bien

En las bases Indican Electrobomba Sumergible, además de centrífuga de eje Libre. Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la bomba que requieren es del modelo horizontal carcasa partida (succión y descarga en línea)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** A **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo que se requiere es una bomba centrífuga horizontal de eje libre del tipo carcasa partida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO N° 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:42:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Pág 23. Literal C. Numeral: IV Factor de Evaluación: Mejoras a las Especificaciones Técnicas

Están solicitando certificación en banco de pruebas local (autorizada por el fabricante) entendiéndose que pocos en el país tienen esa posibilidad de pruebas favoreciendo a un único proveedor nacional, lo cual es RESTRICTIVO Y VA EN CONTRA DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO AL DIRECCIONAR EL PROCESO DE SELECCIÓN.

En base a ello, Se solicita al comité de selección tenga a bien que se retire ese factor de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** C **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El factor MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS es de carácter OPCIONAL para el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:42:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Pág 18, Punto 3 Especificaciones de Motor Eléctrico indican que el voltaje de trabajo es 440V, pero en las características del motor lo requieren de 220V/440V/380V.

Se solicita al comité de selección tenga a bien DEFINIR el voltaje o que se acepte motores de dos tensiones en este caso 220V/440V ó 220V/380V por ser más comercial en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El motor debe venir como mínimo para 440V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:42:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Pág. 17 Numeral 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si también requieren que se incluya en el precio ofertado el tablero controlador de arranque suave (softstarter).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El suministro NO incluye el tablero

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:42:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Pág 17 Numeral: 3.1 Especificaciones Técnicas de Electrobomba:

En las bases Solicitan que la electrobomba cuente con certificado ISO 9001 como mínimo.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la ISO es referente a la fábrica y su proceso de fabricación, se pide que se admita que la Fabrica maneje su certificación ISO 9001.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita que la marca de la bomba ofertada tenga certificación ISO 9001

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:42:50

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Pág 18. Literal b Numeral 3.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las bases Indica Potencia de 150HP

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la potencia de 150HP es referencial, pudiendo considerar también entre las potencias estándar más cercanas a 150HP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita como potencia mecánica del motor 150 hp

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-EPS. TACNA S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CARCAZA PARTIDA HORIZONTAL DE 150 HP PARA EQUIPO Nº 01 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EB-02-CONO SUR

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	16/11/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:42:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la pág 17, numeral 3.1

En las Especificaciones Técnicas indica que el motor debe contar con certificación para agua potable.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que se trata de un error, y que el certificado para agua potable corresponde a la bomba.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esa certificación es de carácter OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null