

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código : 20602440517

Nombre o Razón social : 2B LATAM S.A.C.

Fecha de envío : 23/08/2024

Hora de envío : 10:58:45

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En la relación del punto 7.1 de la pagina 23, las potencias de los transformadores de aislamiento indican que para el Tipo 1 la potencia será de 12kva y para el tipo 2 y 3 la potencia requerida será de 8kva, sin embargo en las especificaciones técnicas del punto 7.2.5 los transformadores de aislamiento indican que para el tipo 2 debe ser de 8kVa y el tipo 3 de 6kVA. Por ello se solicita definir las potencias requeridas y las cantidades segun los tipo 1, 2 y 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se acoge la observacion del participante y se precisa que con la finalidad de aclarar las EETT, las potencias requeridas de los transformadores, el texto queda redactado de la siguiente manera:

- Transformador 12kVA, para UPS tipo 1 (UPS 10kVA)
- Transformador 8kVA, para UPS tipo 2 (UPS 6kVA)
- Transformador 8kVA, para UPS tipo 3 (UPS 6kVA)

Se integra en las bases."

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20602440517	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	2B LATAM S.A.C.	Hora de envío :	10:58:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Agradeceremos reevaluar el requerimiento de los UPS Tri-Monofásico, debido a que son equipos usados en casos especiales de ingreso de distintas fuentes de alimentación, en el caso de ustedes empresa eléctrica sus redes en oficinas son estables, por ello el uso de equipos estándar es lo mejor, por ser técnicamente el más adecuado, más económico, reemplazo, mantenimiento y reparación en menor tiempo, mayor disponibilidad de soporte técnico, pero sobretodo, mayor oportunidad para todos los postores, permitiendo pluralidad y competencia de muchas marcas e integradores.

Requerimos que los Transformadores de 12kVA y 8kVA y, UPSs sean monofasicos, con entrada y salida 220VAC (F+N+T), en frecuencia 50/60Hz (rango de 56Hz a 64Hz). Para ambas potencias 10kVA y 6kVA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

No se confirma la consulta del participante, debido que en el tipo1 es de entrada trifasica se requiere equipo UPS trimono, ya que la alimentación es de 380VAC; con la finalidad de no tener mayor impacto, se requiere el remplazo por uno de la misma configuración."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20602440517	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	2B LATAM S.A.C.	Hora de envío :	10:58:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si solo van a requerir un (1 unidad) solo transformador de 12kVA para la Sede de Chiclayo debido a que están solicitando 2 Ups de 10kVA de la Sede de Chiclayo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se confirma lo solicitado por el participante, se requiere una (01) unidad de transformador de aislamientos Trimono de 12kVA para la sede Chiclayo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:41:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:  
Se acepta lo propuesto por el participante.

En las bases se integra según lo siguiente:  
El plazo máximo de entrega e instalación de los bienes es de ciento veinte (120) días calendarios, de los cuales se tiene el plazo de noventa (90) días calendarios para la entrega de bienes y treinta (30) días calendarios después de cumplida la entrega de los bienes para la instalación y puesta en funcionamiento.  
Contabilizados a partir de la fecha de la firma de la suscripción del contrato, fecha en el cual el equipamiento debe ser entregado, implementado, probado y puesto en producción, culminándose con la correspondiente suscripción del Acta de Conformidad"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:41:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para la admisión de la oferta no se requiera ningun otro documento que no este detallado en este numeral. De ser el caso que se requiera otro documento agradeceremos se incluyan en este numeral para efectos de la integración de las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se aclara al participante que para la admision de las ofertas, se debera acreditar la siguiente informacion tecnica:  
Hoja de características técnicas llenadas completamente, firmadas y  
selladas, debera acreditar el valor garantizado. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:41:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que acreditar este requerimiento solo se debe adjuntar el cuadro y que no se requiere adjuntar ficha tecnica, folleto o datasheet del equipo ofertado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se aclara al participante que para la admision de las ofertas, se debera acreditar la siguiente informacion tecnica: Hoja de características técnicas llenadas completamente, firmadas y selladas, debera acreditar el valor garantizado. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:41:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el formato para el detalle de los precios unitarios es libre y que por ningun motivo nos solicitaran ampliar el formato que presentemos. En el caso que se requiera un formato especifico o que este cuenta con cierta información como minimo se solicita que se adicione a los TDR de tal forma que no se tenga problemas posteriores para la formalización del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: h Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

Se aclara al participante que: El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. En el anexo 06 PRECIO DE LA OFERTA debe precisar su oferta economica, el cual esta detallado para ofertar a suma alzada mas no a precios unitarios. en las bases esta consignado el formato, debera verificar.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:41:54

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido la presentación de los documentos para la formalización del contrato via la mesa de partes virtual o el correo que haga sus veces. Favor de indicar cual seria el correo o colocar el enlace a la mesa de partes virtual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de Electronorte S.A. sito en calle San Martín N° 250 ¿ Chiclayo- Lambayeque.

De tener firma electronica, los documentos se debe presentar por mesa de partes virtual al siguiente correo: mesadepartesENSA@distriluz.com.pe.  
Los documentos se deben presentar en original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:41:54

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido para este perfil a los profesionales en Ingenieria Mecatronica

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.1 Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se acepta lo propuesto por el participante, se integra en las bases:  
Para el Ingeniero jefe de Proyecto (01)  
El profesional jefe de Proyecto, responsable de la Supervisión del Proyecto y propuesto por el postor debe contar con título universitario en las carreras de: Ingeniería Electrónica o Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica y/o Ingeniería Mecatronica ."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:41:54

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como valido para este perfil a los tecnicos en Electrotecnia o Electricidad Industrial

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.2 Literal: - Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se acepta lo propuesto por el participante, se integra en las bases:  
Para el Técnicos Instaladores (Mínimo 02).  
Se requiere mínimo 02 Técnicos titulados acreditados en Electricidad, Electrónica o Electrónica Industrial y/o tecnicos en Electrotecnia o Electricidad Industrial , "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:41:54

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que la capacitación requerida es de en Protección Eléctrica (UPS o transformador o tablero de bypass o bancos de baterías). En las bases han señalado con "y". Asimismo, indicar que es valido presentar los certificados que indiquen solo el titulo de Protección Electrica o cualquiera de los terminos que se encuentran entre parentesis en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2.2 Literal: - Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se precisa al participante que deben presentar certificados de UPS y certificados de cualquier de estos terminos (transformadores o tablero de bypass o bancos de baterías). Se integra en las bases integradas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20539249640	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	SAT INDUSTRIALES SAC	Hora de envío :	17:35:08

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:  
SOLICITAR SEA CONSIDERADO EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EL MONTO FACTURADO EQUIVALENTE A s/ 300,000.00 EN SERVICIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN Y ACTIVIDADES DE AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 11 Literal: A.A.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

No se confirma lo solicitado por el participante, la naturaleza del requerimiento es de equipamiento de protección de sistemas tipo UPS, la especialidad indicada no guarda relación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:28:21

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la revisión realizada a las bases, en el Numeral 7.1-Descripción de los bienes a adquirir- se indica Sistema UPS Tipo 04: 03 kVA

Consulta:

Se solicita en base al principio de transparencia a la Entidad pronunciarse sobre este punto, ya que no existe detalle en las EETT relacionados a este tipo de UPS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se suprime en las bases, el ítem no corresponde al requerimiento. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:28:21

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la revisión realizada a las bases y a modo de comparación con las EETT, advertimos que, en las bases, con respecto a la página 25, relacionado a las características del UPS Tipo 1, se encuentra un cuadro incompleto, que correspondería a las características del UPS Tipo 2, que no se encuentra en las bases en la sub puntuación relacionado al cuadro de descripción y/o características del bien.

Sin embargo, en las EETT dicho cuadro se encuentra completo.

Consulta:

Es por ello, que se solicita en base a los principios de eficacia y eficiencia a la Entidad pronunciarse si se tratase de un Fe de Erratas o a cuál debe el postor regirse.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se integra en las bases según las EETT, el cual queda uniforme"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:28:21

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Hacemos de conocimiento a la entidad que en las bases, con respecto al cuadro incompleto que correspondería, según las EETT a los UPS´s tipo 2, se requieren sensores de temperatura y humedad

Consulta

Se solicita a la entidad confirmar si los UPS´s tipo 1 y tipo 3 también requerirán los sensores, los mismos que son necesarios para el control del ambiente donde se ubican los UPS´s.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/N Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa: se aclara al participante que los sensores de temperatura y humedad para los UPS tipo 1 y tipo 3 no seran necesarios, los sitios ya cuentan con monitoreo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:28:21

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Hacemos de conocimiento a la entidad que según las EETT se indica que el SPD tiene una Capacidad de 40kVA.

Consulta:

Sin embargo, se solicita a la Entidad revisar las EETT del SPD y corregir la Capacidad, ya que esta que se mide en KA y no en KVA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

se aclara, la capacidad del SPD es de 40kA. Se integra en las bases"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:28:21

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se hace precisión a la entidad que en las bases se indica SPD Tecnología Robusta a base de vastiroes o MOV.

Consulta:

Se solicita a la entidad en base a los principios de eficiencia y eficacia poder confirmar que la tecnología indicada es de varistores y no lo indicado líneas arriba.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

se aclara que los SPD, deben contar con una tecnología robusta a base de varistores o MOV. Se integra en las bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELECTRICA (UPS)

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:28:21

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases se precisa con respecto a las responsabilidades del proveedor que el postor deberá para los trabajos el proveedor empleará personal técnico electricista calificado y con experiencia, con conocimiento de procedimientos de trabajo y uso de EPP de seguridad eléctrica según normatividad vigente.

Sin embargo, en el perfil del personal se precisa para el ingeniero del proyecto que podrá ser un profesional en la carrera de Ingeniería Electrónica o Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica Eléctrica. Así como, para los técnicos un perfil de Técnicos titulados acreditados en Electricidad, Electrónica o Electrónica Industrial.

Consulta

Por lo que, se solicita a la Entidad agregar a este punto los perfiles referidos en el punto de requisitos del postor con respecto al personal, ya que en las responsabilidades solo indican personal técnico electricista calificado y no contempla los demás perfiles.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8.3 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 28/08/2024, se precisa:

Se aclara al participante que en dicho punto se suprime técnico electricista calificado y con experiencia. Se integra en las bases. Quedando: Para los trabajos el proveedor empleara personal con conocimiento de procedimientos de trabajo y uso de EPP de seguridad eléctrica según normatividad vigente."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null