

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el portal del SEACE se indica la fecha de presentación de ofertas es el 03/05/2024 hasta las 23:59 hrs.

Consulta: se solicita amablemente se pueda ampliar la fecha de presentación de ofertas al menos 30 días más, esto con el fin de presentar una oferta técnico económica acorde a las necesidades de vuestra empresa. Adicional permitiría tener más oferentes participando en el proceso. Este pedido es similar a los procesos que convoca FONAFE donde a necesidad y complejidad del proceso siempre se otorgan días adicionales para presentar las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: Cap I Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que la programacion esta en funcion de la necesidad del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el presente numeral se indica que el plazo de entrega de la presente convocatoria será de 150 días calendario.

Consulta: considerando que es una cantidad muy elevada de seccionadores tres etapas (1.200 unidades) para fabricar y entregar a Electro Puno. Por lo anterior, solicitamos amablemente considerar que la entrega pueda ser mínimo de 150 a 180 días a partir de la firma del contrato, esto de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado donde se indica que ¿Las entidades promueven el libre acceso y participación del proveedor en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias¿. Este pedido es similar a los procesos que convoca FONAFE donde siempre se otorga un plazo adicional para realizar la entrega cuando la cantidad es muy elevada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: Cap I Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, el plazo de entrega será de 180 días calendario, contabilizadas desde el día siguiente de la firma del contrato como máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrega será de 180 días calendario, contabilizadas desde el día siguiente de la firma del contrato como máximo.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el presente literal se indica que la oferta se debe de presenta en SOLES.

Consulta: solicitamos amablemente se pueda ofertar en dólares americanos (USD), esto permitiría un mayor número de oferentes extranjeros y una mayor pluralidad de ofertas para el ítem ofertado. A su vez, al ser productos sensibles a las variaciones de mercado con una oferta en dólares se busca mantener el equilibrio económico del contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1.h Literal: CAP II Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se aclara que, en la indagacion de mercado, los proveedores cotizacion en soles y el procedimiento de seleccion fue convocado en soles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Consulta: Por favor confirmar si para la marcación en el aislador de porcelana (base seccionador fusible) se podría usar etiqueta adhesiva, resistente a la intemperie y que la información que descrita allí se mantenga de forma legible e indeleble o en su defecto también se permita el marcado mediante proceso de Sandblasting sobre el aislador de porcelana en bajo relieve, con el cual se garantiza la durabilidad del rotulado ante las diferentes condiciones ambientales a las que puede ser sometido el equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.7 Literal: CAP III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente: Se aceptará adicionalmente Sandblasting en la base - soporte del seccionador de tres etapas (en el herraje) o en uno de los 3 aisladores de porcelana. Será en bajo relieve.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptará adicionalmente Sandblasting en la base - soporte del seccionador de tres etapas (en el herraje) o en uno de los 3 aisladores de porcelana. Será en bajo relieve.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el presente numeral se indica que: ¿El seccionador debe disponer de un elemento metálico que permita fijarlo directamente a la cruceta metálica o herrajes de montaje, este elemento debe hacer parte integral del cuerpo del seccionador en su parte no conductora. Debe ser construido en acero y galvanizado en caliente, según norma ASTM a-153 y ASTM a ¿ 50, deberá ser de una dimensión que permita la fijación en crucetas y/o ménsulas metálicas¿.

Consulta: se solicita amablemente nos envíen una fotografía o un plano de referencia donde se pueda evidenciar de manera visual el herraje apropiado para estos equipos. Agradeceremos que se incluya en bases el plano de la cruceta metálica y herrajes de montaje indicando claramente las dimensiones respectivas para el montaje de los seccionadores de repetición 3 etapas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.11 Literal: CAP III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el herraje en cuestión es la que une los tres seccionadores unipolares, su función es de soportar los esfuerzos mecánicos, dichas partes pueden ser en acero inoxidable (por ejemplo: perfil angular de A°G°), se agregará fotos referenciales de la cruceta donde sera instalada los seccionadores de tres etapas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará fotos referenciales de la cruceta donde sera instalada los seccionadores de tres etapas.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente aclarar si los seccionadores de tres etapas, al ser un equipo robusto y grande en dimensiones, estos se pueden suministrar en huacal de madera que contenga un solo equipo, este empaque garantiza un óptimo manipuleo y transporte de los equipos hasta los almacenes de Electro Puno y, a su vez, a los lugares de instalación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2 Literal: CAP III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, los seccionadores de tres etapas deben ser presentados en cada caja y/o recipiente cerrado para asegurar la maniobrabilidad, almacenaje y transporte en su uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente se pueda considerar para los oferentes extranjeros tiempos de reemplazo de los equipos mayor a 55 días, esto por las operaciones logísticas de importación y exportación. De acuerdo a lo anterior, se solicita amablemente se puedan reponer estos los materiales objeto de garantía en un plazo de hasta 80 días calendario o en su defecto tiempo de entrega acordado con la empresa distribuidora de energía.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: CAP III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, de requerirse el reemplazo de los equipos, debe iniciarse a partir del día siguiente de emitido el informe conjunto, debiendo cambiar el equipo en un plazo máximo de 75 días calendario a partir de la fecha del informe de la inspección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De requerirse el reemplazo de los equipos, debe iniciarse a partir del día siguiente de emitido el informe conjunto, debiendo cambiar el equipo en un plazo máximo de 75 días calendario a partir de la fecha del informe de la inspección.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el respectivo numeral se indican los bienes similares al equipo objeto de contratación.

- ¿ SECC. CUT OUT 27KV 150KVBIL 100A 8/12KA
- ¿ SECC CUT OUT 27KV 150KVBIL 200A 7.1/10KA
- ¿ SECCIONALIZADORES SPIN, SEIN 24KV,36KV
- ¿ FUSIBLES CHICOTE 25KV, 38KV, 46KV
- ¿ SECCIONADOR TRIPOLAR BAJO CARGA 24KV, 38KV
- ¿ SECCIONADOR CUT OUT 38KV
- ¿ CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
- ¿ VENTA Y/O SUMINISTRO DE SECCIONALIZADORES TRIPOLARES DE 27 KV
- ¿ VENTA DE SECCIONADORES CUT-OUT 15KV, 125KVP, 200A 8/12KA
- ¿ VENTA DE SECCIONADORES CUT-OUT 27KV, 150KVP, 200A 8/12KA

Observación: se solicita amablemente adicionar como bienes similares a equipos objeto de esta contratación Seccionadores de repetición tres etapas de 15kV, Cortacircuitos y Portafusibles (traducción colombiana a los seccioandores cuto ut) independiente la configuración en Corriente, tensión, aislamiento, entre otras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16.1 Literal: CAP III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se adicionara como bienes similares a:  
Seccionadores de repetición tres etapas de 15kV, Cortacircuitos y Portafusibles

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionara como bienes similares a:  
Seccionadores de repetición tres etapas de 15kV, Cortacircuitos y Portafusibles



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la presente cláusula se indican la penalidad diaria por incurrir en retrasos injustificados en la ejecución de las prestaciones del objeto del contrato:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente  
F x plazo vigente en días  
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;  
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Observación: se solicita amablemente aclarar a que se refiere con ¿monto vigente¿ para efectos de calcular la penalidad por mora (monto de la entrega en curso, monto total del contrato, monto restante de entrega, etc). Adicional, ¿el pazo vigente es el plazo indicado en el cronograma de entregas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: CAP V Página: 259

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, lo consultado esta en el artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del Reglamento de la Ley de Contrataciones Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente se confirme la inspección en fábrica antes del despacho los productos al almacén de vuestra Entidad. Esta inspección se podría realizar con el inspector a cargo de la conformidad y un representante del área usuaria; donde el contratista asume los costos de esta inspección, similar a los procesos de selección que realiza FONAFE para la adquisición de equipos eléctricos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 21 Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque afectaría la libertad de concurrencia de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indican que el Proveedor está obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a sus actividades y las normas internas de Electro Puno S.A.A. En específico el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electro Puno S.A.A. Agradeceremos Incluir en bases este reglamento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: CAP III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se incluirea en las bases, dado que esta considerado en el numeral 9 del capitulo III de la bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirea en las bases, dado que esta considerado en el numeral 9 del capitulo III de la bases.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Referente al Protocolo Sanitario COVID 19, Cabe indicar que ya se volvió a condiciones controlados la tratativa de Pandemia. Agradeceríamos indicarnos las Normativas Legales Vigentes a Cumplir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 27 Literal: CAP III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, las normativas referidas a COVID 19, son las que estan vigentes y estas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con el objeto que se garantice la calidad de los productos al momento de la presentación de la oferta, solicitamos amablemente garantizar el sistema productivo de la fabricación de los seccionadores tres etapas mediante certificados de calidad tales como: ISO 9001, ISO 14001 y 45001, los cuales garantizan un producto terminado con alto estándares de calidad. acreditaciones que debe presentar el contratista que fabrique los equipos que requiere vuestra entidad al momento de la oferta ó, en su defecto, se otorgue un mayor puntaje al postor que acredite mejores condiciones para el sistema productivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: CAP II Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque afectaría la libertad de concurrencia de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la tabla de datos técnicos garantizado sea acreditado con catálogo del bien donde se garanticen los parámetros solicitados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: CAP II Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque afectaría la libertad de concurrencia de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20604951896	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	CELSA S.A.S SUCURSAL PERU	Hora de envío :	15:48:37

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos que la tabla de datos técnicos sea suscrita por el representante del contratista que fabrique los equipos que requiere vuestra entidad, ya que es el único que puede garantizar los valores que se solicitan.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 28 Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Principio de competencia Principio de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque afectaría la libertad de concurrencia de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20100084172	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	PROMOTORES ELECTRICOS S A	Hora de envío :	19:01:39

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

Para garantizar la seguridad, eficiencia y rendimiento adecuado del seccionador 3 etapas, se solicita se incluya en la TDT el requerimiento de un ensayo de capacidad de interrupción, y que este sea realizado por un laboratorio reconocido independiente al fabricante, para que pueda ser adjuntando al momento de la presentación de ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 28      Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque afectaría la libertad de concurrencia de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:19:57

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Favor de confirmar el cambio de la tensión nominal del tubo portafusible a 38 kV. Esto dado que la tensión nominal de la red es 22.9 kV a una altura de instalación mayor a 4700 msnm.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 29      Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se aclara que, en la TDT se considerará que la tensión nominal del tubo será mayor o igual a 27KV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la TDT se considerará que la tensión nominal del tubo será mayor o igual a 27KV.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:19:57

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si la línea de fuga mínima es de 554 mm o 660 mm.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.2.8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que el aislador deberá garantizar una distancia de fuga mínima de 554 mm. Entiendase que es un valor mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:19:57

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que será mandatorio presentar en la oferta información técnica que acredite lo indicado en las tablas de datos técnicos, tales como planos, catálogos entre otros.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 29      Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque afectaría la libertad de concurrencia de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	19:19:57

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Entendemos que, de acuerdo con lo solicitado en las bases, no se aceptará equipos de procedencia nacional y que los seccionadores serán probados en los laboratorios del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, en las bases del presente procedimiento de seleccion no prohíbe que los equipos pueden ser de procedencia nacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:29:16

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar que toda la información técnica declarada en las tablas de datos técnicos por los postores será acreditada con la presentación de catálogos, planos e información técnica en la etapa de presentación de ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: TDT      Literal: TDT      Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque afectaría la libertad de concurrencia de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:30:54

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar que los seccionadores de 3 etapas serán probados en los laboratorios del fabricantes y no aceptarán equipos fabricados localmente.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: EETT      Literal: EETT      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque afectaría la libertad de concurrencia de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:37:13

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Debido a que las redes de 22.9kV a una altura de superior a 4700 msn, confirmar que los equipos solicitados cuenten con un tubo portafusible con un tensión de 38kV debido al derrateo por altura.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: tdt      Literal: tdt      Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se aclara que, en la TDT se considerará que la tensión nominal del tubo será mayor o igual a 27KV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la TDT se considerará que la tensión nominal del tubo será mayor o igual a 27KV.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:39:57

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Confirmar que el año de fabricación de los seccionadores de 3 etapas debe ser del 2024, cual serán validados con la presentación de los protocolos de pruebas de los equipos y la inspección en fabrica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EETT Literal: EETT Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, porque afectaría la libertad de concurrencia de los postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:42:38

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Confirmar que la información contenida en la placa de características contendrá la información mínima como Modelo, tensión nominal, corriente nominal, corriente simétrica y asimétrica, frecuencia y año de fabricación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EETT Literal: EETT Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en la placa de características y de identificación, sera:  
Fabricante

Año de fabricación (año de la entrega)

Tensión máxima de operación

Corriente nominal de operación

Nivel básico de aislamiento BIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SECCIONADORES TRES ETAPAS

Ruc/código :	20517318168	Fecha de envío :	16/04/2024
Nombre o Razón social :	TECKOM SAC	Hora de envío :	23:43:13

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar que los seccionadores de 3 etapas para una mejor identificación tendrán grabado en la base del aislador lo siguiente: Modelo, tensión nominal, corriente nominal, nivel de aislamiento y año de fabricación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: EETT Literal: EETT Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en la placa de características y de identificación, sera:  
Fabricante

Año de fabricación (año de la entrega)

Tensión máxima de operación

Corriente nominal de operación

Nivel básico de aislamiento BIL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null