

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-208-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO, VIDRIOS INCOLOROS Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA META: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 72659 DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO"

Ruc/código :	20602142079	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	FLORES IMPORTACIONES & CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:30:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

en las especificaciones tecnicas solicitan perfiles de 2"x4" y 2"x2" estos dichos perfiles no existen en el mercado nacional. se recomienda utilizar lo perfiles de 3 1/4"x 1 1/2" y 2" x 1 1/2" que estos si son comerciales

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, puesto que las dimensiones dadas no se tienen en el mercado local sin embargo, están establecidas en el expediente técnico inicial, los perfiles propuestos por el postor deberán de tener una sección igual o similar a los indicados en las especificaciones técnicas, de tal manera que garantice el funcionamiento optimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la observación, se mantiene la sección de tubo de aluminio 2" x 2" x 1.5 mm o su equivalente 50x50x1.5mm, se acepta cambio de la sección 2" x 4" x 1.5mm por 40x100x1.5mm