

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-OEC/MDT-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION Y PRUEBA HIDRÁULICA A TODO COSTO DE TUBERIA HDPE DN 450 MM SDR 17 PN 10 PE 100 PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE DERIVACIÓN YACANGO Y CANALES LATERALES PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE REGANTES YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA ¿ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿ CUI N° 2518759

Ruc/código : 10613559286

Fecha de envío : 17/06/2024

Nombre o Razón social : CCASA QQUEHUE CINTHIA

Hora de envío : 19:18:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se bien la ejecucion del presente procedimiento es en modalidad LLAVE EN MANO. se solicite se aclare los:plazos de entrega del bien, plazo de prestacion de servicio y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Ya que como plazo de entrega se ha estipulado para la entrega de bienes 10 dias calendarios, su instalacion 15 dias calendarios y cunatos dias sera la puesta en funcionamiento.???? se agradece por la aclaracion

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: CAPITULO I

Literal: 1.9

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la LEY, establecen que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL area usuaria hace conecer que la puesta en funcionamiento esta contemplada dentro del plazo de instalacion. Según Terminos de Referencia.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-OEC/MDT-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION Y PRUEBA HIDRÁULICA A TODO COSTO DE TUBERIA HDPE DN 450 MM SDR 17 PN 10 PE 100 PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE DERIVACIÓN YACANGO Y CANALES LATERALES PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE REGANTES YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA ¿ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿ CUI N° 2518759

Ruc/código :	10613559286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CCASA QQUEHUE CINTHIA	Hora de envío :	19:18:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita COMO PERSONAL CLAVE. un(01) INGENIERO AGRICOLA O INGENIERO CIVIL O ESPECIALIDADES A FINES.

Solicitamos se pueda ampliar para otras escuelas profesionales como para los profesionales de la carrera de INGENIERO DE MATERIALES. todo esto para aperturar la posibilidad de acoger a una mayor cantidad de postores. se agradece acoger

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la LEY, establecen que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria amplia la cantidad de escuelas, incluyendo a la carrera profesional de Ingenieria de Materiales, para acoger la mayor cantidad de postores.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-OEC/MDT-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION Y PRUEBA HIDRÁULICA A TODO COSTO DE TUBERIA HDPE DN 450 MM SDR 17 PN 10 PE 100 PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE DERIVACIÓN YACANGO Y CANALES LATERALES PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE REGANTES YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA ¿ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿ CUI N° 2518759

Ruc/código :	10613559286	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CCASA QQUEHUE CINTHIA	Hora de envío :	19:18:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

se observa que como personal tecnico encargado de la instalacion de la tuberia HDPE. en donde se solicita la forma de ACREDITAR con certificado de HOMOLOGACION EN TERMOFUSION. se solicita modificar para generar mayor competencia de postores.

que la forma de acreditar la experiencia del personal tecnico encargado de la instalacion sea, con sus certificados de trabajo, dni y una experiencia como: termofusionista o operador de maquina termofusion.

todo esto para facilitar la mayor cantidad de postores que puedan participar en el presente procedimiento de seleccion.

ademas aclarar: que en nuestro pais NO EXISTE la carrera profesional de TECNICO EN TERMOFUSION. mas es solo los certificados de trabajo otorgados por las empresas dedicado al rubro de termofusion que generen certificados de trabajo del personal con denominacion: tecnico en termofusion, termofusionista, operador de maquina termofusion... se solicita aclarar, corregir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la LEY, establecen que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria da de baja la solicitud de acreditar certificado de homologación en termofusión, con la finalidad de acoger la mayor cantidad de postores, asi mismo se solicitara personal tecnico con un (01) año de experiencia como minimo en el manejo de instalación y termofusión de tuberías HDPE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-OEC/MDT-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION Y PRUEBA HIDRÁULICA A TODO COSTO DE TUBERIA HDPE DN 450 MM SDR 17 PN 10 PE 100 PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE DERIVACIÓN YACANGO Y CANALES LATERALES PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE REGANTES YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA ¿ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿ CUI N° 2518759

Ruc/código :	20532694788	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	DIKELSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:09:39

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita como personal clave dos (02) técnicos con "HOMOLOGACIÓN EN TERMOFUSION", debemos indicar que en la legislación nacional como la acreditación de INDECOPI no existe un procedimiento de homologación estipulado como requisito, si bien existen empresas privadas que emiten dicha homologación esta no se encuentra avalada por INDECOPI o la propia ley de contrataciones, es por ello que solicitamos que dicha acreditación sea suprimida de las bases en concordancia con la ley de contrataciones con el Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la LEY, establecen que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria hace conocer que para ampliar la cantidad de postores a la convocatoria se suprimira la solicitud de acreditar certificado de homologación en termofusión, pero si se solicitara la experiencia minima de un (01) año.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-OEC/MDT-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION Y PRUEBA HIDRÁULICA A TODO COSTO DE TUBERIA HDPE DN 450 MM SDR 17 PN 10 PE 100 PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE DERIVACIÓN YACANGO Y CANALES LATERALES PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE REGANTES YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA ¿ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿ CUI N° 2518759

Ruc/código :	20611136588	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSVIAS RICHVIT S.R.L.	Hora de envío :	22:24:09

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se indica que la instalación es a todo costo, esto incluye la unión de accesorios (codos HDPE que serán entregados por la Obra), solicitamos a la Entidad indicar si los codos a entregar son: 1 codo de 45° x 450 mm SDR 17 ; 1 CODO DE 90° X 450 MM SDR17, y a la vez indicar con claridad la cantidad de codos y accesorios adicionales que se necesitaran.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la LEY, establecen que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria hace la aclaracion que se realizara la entrega de 02 codos HDPE DN 450mm, asi mismo indicar que se debiera contemplar los codos necesarios para instalacion de la tuberia. Se adjunta plano.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-OEC/MDT-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION Y PRUEBA HIDRÁULICA A TODO COSTO DE TUBERIA HDPE DN 450 MM SDR 17 PN 10 PE 100 PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE DERIVACIÓN YACANGO Y CANALES LATERALES PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE REGANTES YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA ¿ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿ CUI N° 2518759

Ruc/código :	20611136588	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSVIAS RICHVIT S.R.L.	Hora de envío :	22:24:09

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita precisar el lugar de entrega del bien, aclarar el ingreso de vehiculos para traslado de materiales

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la LEY, establecen que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria hace la aclaracion que el lugar de entrega del bien es en el centro Poblado de Yacango (ref. costado del estadio de Yacango), Distrito Torata. Ingreso de unidades de carga pesada (trailers, camion, otros) - via de 8 m de ancho aprox.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-OEC/MDT-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION Y PRUEBA HIDRÁULICA A TODO COSTO DE TUBERIA HDPE DN 450 MM SDR 17 PN 10 PE 100 PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CANAL DE DERIVACIÓN YACANGO Y CANALES LATERALES PERTENECIENTES A LA COMISIÓN DE REGANTES YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA ¿ PROVINCIA DE MARISCAL NIETO ¿ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA¿ CUI N° 2518759

Ruc/código :	20611136588	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSVIAS RICHVIT S.R.L.	Hora de envío :	22:24:09

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

se solicita que puedan adjuntar planos en pdf y detalles de instalacion de inicio a fin

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

artículo 29º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 16º de la LEY, establecen que El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta plano de detalles.