

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código : 20602872468

Nombre o Razón social : TEKKO PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/07/2023

Hora de envío : 22:47:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita indicar en plano la ubicación de los termostatos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: A2

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que no se cuenta actualmente con plano de ubicación de los termostatos; en ese sentido, los participantes podrán realizar una visita técnica in situ la cual podran solitarla al correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la fecha de presentación presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código : 20602872468

Nombre o Razón social : TEKKO PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/07/2023

Hora de envío : 22:47:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita indicar a que distancia se tomaran los puntos eléctricos para colocar los tableros para los equipos paquete

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que la distancia aproximada es de 30 metros. al respecto, los participantes podrán realizar una visita tecnica in situ la cual podra solitarla al correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la fecha de presentación presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código : 20602872468

Nombre o Razón social : TEKKO PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/07/2023

Hora de envío : 22:47:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al cielo raso, se solicita indicar si la institución desmontara y colocara dicho falso techo para proceder con el desmontaje de los ductos existentes y la instalación de los nuevos. Esto se requiere saber porque los difusores y rejillas se colocan una vez este el falso cielo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que la Institucion realizará el desmontaje del falso techo (cielo raso) existente e instalara el nuevo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20602872468	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	TEKKO PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:47:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita hacer una visita tecnica para ver los espacios y accesos para la instalacion y ubicacion de equipos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que toda informacion solicitada con respecto a una visita tecnica , se encuentra reflejada con la informacion brindada en las especificaciones técnicas; sin embargo, de requerir una verificacion de lo indicado las especificaciones técnicas, los participantes podrán solicitar una visita técnica in situ la cual podra solcitarla al correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la fecha de presentación presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20602872468	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	TEKKO PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:47:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita indicar si el auditorio en la actualidad esta ocupado y/o funcionando ya que para la instalacion de los ductos se requiere armar andamios y moverlos por lo que se requiere la zona libre para realizar los trabajos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que para dicha actividad, se realizara anticipadamente las respectivas coordinaciones con el area usuaria, el cual brindará las facilidades al contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:58:43

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos Visita Técnica para realizar el reconocimiento de las instalaciones. En ese sentido pedimos a que nos faciliten el nombre, correo y celular de la persona encargada del Proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: G Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que toda informacion solicitada con respecto a una visita tecnica, se encuentra reflejada con la informacion brindada en las especificaciones técnicas; sin embargo, de requerir una verificacion de lo indicado las especificaciones técnicas, los participantes podrán solicitar una visita técnica in situ la cual podra solcitarla al correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la fecha de presentación presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:58:43

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Permítannos hacer una Acotación respecto al Plazo : Consideramos que es muy Corto y Reducido ya que dichos Equipos no hay en el Mercado Local para Entrega Inmediata.

Se Requiere Realizar una Importación directa de éstos Equipos de Gran Capacidad y Volumen : el El Plazo Estimado es de : 14 a 16 Semanas debido a la propia Coyuntura Mundial que estamos atravesando; hay demora en la Consolidación de Carga Suelta Vía Marítima Internacional.

A ello hay que añadir el Izaje empleando una Grúa y el Montaje Electromecánico de los 02 Equipos incluyendo todas las Pruebas Finales y Reajustes para un óptimo Funcionamiento que toma 15 días . Haciendo un total de 127 días Calendarios.

Por consiguiente Solicitamos tengan a bien se sirvan Ampliar el Plazo de 80 a 127 días Calendarios; para no incurrir en Penalidad que va en perjuicio económico del Postor.

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** i **Literal:** H **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que dado la gran urgencia e importancia de contar con la adquisición del bien solicitado, no es posible ampliar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 21/07/2023

Hora de envío : 18:21:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el 3.1 Especificaciones Técnicas, Dentro del alcance no está la instalación de algún sensor de CO2, para ello solicitamos si se va requerir o no será necesario.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que no es necesario la instalacion del sensor CO2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	18:21:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el 3.1 Especificaciones Técnicas, como datos de equipos se hace mención al caudal (CFM) pero no menciona la caída de presión para la selección del equipo, ya que en base a eso se selecciona la potencia del motor, para ello solicitamos nos puedan precisar la caída de presión del equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que la caída de presión la debe calcular el postor de acuerdo al recorrido de los ductos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	18:21:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas 3.1 INSTALACIONES, menciona que los equipos paquete deben de contar con lámparas UVC de fabrica o es factible la instalación instalarles las lámparas UVC. ya que los modelos que vienen con lámparas UVC usualmente son por importación o bajo pedido donde el tiempo de entrega es de 3 meses y se superaría los 80 días indicados en TDR. Otra opción sería la instalación de purificadores en el ducto de descarga.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que las lamparas UVC pueden ser de fabrica o se pueden instalar tambien durante la ejecucion del trabajo. Su suministro e instalacion debe estar considerado dentro del plazo de entrega establecidos en las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 21/07/2023

Hora de envío : 18:21:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas 3.1 INSTALACIONES, ¿Los equipos contarán con sistema de filtración (caja porta filtro, con pre filtros, corrugados, filtros bolsa y Hepa)?, solicitamos puedan precisar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que los equipos deben contar con alojamiento para filtros lavables y filtros MERV 13, las medidas y cantidad son de acuerdo al equipo suministrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	18:21:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

De las Especificaciones Especificas Técnicas precisar si los cambios de faja están considerados dentro del alcance de mantenimiento preventivo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que los respectivos cambio de fajas, deberan de realizarse en cada mantenimiento preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	18:21:15

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De acuerdo a la ley de contrataciones con el estado al artículo 2 literal a) libertad de concurrencia, en el numeral 3.2 literal B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se consideran bienes similares a los siguientes: ventilación mecánica (inyector y extractor de aire) y/o aire acondicionado y/o equipos electromecánicos, de acuerdo al requerimiento solicitado del objeto de contratación es adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado, el cual también incluye mantenimiento de los equipos dentro de las prestaciones accesorias, es por ello que solicitamos que se considere la experiencia en Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionado, Mantenimiento de equipos de aire acondicionado, ya que las actividades a realizar corresponden al objeto de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 literal a) libertad de concurrencia LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que se considerara solo experiencia en: Suministro e Instalacion de equipos de aire acondicionado, mas no se considerara mantenimiento ya que no es el fin principal de la presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	18:21:15

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De las Especificaciones Técnicas 3.1 en el ítem N.2, no hace mención acerca de algún entregable por el cual solicitamos precisar si para al finalizar la instalación y pruebas, que documentos se presentarían y si estos son firmados por ingeniero colegiado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que el contratista deberá presentar un informe técnico con fotografías, protocolo de pruebas, planos as built, certificado de operatividad, carta de garantía, certificado de calibración de instrumentos. Todos serán firmados por un Ingeniero colegiado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código :	20512795570	Fecha de envío :	21/07/2023
Nombre o Razón social :	AIRTEC SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	18:21:15

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Del literal pagina 3.1 Especificaciones Técnicas, solicitamos que se pueda realizar una visita técnica, para un levantamiento de información. Así como el desmontaje y montaje y ver el montacarga o método de izaje a emplear, para ello brindar el contacto de la persona responsable para brindar las facilidades para las previas coordinaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que toda informacion solicitada con respecto a una visita tecnica, se encuentra reflejada con la informacion brindada en las especificaciones técnicas; sin embargo, de requerir una verificacion de lo indicado las especificaciones técnicas, los participantes podrán solicitar una visita técnica in situ la cual podra solcitarla al correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la fecha de presentación presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 21/07/2023

Hora de envío : 18:21:15

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Del 3.1 Especificaciones Técnicas, en el Item de INSTALACIÓN, nuestra consulta es la siguiente: se va reutilizar el cableado de fuerza existente, o solo el cableado nuevo será desde el tablero a suministrar hacia los equipos (En caso de cambiarse todo el cable indicar el metrado total, si la tubería EMT es adosado el cableado es subterráneo).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:
Se precisa que el contratista debiera usar cableado nuevo y este sera canalizado. El contratista debe instalar un tablero nuevo y se tomara la fuerza desde el lugar existente del tablero actual; motivo por el cual, los participantes podrán realizar una visita tecnica in situ la cual podra solitarla al correo: dquintana@inen.sld.pe, indicando la hora y fecha disponible, cabe señalar que dicha visita debe realizarse antes de la presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 240000 BTU TIPO PAQUETE

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 21/07/2023

Hora de envío : 18:21:15

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

De las Especificaciones Técnicas 3.1, Instalación, el desmontaje de los equipos existente y ductos, estos solo se dejarán en sitio, o serán llevados algún almacén. Precisar ello.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de haber consultado al área usuaria, señala lo siguiente:

Se precisa que los equipos desmontados sean ubicados donde sea indicado por el taller de refrigeración y aire acondicionado, dentro de la misma Institución. Respecto a los ductos a desmontar, estos serán de responsabilidad del contratista desecharlos fuera de la Institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA