

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Nomenclatura :	AS-SM-27-2023-OEC/MDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TRANFORMADORES DE 50 KVA, 25 KVA Y 15KVS 22.9 /046 -0.23 KV para la obra "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE JAHUAY GRANDE, JAHUAY CHICO, MIMILAUQUE Y ASIRUNE DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO- DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20602078109	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	H Y L ELECTRIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - H Y L ELECTRIC E.I.R.L.	Hora de envío :	19:24:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

10.3 controles e inspecciones que deberá ser sometido el transformador.

B. pruebas tipo :

Prueba de calentamiento

prueba de impulso de onda completa 1.2/50

De acuerdo a la Norma IEC 60076 Las pruebas tipo están incluidas para transformadores de potencia superiores a 5000kVA o un lote de transformadores mayores a 25 unidades

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 10 **Literal:** 10.3 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma IEC 60076 Las pruebas tipo están incl. para transformadores de potencia superiores a 5000kVA

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, se aclara que las pruebas tipo se realizan por lote.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null