

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código : 20600204506

Fecha de envío : 22/08/2024

Nombre o Razón social : ATIPA INVERSIONES S.R.L.

Hora de envío : 10:27:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita anular que el postor cuente con una (1) práctica de protección social o desarrollo humano, Certificación como ¿Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer¿, Contratación de personas con discapacidad, ya que es considerado direccionamiento y delito de conclusión con un tercero ya que este servicio es riesgo y solo se permite personal calificado en su ejecución

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO IV Literal: IV-B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

la libre participación de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, ya que este requisito de factor de evaluación deviene de las bases estándar aprobadas con Resolución N° 210-OSCE-PRE, el mismo que no limita la libre concurrencia a mas postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20600204506	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	ATIPA INVERSIONES S.R.L.	Hora de envío :	10:36:18

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita la anulación de los certificados de sistema de gestión de la calidad certificado15 acorde con ISO 9001:201516 o Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 9001:2015) y certificación del sistema de gestión antisoborno, por ser claramente un direccionamiento violando las leyes de contrataciones del estado sien colusion con un tercero para defraudar al Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV-D **Literal:** D-E **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

la libre participación de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, ya que este requisito de factor de evaluación deviene de las bases estándar aprobadas con Resolución N° 210-OSCE-PRE, el mismo que no limita la libre concurrencia a mas postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20600204506	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	ATIPA INVERSIONES S.R.L.	Hora de envío :	10:42:14

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicite se amplíe la capacidad de la grúa de 12 toneladas a mas

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

libre participación de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, puesto que el acceso a la I.E. no permite vehículos de mayor capacidad, por consiguiente los postores deberán ceñirse a las bases en donde se indica Grúa de 06 a 12 Toneladas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20490583221	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CAMEC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CAMEC S.A.C.	Hora de envío :	11:02:30

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

se solicita columnas con tubo LAC 300X200X10 mm, técnicamente esta sobre dimensionado para la estructura planteada ya que no existe en el mercado dicho espesor solicitado, existiendo unicamente hasta un espesor de 6 mm, existiendo también una incoherencia técnica ya que se solicita una plancha base de 5/8" equivalente a 6 mm de espesor, se solicita que cambie dicho espesor con un nuevo análisis estructural(especialista cerificado) por parte del postor ya sera quien de la garantía comercial y técnica por 05 años a la entidad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.A Literal: A.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, puesto que la sección de columnas obedecen al calculo estructural elaborado por ingeniero especialista en el expediente técnico, agregar o modificar lo solicitado, motiva o acarrea modificación del expediente técnico, por ello los postores deberán ceñirse a las términos de referencia inicial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20490583221	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CAMEC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CAMEC S.A.C.	Hora de envío :	11:09:25

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita un ESPECIALISTA COMO INSPECTOR EN SOLDADURA, para garantizar la libre participación que el responsable del servicio garantice que no labora a tiempo completo en una entidad publico - privado, ya que quita espacio laboral a los profesionales propuestos por los postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B 3.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia a la respuesta del Área usuaria acoge parcialmente, la participación del especialista como inspector de soldadura es indispensable en la ejecución del servicio, es quien garantice una adecuada y segura instalación del objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La participación del especialista como inspector de soldadura es indispensable en la ejecución del servicio, es quien garantice una adecuada y segura instalación del objeto de contratación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20490583221	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CAMEC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CAMEC S.A.C.	Hora de envío :	11:12:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

características técnicas, se solicita que se presente ficha técnica de los materiales ofertados para evitar productos chinos de mala calidad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección a efectos de garantizar el objeto de contratación solicitara como documento de presentación obligatoria: Adjuntar ficha técnica donde se observe las especificaciones técnicas de los bienes incidentes e insumos necesarios para la ejecución del servicio, se debe indicar marca, procedencia de corresponder, con ficha técnica o folletos para verificar la calidad de bienes e insumos a utilizar los mismo que garanticen una correcta contratación al objeto del servicio requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adjuntar ficha técnica donde se observe las especificaciones técnicas de los bienes incidentes e insumos necesarios para la ejecución del servicio, se debe indicar marca, procedencia de corresponder, con ficha técnica o folletos para verificar la calidad de bienes e insumos a utilizar los mismo que garanticen una correcta contratación al objeto del servicio requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10486277063	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	NUÑEZ SUAREZ ELVIS	Hora de envío :	11:21:00

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

se solicita columnas de tubo lac 300x200x10 mm, que no existe en el mercado ya que solo se fabrican a pedido con un plazo de fabricación de 45 días escapando del plazo de ejecución del servicio, se solicita que se realice un nuevo calculo estructural para modificar dicho material y que garantice productos que existan en el mercado, como se puede solicitar un columna de espesor de 10 mm y su base unicamente de 6 mm no hay coherencia técnica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.A Literal: A.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, puesto que la sección de columnas obedecen al calculo estructural elaborado por ingeniero especialista en el expediente técnico, agregar o modificar lo solicitado, motiva o acarrea modificación del expediente técnico, por ello los postores deberán ceñirse a las términos de referencia inicial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10486277063	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	NUÑEZ SUAREZ ELVIS	Hora de envío :	11:22:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
que se presente ficha técnica de todos los bienes solicitados por la entidad para garantizar su calidad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección a efectos de garantizar el objeto de contratación solicitara como documento de presentación obligatoria: Adjuntar ficha técnica donde se observe las especificaciones técnicas de los bienes incidentes e insumos necesarios para la ejecución del servicio, se debe indicar marca, procedencia de corresponder, con ficha técnica o folletos para verificar la calidad de bienes e insumos a utilizar los mismo que garanticen una correcta contratación al objeto del servicio requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adjuntar ficha técnica donde se observe las especificaciones técnicas de los bienes incidentes e insumos necesarios para la ejecución del servicio, se debe indicar marca, procedencia de corresponder, con ficha técnica o folletos para verificar la calidad de bienes e insumos a utilizar los mismo que garanticen una correcta contratación al objeto del servicio requerido.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	10427669357	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	CHARA FLORES MICHAEL HELMER	Hora de envío :	11:34:44

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

se solicita columnas de 300X200X10 mm y base de 0.5X0.4X5/8" o 6mm, dicho diseño y cálculo estructural es erroneo ya que no existe dicho material en mercado y solicitar su fabricación implicaria 60 días de ampliación en su ejecución, se solicita un nuevo calculo estructural por un especialista que garantice la resistencia y estabilidad de la estructura diseñada ya que el postor sera quien de las garantía comercial y estructural por 05 años a la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: A.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, puesto que la sección de columnas obedecen al calculo estructural elaborado por ingeniero especialista en el expediente técnico, agregar o modificar lo solicitado, motiva o acarrea modificación del expediente técnico, por ello los postores deberán ceñirse a las términos de referencia inicial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDW-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE TECHO METALICO CON COBERTURA A TODO COSTO PARA LA META: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TRIBUNA Y/O PALCO EN LA I.E. 51021 -WANCHAQ EN LA LOCALIDAD DE WANCHAQ DEL DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20564013693	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTORA DEZAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	11:39:57

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

se solicitan columnas de espesor de 10mm que no existen en el mercado nacional y bases de 6 mm implicando una incoherencia técnica se solicita se cambie dicho material ya que solicitar su fabricación es mínimo 45 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, puesto que la sección de columnas obedecen al calculo estructural elaborado por ingeniero especialista en el expediente técnico, agregar o modificar lo solicitado, motiva o acarrea modificación del expediente técnico, por ello los postores deberán ceñirse a las términos de referencia inicial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA